



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 23 D

TSA 120 INC

de chez


CHUBB SECURITE



Ce document comporte 5 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 23 D

TSA120 INC



Ce diagramme n'est pas un plan de raccordement



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 23 D

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	Tableau de signalisation	CHUBB SÉCURITÉ	TSA120 INC	Conventionnel et / ou adressable
2	Socle	CHUBB SECURITE	Socle IMAGE Socle série 200	Conventionnel
		DEF / FARE	SOCLE S2	
2*	Socle	SYSTEM SENSOR	Socle S3 / C.Scan / C.Scan+	Conventionnel
3	Socle adressé	CHUBB SECURITE	Socle IMAGE + CAI L_COM Socle Série 200 + CAI L_COM	Adressable
4	Détecteur	CHUBB SECURITE	ALPHA ALPHA I DI 200 C DI 200 CI	Ionique
			SIGMA SIGMA I DMC 200 C DMC 200 CI	Optique ponctuel avec capteur thermique aidant à la décision d'alarme feu
			THETA DT 200 C	Thermostatique ou thermovélocimétrique
5	Détecteur	CHUBB SECURITE	ALPHA + ALPHA I + DI 200 A DI 200 AI	Ionique adressé
			SIGMA + SIGMA I + DMC 200 A DMC 200 AI	Optique ponctuel adressé avec capteur thermique aidant à la décision d'alarme feu
			THETA + DT 200 A	Thermostatique ou thermovélocimétrique adressé
6	UGA	CHUBB SÉCURITÉ	Module une zone évacuation micro Image / S200	
7	Matériel déporté	CHUBB SECURITE	BCCL L_COM	Permet de commander une ligne de sirènes
18	Détecteur	SYSTEM SENSOR	SO6 / SO3 SO16 SO13 SO23 SO33 C.Scan O C.Scan T C.Scan TV C.Scan M C.Scan+ O C.Scan+ I C.Scan+ T C.Scan+ TV C.Scan+ M	Optique Ionique Ionique Thermovélocimétrique Thermostatique Optique Thermostatique Thermovélocimétrique Multi capteur Optique Ionique Thermostatique Thermovélocimétrique Multi capteur
25	Détecteur linéaire	SÉFI	OLFAR / OLFAR-R	Optique de fumée
		GUARDALL	BEAM MASTER 5	
26	Détecteur linéaire	SÉFI	OLFAR-R	Optique de fumée
		GUARDALL	BEAM MASTER 5	
27	Détecteur multiponctuel	VISION SYSTEM	VESDA LASER PLUS VESDA LASER COMPACT	
24	Tout B.A.A.S. Sa			Certifiés selon la marque NF AEAS



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 23 D

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
8	Interface d'équipement technique	CHUBB SECURITE	Module deux zones alarme technique Image / S200	
9	Interface d'équipement technique	CHUBB SECURITE	CAI L_COM	
10	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005) Déclencheur manuel étanche (2715030) Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	
11	Déclencheur manuel	CHUBB SECURITE	Déclencheur manuel + CAI L_COM (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection + CAI L_COM (2131005) Déclencheur manuel étanche + CAI L_COM (2715030) Déclencheur manuel Image / S200 avec voyant incorporé + CAI L_COM (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle + CAI L_COM (2715110)	
12	Équipement technique	CHUBB SECURITE	Module 4 relais micro Image / S200	Fourniture de 4 contacts secs
13	Équipement technique	CHUBB SECURITE	TR L_COM	Fourniture d'1 contact sec
14	Équipement technique	CHUBB SECURITE	Module 4 voyants micro Image / S200	Fourniture de 4 voyants
15	Équipement technique	CHUBB SECURITE	Module 4 commandes micro Image / S200	Fourniture de 4 commandes. Ce module ne doit en aucun cas être utilisé pour effectuer des commandes de mise en sécurité
16	Détecteur linéaire	RACAL GUARDAL	Beam master III	



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 23 D

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
17	Détecteur de flamme	CHUBB SÉCURITÉ	LAMBDA LAMBDA PRO DIR 200 C DIR 210 C	
		DEF / FARE	SO42 et sa version ADF	
19	Diffuseur sonore	SECURITEX SECURITEX LAMBERT SESSY CHUBB SÉCURITÉ CHUBB SÉCURITÉ CORDIA CORDIA CORDIA ADF SYSTEM	SE 710 2010 2716050 2716003 CHORUS S3 NFS K CHORUS S3 Me K HATARI ASKARI ROSHNI DB3	
20	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective (2716250)	
21	Indicateur d'action	CHUBB SECURITE	IA 2000 IA 2000-B IA 013 Indicateur d'action Image Indicateur d'action étanche	
22	Répétiteur	CHUBB SECURITE	Tableau répétiteur de synthèse Tableau répétiteur 1 à 20 boucles	
23	Boîtier report	SÉFI	Report OLFAR	
		GUARDALL	Report Beam Master 5	
28	Interface LONWORKS®	CHUBB SÉCURITÉ	Module interface LONWORKS® Image	Interface pour dialogue avec imprimante ou pour diffusion d'information
29	Terminal Déporté	CHUBB SECURITE	Terminal déporté TSA120	U.A.E.