



DOP-FCFD005
C.SCAN M

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|----------|
| Declaration of Performance | English |  | 2 |
| Déclaration des performances | Français |  | 5 |

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP-FCFD005

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Unique identification code of the product-type: | C.Scan M |
| 2. | Intended Use: | Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings |
| 3. | Manufacturer: | Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland |
| 4. | Authorised Representative: | Not applicable |
| 5. | System of AVCP: | System 1 |
| 6a. | Harmonised Standard: | EN 54-5: 2017 + A1: 2018 EN 54-7: 2018 |
| | Notified Body: | 0333 - AFNOR Certification 0333-CPR-075034 |
| 6b. | European Assessment Document: | Not applicable |
| | European Technical Assessment: | Not applicable |
| | Technical Assessment Body: | Not applicable |
| | Notified Body: | Not applicable |
| 7. | Declared Performance: | |

| EN 54-5: Fire Detection and Fire Alarm Systems - Heat Detectors, Point Detectors | | |
|--|---|---|
| Clause | Essential Performance | Performance |
| 4.1.1 | Heat Categories | Detector Category A1R |
| 4.2.1 | Position of heat sensitive elements | ≥ 15 mm from the mounting surface of the detector. |
| 4.2.2 | Individual alarm indication | Alarm indicated by a red indicator visible from 6m directly below in ambient light of 500lx |
| 4.2.3 | Connection of ancillary devices | No false alarms when ancillaries are connected |
| 4.2.4 | Monitoring of detachable detectors | Removal of detector can be detected by CIE |
| 4.2.5 | Manufacturer's adjustments | Manufacturer's adjustments made at CIE at level 3 access |
| 4.2.6 | On-site adjustment of response behaviour | Complies with this standard at all approved alarm levels |
| 4.2.7 | Additional requirements for software controlled detectors | Documentation available, modular structure, invalid data not permitted, program deadlock avoided. site specific data in non-volatile memory with two-week retention |
| 4.3.1 | Directional Dependence requirements | Response time 1 min 0s to 4 min 20s at eight angles for category A1 |
| 4.3.2 | Static response temperature | For all rates of rise in A1 lower limit ≤ t ≤ upper limit |
| 4.3.3 | Response times from typical application temperature | For all rates of rise in A1 lower limit ≤ t ≤ upper limit |
| 4.3.4 | Response times from 25 °C | Response time < 7 min 13s at 3K/min and > 1 min 0s at 20K/min |
| 4.3.5 | Response times from high ambient temperature (Dry heat operational) | No false operation, Lower and Upper response time at 3K/min and 20K/min for each of the specified category |
| 4.3.6 | Reproducibility | For all rates of rise in A1: lower limit ≤ t ≤ upper limit |
| 4.4.1 | Additional test for suffix S point heat detectors | No applicable / not declared |
| 4.4.2 | Additional test for suffix R point heat detectors | For all rates of rise in A1: lower limit ≤ t ≤ upper limit |
| 4.5.1 | Variation in supply parameters | For all rates of rise in A1: lower limit ≤ t ≤ upper limit |

| | | |
|---------|---|---|
| 4.6.1.1 | Cold (operational) | No alarm or fault signal given during the conditioning period. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.1.2 | Dry heat (endurance) | No alarm or fault on re-connection. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.2.1 | Damp heat, cyclic (operational) | No alarm or fault signal given during the conditioning period. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.2.2 | Damp heat, steady state (endurance) | No alarm or fault on re-connection. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.3 | Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance) | No alarm or fault on re-connection. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.4.1 | Shock (operational) | No alarm or fault signal given during the conditioning period. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.4.2 | Impact (operational) | No alarm or fault signal given during the conditioning period. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.4.3 | Vibration, sinusoidal, (operational) | No alarm or fault signal given during the conditioning period. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.4.4 | Vibration, sinusoidal (endurance) | No alarm or fault on re-connection. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |
| 4.6.5 | Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational) | No alarm or fault signal given during the conditioning period. Post conditioning response: - $3\text{Kmin}^{-1} < 7\text{m } 13\text{s}$ - $20\text{Kmin}^{-1} < 30\text{s}$ $\Delta\text{response time} < 2\text{m } 40\text{s}$ |

| EN 54-7: Fire Detection and Fire Alarm Systems - Smoke Detectors, Point Detectors | | |
|--|--|---|
| Clause | Description | Performance |
| 4.2.1 | Individual alarm indication | Alarm indicated by a red indicator visible from 6m directly below in ambient light of 500lx |
| 4.2.2 | Connection of ancillary devices | No false alarms when ancillaries are connected |
| 4.2.3 | Monitoring of detachable detectors | Removal of detector can be detected by CIE |
| 4.2.4 | Manufacturer's adjustments | Manufacturer's adjustments made at CIE at level 3 access |
| 4.2.5 | On-site adjustment of response behaviour | Complies with this standard at all approved alarm levels |
| 4.2.6 | Protection against the ingress of foreign bodies | A sphere diameter 1.3mm cannot pass into the detection chamber |

| | | |
|---------|---|---|
| 4.2.7 | Response to slowly developing fires | for an increase in smoke density R, greater than A/4 per hour (where A is the detector's initial uncompensated response value), the time for the detector to give an alarm does not exceed $1,6 \times A/R$ by more than 100 s. The range of compensation is limited such that, throughout this range, the compensation does not cause the response value of the detector to exceed its initial value by a factor greater than 1,6. |
| 4.2.8 | Additional requirements for software-controlled detectors | Documentation available, modular structure, invalid data not permitted, program deadlock avoided. site specific data in non-volatile memory with two-week retention |
| 4.3.1 | Repeatability | $m_{max}: m_{min} < 1,6$ $m_{min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$ |
| 4.3.2 | Directional Dependence | $m_{max}: m_{min} < 1,6$ $m_{min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$ |
| 4.3.3 | Reproducibility | $m_{max}: m < 1,33, m: m_{min} < 1,5 \text{ m}$ $m_{min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$ |
| 4.4.1 | Air movement | $0.625 \leq \frac{m_{(0.2)max} + m_{(0.2min)}}{m_{(1.0)max} + m_{(1.0)min}} \leq 1.6$ |
| 4.4.2 | Dazzling | $m_{max}: m_{min} < 1,6$ |
| 4.5 | Variation in supply parameters | $m_{max}: m_{min} < 1,6$ $m_{min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$ |
| 4.6 | Fire sensitivity | The detectors give an alarm signal, in each test fire, before the specified end of test condition is reached. |
| 4.7.1.1 | Cold (operational) | No alarm or fault signal were given during the transition to the conditioning temperature or during the period at the conditioning temperature. |
| 4.7.1.2 | Dry heat (operational) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given during the transition to the conditioning temperature or during the period at the conditioning temperature. |
| 4.7.2.1 | Damp heat, steady state (operational) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given during conditioning. |
| 4.7.2.2 | Damp heat, steady state (endurance) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given on reconnection. |
| 4.7.3 | Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given on reconnection. |
| 4.7.4.1 | Shock (operational) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given during conditioning. |
| 4.7.4.2 | Impact (operational) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given during conditioning. |
| 4.7.4.3 | Vibration, sinusoidal, (operational) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given during conditioning. |
| 4.7.4.4 | Vibration, sinusoidal (endurance) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given on reconnection. |
| 4.7.5 | Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational) | Post conditioning: $m_{max}: m_{min} < 1,6$ No alarm or fault signal were given during conditioning. |

8 Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function Gianpaolo Scarpin, Plant Manager

At: Trieste

On (Date): 26/07/2022

Signature:



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP-FCFD005

1. Code d'identification unique du produit type: C.Scan M
2. Usage(s) prévu(s): Systèmes de détection et d'alarme incendie installés dans les bâtiments.
3. Fabricant: Honeywell Products and Solutions Sàrl
(Trading as System Sensor Europe)
Zone d'activités La Piece 16
CH-1180 ROLLE
Switzerland
4. Mandataire : Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances Système 1
- 6a. Norme harmonisé EN 54-5: 2017 + A1: 2018
EN 54-7: 2018
Organisme(s) notifié(s) 0333 - AFNOR Certification
0333-CPR-075034
- 6b. Document d'évaluation européen Non applicable
Évaluation technique européenne Non applicable
Organisme d'évaluation technique Non applicable
Organisme(s) notifié(s) Non applicable
7. Performances déclarées :

| EN 54-5: Systèmes de détection et d'alarme incendie installé dans les bâtiments – Détecteurs ponctuels de chaleur | | |
|---|--|---|
| Clause | Caractéristiques essentielles | Performances |
| 4.1.1 | Catégories de chaleur | Catégorie de détecteur A1R |
| 4.2.1 | Position des capteurs de chaleur | ≥ 15 mm de la surface de montage du détecteur. |
| 4.2.2 | Indication d'alarme individuelle | Alarme signalée par un indicateur rouge visible à 6 m directement en dessous dans une lumière ambiante de 500 lx |
| 4.2.3 | Raccordement des appareils auxiliaires | Pas de fausses alarmes lorsque les accessoires sont connectés |
| 4.2.4 | Surveillance des détecteurs amovibles | Le retrait du détecteur peut être détecté par CIE |
| 4.2.5 | Réglages du fabricant | Ajustements constructeur effectués à la CIE au niveau 3 d'accès |
| 4.2.6 | Ajustement sur site du comportement de réponse | Tous les niveaux d'alarme approuvés à cette norme |
| 4.2.7 | Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par logiciel | Documentation disponible, structure modulaire, données invalides non autorisées, blocage du programme évité. Données spécifiques au site dans une mémoire non volatile avec une conservation de deux semaines |
| 4.3.1 | Influence de direction | Temps de réponse 1 min 0s à 4 min 20s à huit angles pour la catégorie A1 |
| 4.3.2 | La température de réaction statique | Pour tous les taux de hausse de A1 : Limite inférieure ≤ t ≤ limite supérieure |
| 4.3.3 | Les temps de réponse de température d'application typique | Pour tous les taux de hausse de A1 : Limite inférieure ≤ t ≤ limite supérieure |
| 4.3.4 | Les temps de réponse de 25 ° C | Temps de réponse < 7 min 13s à 3K/min et > 1 min 0s à 20K/min |
| 4.3.5 | Les temps de réponse de température ambiante élevée (chaleur sèche opérationnel) | Pas de fausse opération, temps de réponse inférieur et supérieur à 3K/min et 20K/min pour chacune des catégories spécifiées |
| 4.3.6 | Reproductibilité | Pour tous les taux de hausse de A1 : Limite inférieure ≤ t ≤ limite supérieure |
| 4.4.1 | Test supplémentaire pour les détecteurs ponctuels de chaleur à suffixe S | Pas d'alarme ou de défaut dans le test de plongée |
| 4.4.2 | Test supplémentaire pour les détecteurs ponctuels de chaleur à suffixe R | Pour tous les taux de hausse de A1 : Limite inférieure ≤ t ≤ limite supérieure |
| 4.5.1 | La variation des paramètres d'alimentation | Pour tous les taux de hausse de A1 : Limite inférieure ≤ t ≤ limite supérieure |

| | | |
|---------|---|--|
| 4.6.1.1 | Froid (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut émis pendant la période de conditionnement. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.1.2 | Chaleur sèche (endurance) | Pas d'alarme ou de défaut à la reconnexion. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.2.1 | Chaleur humide, cyclique (opérationnel) | Aucun signal d'alarme ou de défaut émis pendant la période de conditionnement. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.2.2 | Chaleur humide, l'état d'équilibre (endurance) | Pas d'alarme ou de défaut à la reconnexion. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.3 | Corrosion du au dioxyde de soufre (SO ₂) (endurance) | Pas d'alarme ou de défaut à la reconnexion. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.4.1 | choc (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut émis pendant la période de conditionnement. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.4.2 | Impacte (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut émis pendant la période de conditionnement. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.4.3 | Vibration, sinusoïdal, (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut émis pendant la période de conditionnement. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.4.4 | Vibration, sinusoïdal (endurance) | Pas d'alarme ou de défaut à la reconnexion. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |
| 4.6.5 | Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut émis pendant la période de conditionnement. Réponse post-conditionnement : - 3Kmin ⁻¹ < 7m 13s - 20Kmin ⁻¹ < 30s Δtemps de réponse < 2m 40s |

| EN 54-7 : Systèmes de détection et d'alarme incendie installé dans les bâtiments – Détecteurs ponctuels de fumée | | |
|--|--|---|
| Clause | Caractéristiques essentielles | Performances |
| 4.2.1 | Indication d'alarme individuelle | Alarme indique par un indicateur rouge visible de 6m |
| 4.2.2 | Raccordement d'appareils auxiliaires | Le détecteur fonctionne correctement lorsque les accessoires sont connectés |
| 4.2.3 | Surveillance des détecteurs amovibles | Enlèvement du détecteur peut être détecté par CIE |
| 4.2.4 | Les réglages du fabricant | Ajustements constructeur effectués à la CIE au niveau 3 d'accès |
| 4.2.5 | Réglage sur place du comportement de réponse | Conforme à cette norme à tous les niveaux d'alarme approuvés |

| | | |
|---------|---|---|
| 4.2.6 | La protection contre la pénétration | Une sphère de diamètre 1.3mm ne peut pas passer dans la chambre de détection |
| 4.2.7 | Réponse à feu lent développement | Pour une augmentation de la densité de fumée R supérieure à A/4 par heure (où A est la valeur de réponse initiale non compensée du détecteur), le temps nécessaire au détecteur pour donner une alarme ne dépasse pas $1,6 \times A/R$ de plus de 100 s. La plage de compensation est limitée de sorte que, dans toute cette plage, la compensation ne fasse pas dépasser la valeur de réponse du détecteur par sa valeur initiale d'un facteur supérieur à 1,6. |
| 4.2.8 | Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par logiciel | Le logiciel a une structure modulaire. La conception des interfaces pour les données générées manuellement et automatiquement ne permet pas que des données invalides provoquent une erreur dans le fonctionnement du programme. Le logiciel est conçu pour éviter l'apparition d'un blocage du déroulement du programme. |
| 4.3.1 | Répétabilité | $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.3.2 | Influence de direction | $m_{\min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$. |
| 4.3.3 | Reproductibilité | $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.4.1 | Courants d'air | $m_{\min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$. |
| 4.4.2 | Eblouissement | $0,625 \leq \frac{m_{(0,2)\max} + m_{(0,2)\min}}{m_{(1,0)\max} + m_{(1,0)\min}} \leq 1,6$ |
| 4.5 | La variation des paramètres d'alimentation | $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.6 | Sensibilité aux foyers types | $m_{\min} > 0,05 \text{ dB m}^{-1}$. |
| 4.7.1.1 | Chaleur sèche (endurance) | Les détecteurs émettent un signal d'alarme, à chaque foyer type avant la fin d'essais spécifié. |
| 4.7.1.2 | Froid (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le passage à la température de conditionnement ou pendant la période à la température de conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.2.1 | Chaleur humide, l'état d'équilibre (opérationnel) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le passage à la température de conditionnement ou pendant la période à la température de conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.2.2 | Chaleur humide, l'état d'équilibre (endurance) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.3 | Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné lors de la reconnexion. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.4.1 | Choc (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.4.2 | Impacte (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.4.3 | Vibration, sinusoïdale, (opérationnel) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.4.4 | Vibration, sinusoïdale (endurance) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné lors de la reconnexion. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |
| 4.7.5 | Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) | Aucun signal d'alarme ou de défaut n'a été donné pendant le conditionnement. Post conditionnement : $m_{\max} : m_{\min} < 1,6$. |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Nom et fonction : Gianpaolo Scarpin, Directeur de l'usine

Lieu de délivrance : Trieste

Date 26/07/2022

Signature :

