

De : GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation
Objet : Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-24-08 - Extinction - Mise à jour FAQ référentiel APSAD R13
Date : vendredi 31 mai 2024 10:06:18
Pièces jointes : image010.png
image026.png
image027.png
image028.png
image031.png
image032.png
image033.png
image007.png
image008.png
image014.png
image001.png
image003.png
image004.png
image005.png

Flash-Infos

Service Produits & Réglementation

Thème : **Extinction**
Objet : **Mise à jour FAQ référentiel APSAD R13**
De : **Mustapha Nachete** Date : **31/05/2024** N° FI : **FLA-24-08**



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futures.

On compte sur vous ! [Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Infos : [FLA-24-08](#)
Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#) (Lien non fonctionnel avec EDGE)

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Mise à jour de la foire aux questions du référentiel APSAD R13

Nous vous informons d'une nouvelle parution (version avril 2024) de la Foire Aux Questions pour le référentiel APSAD R13.

Elle annule et remplace la dernière version en date de septembre 2023.

Les modifications majeures apportées sont :

■ Point 014 15 avril 2024	<p>§ 4.2.3.4 Transmission d'informations vers une station de télésurveillance</p> <p>Il est précisé dans le référentiel APSAD R31 qu'un seul risque impose la mise en œuvre d'un seul vecteur de communication. Pour une installation d'extinction avec, soit un ECS + un DECT, soit un ECS/DEC, doit-on considérer :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 risques indépendants, donc 2 supports de communication au minimum ?- 1 risque unique, donc 1 seul support de	<p>Trois cas possibles :</p> <p>1 => Détection incendie R7 seule : P3, P5 avec un niveau III (1 support de communication) Voir l'annexe 1, ligne 1 du tableau TA.1b du référentiel APSAD R31 Exemple : ECS bâtiment (sans extinction automatique)</p> <p>2 => Extinction automatique R13 seule : P3, P5 avec un niveau III (1 support de communication) La détection incendie est spécifique à l'extinction automatique à gaz. Voir l'annexe 1, ligne 4 du tableau TA.1b du référentiel APSAD R31</p>
------------------------------	---	---

communication au minimum ?

Exemples :

- ECS/DECT détection spécifique à l'extinction (autosurveillance de l'ECS/DECT comprise)
- ECS détection spécifique à l'extinction + DECT (autosurveillance de l'ECS + DECT comprise)
- ECS détection spécifique à l'extinction + ECS/DECT (autosurveillance de l'ECS + ECS/DECT comprise)

3 => Détection incendie R7 + Extinction automatique R13 : P3, P5 avec un niveau II (2 supports de communication)

La détection incendie n'est pas spécifique à l'extinction automatique à gaz.

Voir l'annexe 1, ligne 15 du tableau TA.1b du référentiel APSAD R31

Exemples :

- ECS bâtiment (détection spécifique à l'extinction automatique incluse) + DECT
- ECS bâtiment (détection spécifique à l'extinction automatique incluse) + ECS/DECT

Remarque : multiplier les IEAG ne change pas le type de risque donc ne nécessite pas l'ajout de vecteur supplémentaire.

■ Point 015
15 avril 2024

§ 4.2.3.4
Transmetteur téléphonique

Oui comme indiqué au § 2.16 du référentiel APSAD R7.

Peut-on utiliser une centrale certifiée NF & A2P intégrant un transmetteur téléphonique à la place d'un transmetteur téléphonique NF & A2P ?

■ Point 016
15 avril 2024

§ 4.2.2.1
Asservissement par CMSI

Pour rappel, le § 4.2.1.1 du référentiel APSAD R13 indique que l'installation de détection automatique d'incendie doit répondre aux exigences du référentiel APSAD R7.

En l'absence d'indépendance fonctionnelle, un certificat de conformité N13 peut-il être délivré ?

En présence d'un CMSI, la norme NF S 61-932 est applicable (cf. § 2.9 du référentiel APSAD R7). Dans ce cas, le DECT doit commander les asservissements pour disposer d'une indépendance fonctionnelle. Il est alors possible de délivrer un certificat de conformité N13. Dans le cas contraire, seule une déclaration d'installation pourra être délivrée. L'absence d'indépendance fonctionnelle sera précisée en tant qu'écart.

■ Point 017
15 avril 2024

§ 4.3 &
chapitre 6
Maintenance des systèmes de protection d'armoire

Elles sont identiques aux obligations concernant les locaux (chapitre 6 du référentiel APSAD R13) donc vérification de l'étanchéité tous les ans. Les moyens pour y parvenir peuvent être un lâcher réel ou un essai à l'infiltromètre conforme à l'annexe E de la norme EN 14520.

Accès à la FAQ sur la R1C

La FAQ est accessible depuis la « **réglementation en 1 clic** » en passant par la [GED](#)

1. Cliquer sur « Divers »

Bienvenue sur la Gestion Electronique Documentaire

Recherche générale			
Par Mot du titre (Partiel ou complet)	Par Référence du document (Partielle ou complète)	Document récent (du mois en cours)	
Recherche détaillée			
Qualité & AC	• Système qualité	Commerce / AO	• Attestations
	• Alerte qualité		• Siret – Insee - etc
EHS	• Système EHS	Qualification	• Autres
			• Produit
Certificat	• NF / APSAD / MASE / CE ...	Ethique	
			• Ethique
Documentation	• Documentation technique & commerciale	DIVERS	• Accès aux normes & réglementation
			• Accès à la réglementation en 1 clic
			• Accès aux Flash-infos

2. Cliquer sur
« Réglementation en 1 clic »

```

graph TD
    Divers[Divers]
    Cobaz[Cobaz  
(ex Sagaweb)]
    Reg[Réglementation en  
1 clic]
    FlashM[Flash-info  
Marketing]
    FlashT[Flash-info  
Technique]
    Inscription[Inscription]
    Connexion[Connexion]
    Accès1[Accès]
    Accès2[Accès]
    Accès3[Accès]
    Recents1[Récents]
    Recents2[Récents]


    Divers --- Cobaz
    Divers --- Reg
    Divers --- FlashM
    Divers --- FlashT
    Cobaz --- Inscription
    Cobaz --- Connexion
    Reg --- Accès1
    FlashM --- Accès2
    FlashM --- Recents1
    FlashT --- Accès3
    FlashT --- Recents2
  
```

The diagram illustrates a website menu structure. A central menu labeled "Divers" is connected to four sub-pages. The sub-page "Réglementation en 1 clic" is highlighted with a red border. The sub-pages "Flash-info Marketing" and "Flash-info Technique" each have a "Récents" button next to them.

Menu Item	Sub-page	Links	Buttons
Divers	Cobaz (ex Sagaweb)	Inscription, Connexion	
	Réglementation en 1 clic	Accès	
Divers	Flash-info Marketing	Accès	Récents
	Flash-info Technique	Accès	Récents

3. Un fichier Excel se télécharge, l'ouvrir et cliquez sur le lien « Cliquez ici »

LA REGLEMENTATION EN 1 CLIC

Chubb 

[Cliquez ici](#)

4. Cliquer sur l'onglet « FAQ-Extinction auto »

FAQ				
Référentiels	Mots clés	Questions		
Extinction automatique				
Apasd R13	Suppression, local fermé, circulation	Dans la règle R13 § 2, il est précisé : « le gaz évacué doit être dirigé vers l'extérieur du bâtiment. En cas d'impossibilité d'évacuer vers l'extérieur, le gaz peut être dirigé vers volume est suffisamment grand pour absorber la suppression sans dommage. Si ce local est fermé, il doit faire partie de la zone à évacuer par la personne. » Considère-t-on une circulation comme local fermé ? Si on la circulation n'est pas considérée comme un local ou local fermé, doit-on alors l'intégrer à la zone à évacuer ?		
Apasd R13	Formulaire Q13	Une entreprise titulaire de la certification APSAD de service d'installation et de maintenance des systèmes d'extinction automatique à gaz peut-elle établir un compte rendu Q13 d'un système pour lequel elle n'est pas certifiée ?		
Apasd R13	Formulaire Q13	Est-il possible d'établir un document Q13 en l'absence de document N13 ou d'une déclaration d'installation ?		
Apasd R13	Utiliser l'AP2 / système EAG / Cas des composants reliés au réseau	Peut-on utiliser un composant non listé dans la liste AP2 système EAG ?		
Apasd R13	Zone de stockage de l'agent extincteur	Dans le cadre de l'extension de la protection d'une salle protégée par IEAG centralisée, est-il possible de procéder à l'extension de l'IEAG par l'ajout d'un ou deux réservoirs modulaires ?		
Apasd R13	Protection d'armoire / Détection	Combien de point de captation minimum doit-on mettre en place pour répondre au référentiel APSAD R7 dans le cadre d'une installation de détection incendie avec un détecteur aspiration (possédant deux dispositifs d'analyse distincts et possédant une attestation d'aptitude) plutôt qu'une installation d'extinction automatique à gaz pour la protection		
Apasd R13	Protection d'armoire / agent extincteur	Il est précisé que les gaz inhibiteurs ne sont pas adaptés à l'extinction en armoire électrique. Cependant, aucune justification n'est apportée dans la R13. Comment se justifie-t-elle ? et est-il possible de la lever dans la R13 ?		
Apasd R13	Différences de pression installations modulaires	Le référentiel APSAD R13 précise pour les installations centralisées que tous les réservoirs doivent avoir la même pression de service (gaz inertes et inhibiteurs) et charge identiques pour les gaz inhibiteurs. Pour les installations modulaires,		
<div> Accueil ERP - IGH Habitation Code du Travail ICPE Divers Normes Apasd Code des marchés Accueil FAQ FAQ: Détection FAQ: Extinction auto FAQ: Extinc </div>				

Vos interlocuteurs

Laurence Fabre

Extincteur, RIA, colonne et poteau
d'incendie, défibrillateur, plan, divers
équipements de sécurité



Franck Gaillardou

Eclairage de sécurité,
Compartimentage, Désenfumage



Yannick Thieffin

Conseil et formation, Support réglementation



Mustapha Nachete

Extinction automatique à gaz, eau ou poudre
Extinction par brouillard d'eau



Xavier Savonnet

Détection incendie, DAAF
Equipement d'alarme (Type 4, PPMS, BAAS, BAAL)



Julien Eudeline

ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Delphine Chaffardon

Offre de services



Chefs produits – Qui fait quoi :



CHEFS PRODUITS QUI FAIT QUOI ?

Missions du service produits et réglementation

- Gérer les produits et services proposés par les entreprises
- Assurer la conformité des produits et services avec la réglementation
- Assurer la qualité des produits et services proposés
- Assurer la sécurité des produits et services proposés
- Assurer la performance des produits et services proposés
- Assurer la satisfaction des clients

Service produits et réglementation

Autres supports de la direction des ventes

Nom	Fonction
Julien Eudeline	ARI, Détection gaz, Risques spéciaux
Xavier Savonnet	Détection incendie, DAAF, Equipement d'alarme
Mustapha Nachete	Extinction automatique à gaz, eau ou poudre, Extinction par brouillard d'eau
Delphine Chaffardon	Offre de services

Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubbfs.com

Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.