



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 96 00 13 D

ENERGIE INCENDIE

de chez

CHUBB SECURITE



Ce document comporte 5 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 96 00 13 D

ENERGIE INCENDIE






DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 96 00 13 D

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	Tableau de signalisation	CHUBB SECURITE	ENERGIE INCENDIE	Conventionnel et / ou adressable
2	Socle	CHUBB SECURITE	Socle IMAGE Socle DS2 Socle IGI	Conventionnel
		DEF / FARE	Socle S2	
2*	Socle	SYSTEM SENSOR	Socle S3 / C.Scan / C.Scan+	Conventionnel
3	Socle adressé	CHUBB SECURITE	Socle IMAGE + CAI L_COM	Adressable
4	Détecteur	CHUBB SECURITE	DSI 412 DSI 412 X G7 / G77	Ionique
			DSOD 426 DSOD 422 FR1 / FR1A	Optique ponctuel
			DST 342 A9B M6B DST Numérique	Thermostatique Thermostatique Thermostatique Thermovélo ou thermo
			ALPHA / ALPHA I	Ionique
			SIGMA / SIGMA I	Optique ponctuel avec capteur thermique aidant à la décision d'alarme feu
5	Détecteur	CHUBB SECURITE	THETA	Thermostatique ou thermovélocimétrique
			ALPHA + / ALPHA I +	Ionique adressé
6	Détecteur	CHUBB SECURITE	SIGMA + / SIGMA I +	Optique ponctuel adressé avec capteur thermique aidant à la décision d'alarme feu
			THETA +	Thermostatique ou thermovélocimétrique adressé
25	Détecteur	SYSTEM SENSOR	ALPHA II OMEGA II THETA II statique THETA II vélocimétrique C.Scan O C.Scan T C.Scan TV C.Scan M C.Scan+ O C.Scan+ I C.Scan+ T C.Scan+ TV C.Scan+ M	Ionique Optique Thermostatique Thermovélocimétrique Optique Thermostatique Thermovélocimétrique Multi capteur Optique Ionique Thermostatique Thermovélocimétrique Multi capteur
20	Détecteur multiponctuel	VISION SYSTEMS	VESDA LASER PLUS VESDA LASER COMPACT	
26	Détecteur linéaire	SEFI	OLFAR / OLFAR-R	
		GUARDALL	BEAM MASTER 5	
27	Détecteur linéaire	SEFI	OLFAR-R	
		GUARDALL	BEAM MASTER 5	
7	UGA	CHUBB SECURITE	Module une zone évacuation micro Image / S200	
8	Matériel déporté	CHUBB SECURITE	BCCL L_COM	Permet de commander une ligne de sirènes
29	Tout B.A.A.S. Sa	-	-	Certifiés selon la marque NF AEAS



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 96 00 13 D

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
9	Interface d'équipement technique	CHUBB SECURITE	Module deux zones alarme technique Image / S200	
10	Interface d'équipement technique	CHUBB SECURITE	CAI L_COM	
11	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005) Déclencheur manuel étanche (2715030) Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	
12	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel + CAI L_COM (688100) Déclencheur manuel avec couvercle de protection + CAI L_COM (2131005) Déclencheur manuel étanche + CAI L_COM (2715030) Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé + CAI L_COM (2715120) Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle + CAI L_COM (2715110)	
13	Équipement technique	CHUBB SECURITE	Module 4 relais micro Image / S200	Fourniture de 4 contacts secs
14	Équipement technique	CHUBB SECURITE	TR L_COM	Fourniture d'1 contact sec
15	Équipement technique	CHUBB SECURITE	Module 4 voyants micro Image / S200	Fourniture de 4 voyants
16	Équipement technique	CHUBB SECURITE	Module 4 commandes micro Image / S200	Fourniture de 4 commandes. Ce module ne doit en aucun cas être utilisé pour effectuer des commandes de mise en sécurité
17	Détecteur linéaire	CHUBB SECURITE RACAL GUARDAL	DSIL 442 Beam master III	



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 96 00 13 D

REPERE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
18	Détecteur de flamme	CHUBB SÉCURITÉ	FL4 DSIR 114 DSIR113	
19	Détecteur de flamme	CHUBB SÉCURITÉ	LAMBDA LAMBDA PRO	
		DEF / FARE	SO42 et sa version ADF	
21	Diffuseur sonore	SECURITEX SECURITEX LAMBERT SESSY CHUBB SÉCURITÉ CHUBB SÉCURITÉ CORDIA CORDIA CORDIA ADF SYSTEM	SE 710 2010 2716050 2716003 CHORUS S3 NFS S CHORUS S3 Me S ASKARI HATARI ROSHNI DB3	
22	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective (2716250)	
23	Indicateur d'action	CHUBB SECURITE	IA 2000 IA 2000-B IA 013 Indicateur d'action Image Indicateur d'action étanche	
24	Répétiteur	CHUBB SECURITE	Tableau répétiteur de synthèse Tableau répétiteur 20 boucles	
28	Boîtier report détecteur	SÉFI	Report OLFAR	
		GUARDALL	Report BEAM MASTER 5	
30	Interface LONWORKS®	CHUBB SÉCURITÉ	Module interface LONWORKS® Image	Interface pour dialogue avec imprimante ou pour diffusion d'information
31	Terminal Déporté	CHUBB SECURITE	Terminal déporté Énergie	U.A.E.