

## Flash Info Technique

N°2018-02-01\_01

Incendie



Supervision

Extinction

Général

Chubb France

**Objet** : Nouvelle version AgileIQ V3.4.2 pour l'année 2018  
**Gamme** : Radio R.Scan+  
**Produit** : Logiciel AgileIQ 2018 Version 3.4.2

### Prérequis

SETUP AgileIQ : <http://cfrrya21/intranews/detecteurs/> puis

Système détection radio  
adressé RSCAN+

Bonjour,

Le logiciel AgileIQ permet de configurer le système de détection radio adressé R.Scan+, il doit être mis à jour chaque année.

Les versions sont archivées sur le serveur dans le dossier suivant :

<\\cfrchf01\\DATA\\Direction R&D\\06 - Indus Version Logiciel\\RADIO R SCAN+>

Merci de suivre les indications ci-dessous :

- Copiez le Dossier « **V3.4.2** », sur votre PC,
- Exécutez le fichier « **setup\_agileiq\_v3\_4\_2\_chb.exe** » et suivez les instructions,
- Connectez le DONGLE USB RF sur un port USB de votre PC,
- Faites la mise à jour du DONGLE (si nécessaire)

**NOTA** : La version **3.4.0**, actuellement installée sur les PC des Techniciens, ne fonctionne plus depuis ce matin

**Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs**

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

