

Organisme certificateur
AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé
93571 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex
☎ : (33) 1.46.11.37.00 - Fax : (33) 1.49.17.91.91
Site Internet : <http://www.marque-nf.com>



Organisme mandaté
Comité National Malveillance Incendie Sécurité SAS
C.N.M.I.S. S.A.S - 8, place Boulnois - 75017 PARIS
☎ : (33) 1.53.89.00.40 - Fax : (33) 1.45.63.40.63
Site Internet : <http://www.cnmis.org>

FT N° 2122

FICHE TECHNIQUE DE MODIFICATIONS

Nom du Titulaire : **CHUBB**

Adresse : **10, avenue du Centaure BP 8408
95806 CERGY PONTOISE Cedex**


Numéro d'enregistrement C.N.M.I.S. S.A.S : **0505042**

Numéro de droit d'usage de la marque NF : **TS 084 C1**

Désignation commerciale : **TSC8 INC**

Description des modifications apportées : **Association de déclencheurs manuels MCP1A et
MCPA2 (selon les résultats de l'affaire n°0505044)**

Avis technique du laboratoire : **DH 06 01 13 du 23/02/2006**

 *Les modifications déclarées ne remettent pas en cause la conformité du matériel aux normes.
Toutes les autres caractéristiques du matériel restent inchangées.*

Paris, le 26 avril 2006
Pour le C.N.M.I.S. S.A.S
Le Responsable Certification


LA SECURITE CERTIFIEE
José CAMPO



AVIS TECHNIQUE N° DH 06 01 13

DEMANDE PAR : **CNMIS**
8 Place Boulnois
75017 - PARIS

DOSSIER ENREGISTRE SOUS LE N° : **2005 05 42**

DENOMINATION TECHNIQUE : **T.S.**

REFERENCE COMMERCIALE : **TSC8 INC**

CONSTRUCTEUR : **CHUBB SECURITE**

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS APPORTEES

↗ Association de déclencheurs manuels : MCP1A et MCPA2
(selon les résultats de l'affaire 2005 05 44)

PLANS & NOMENCLATURES ANNULES : Néant

PLANS & NOMENCLATURES MODIFIES : Néant

PLANS & NOMENCLATURES COMPLEMENTAIRES : Néant

Les modifications mineures mentionnées ci-dessus n'entachent pas le respect du matériel aux normes.

AVIS TECHNIQUE ETABLI LE 23 FEV. 2006

A.S

CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION
Division Electronique de Sécurité
Le Directeur
J.G. SANS POLIN

Trame n° 42 – Version 1

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF gérée par le CNMIS

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994, ni un agrément ou une qualification de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP, que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toutes responsabilités en cas de reproduction ou publication non conforme. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent rapport d'essais pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général, les travaux envisagés pouvant être publiés par ses soins.