



23 rte de Bouzonville en Beauce
BP 10809
45308 PITHIVIERS Cedex (FRANCE)



☎ : 33.(0)2.38.34.54.94

Fabrication – Applications et Réalisations Electroniques

FAX: 33.(0)2.38.30.00.54

DECLARATION "CE" DE CONFORMITE

Nous :

FARE
23 Route de BOUZONVILLE EN BEAUCE
45300 PITHIVIERS

Déclarons que le produit :

Détecteur thermovélocimétrique VTEX

Satisfait aux dispositions de la (des) directive(s) du conseil :

- **ATEX 94/9/CE du 23 Mars 1994.**
- **CEM 89/336/CEE du 3 Mai 1989.**

Et est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) nominatif(s) suivant(s) :

- **Directive ATEX produit :**
EN 50014 (1997) + Amendements 1 & 2.
EN 50020 (2002 pour la sécurité intrinsèque « i »
EN50284 (1999) pour la catégorie II 1 G « ia »
- **Directive ATEX Production :**
N° de notification LCIE03 ATEX Q 8034.

- **Directive CEM :**
Partie Immunité dans NF EN50130-4 (1996)
Partie Emission dans NF EN50081-1 (1992)

Information(s) Complémentaire(s) :

Dossier de certification VTEX DPC_DCP_021
Attestation d'examen CE de type LCIE 03 ATEX 6350X.
Rapport d'essais GERAC F98-182

PITHIVIERS

Ph LE COMPAGNON

Le : 04 Aout 2003

Responsable R&D