



**RECONDUCTION n° 21/2
DU PROCES-VERBAL n° 11 - A - 411 C**

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

| | |
|---|---|
| Concernant | Une gamme d'événements de suppression de référence « EVENT DE SURPRESSION CF 2H » de section 0,05 m² et 0,1 m². Sens du feu : Côté grille intumescente. |
| Demandeur | MV INDUSTRIE 13 H Boulevard de la Résistance F – 95100 ARGENTEUIL |
| Extensions de classement reconduites | Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et portant les numéros suivants, sont reconduites : 17/1 |
| Durée de validité | Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce document, sont valables jusqu'au : 08 juillet 2026. Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France. Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. |

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Maizières-lès-Metz, le 13 décembre 2021

X

Jérôme VISSE

Chargé d'Affaires
Signé par : Jerome VISSE

X

Renaud SCHILLINGER

Superviseur
Signé par : Renaud SCHILLINGER