



FT N° 2124

FICHE TECHNIQUE DE MODIFICATIONS

Nom du Titulaire : **CHUBB**

Adresse : **10, avenue du Centaure BP 8408
95806 CERGY PONTOISE Cedex**

Numéro d'enregistrement C.N.M.I.S s.a.s : **0505045**

Numéro de droit d'usage de la marque NF : **TS 096 C1**

Désignation commerciale : **CONCEPT EXTINCTION**

Description des modifications apportées : **Association de déclencheurs manuels MCP1A et
MCPA2 (selon les résultats de l'affaire n°0505044)**

Avis technique du laboratoire : **DH 06 01 15 du 23/02/2006**

☞ *Les modifications déclarées ne remettent pas en cause la conformité du matériel aux normes.
Toutes les autres caractéristiques du matériel restent inchangées.*

Paris, le 26 avril 2006
Pour le C.N.M.I.S s.a.s
Le Responsable Certification



José CAMPO



Expert en prévention et en maîtrise des risques

AVIS TECHNIQUE N° DH 06 01 15

DEMANDE PAR : CNMIS
8 Place Boulnois
75017 - PARIS

DOSSIER ENREGISTRE SOUS LE N° : 2005 05 45

DENOMINATION TECHNIQUE : T.S.

REFERENCE COMMERCIALE : CONCEPT EXTINCTION

CONSTRUCTEUR : CHUBB SECURITE

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS APPORTEES

↪ Association de déclencheurs manuels : MCP1A et MCPA2
(selon les résultats de l'affaire 2005 05 44)

PLANS & NOMENCLATURES ANNULES : Néant

PLANS & NOMENCLATURES MODIFIES : Néant

PLANS & NOMENCLATURES COMPLEMENTAIRES : Néant

Les modifications mineures mentionnées ci-dessus n'entachent pas le respect du matériel aux normes.

AVIS TECHNIQUE ETABLI LE 23 FEV. 2006

A.S

CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION
Division Electronique de Sécurité
Le Directeur
J.G. SARRIS POLPIN

Trame n° 42 - Version 1

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF gérée par le CNMIS

Ce rapport d'essai atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.1115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994, ni un agrément ou une qualification de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée, sans approbation préalable du CNPP, que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toutes responsabilités en cas de reproduction ou publication non conforme. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent rapport d'essai pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général, les travaux envisagés pouvant être publiés par ses soins.

www.cnpp.com

BP