

LCIE N° : Ma 18057 / 810976

Titulaire :
License Holder:

CHUBB France
Campus Saint-Christophe – Bâtiment Edison 6 –
10 avenue de l'Entreprise;
95862 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

CHUBB France (N°2100BA)
Rue des Mésanges ; 27400 ACQUIGNY - FRANCE

Produit :
Product:

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

/

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

BAAL Ma NN

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Maintien de la licence / *Maintenance of licence* Ma-Me 18052 / 810976
du/of 22/10/2025 : Autre référence / *Other reference* ;
Changement de marque commerciale / *Change of trademark*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 26084368-810977 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* Ma 18057 / 712036 du/of 23/07/2018. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s) / *Update further to the evolution of the*
standard(s).
Changement d'adresse du titulaire / *Change address of licence holder*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté,
AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la
société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les
conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les
règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la
fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated
certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF
Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the
frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification
rules, as far as the regular checking and third party verifications of the
production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 23/10/2025

Date de fin de validité / *Expiry date:*




LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
Olivier GAUTHIER
RCS Nanterre B 408 363 174
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES
Responsible Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
Ma 18057 / 810976

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAAL Ma
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP30
Degré IK / IK degree	IK03
Autonomie / Autonomy	12h
Durée alarme générale / Alarm general time	≥ 5 min
Classe sonore / Sound class	B
Signal lumineux / Lighting signal	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH -2 x 9V / 200 mAh - VARTA HR9V Ni-MH 2 x 8,4V / 170 mAh - GP 17R8H MIN Ni-MH 2 x 8,4V / 175 mAh - PANASONIC HHR-9SRE
Puissance assignée / Rated power	10W