

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011. (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Délivrée à :

Fabricant : **TEXECOM**
Adresse : **Bradwood Court**
St. Crispin way
Haslingden BB4 4PW
UNITED KINGDOM

Lieu(x) de production : **Haslingden - Royaume-Uni**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010
sont appliquées selon le système 1 et que le produit ESJA1000R
ESJA1000W répond aux dispositions de l'annexe ZA de la (les) norme(s):
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010

Numéro de certificat : **0333-CPR-075541**


Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 14 avril 2016.
Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.
Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Page 1 sur 2

Date d'émission du certificat : **3 avril 2021**

Date de fin validité certificat : **2 avril 2026**

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI



Annexe au certificat émis le 3 avril 2021: 0333-CPR-075541

Société : **TEXECOM**

Lieu(x) de production : **Haslingden - Royaume-Uni**

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
ESJA1000R ESJA1000W	Dispositifs sonores et visuels d'alarme feu	075.2016	Type A (intérieur) avec socle "base courte" Type B (extérieur) avec socle "base profonde" Catégorie : W (muraux) Couleur de la lumière : Rouge

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

