



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 20179

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Mehrfachsensorrauchmelder
Typ FRM 2100**

**Multi Sensor Smoke Detector
Type FRM 2100**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**Notifier Sicherheitssysteme GmbH
Berliner Straße 91
DE 40880 Ratingen**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

**ATRAL-SECAL GmbH
Schlangenbader Straße 40
DE 65344 Eltville**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.07.2005 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 25.07.2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 18.08.2010

(i.V. Hesels)

**Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body**



**Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformitätszertifikat
Annex 1 (Page 1/1) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 20179

18.08.2010

Produktmerkmale / product parameters

Punktförmiger Rauchmelder zur Verwendung in Brandmeldeanlagen

Ausführung:

Typ FRM 2100

Sockel zur Verwendung mit benannten Bauprodukten:

"mounting ring for FRM 2100"

Baugleiches Bauprodukt, vertrieben durch nachfolgend genannte Firma:

System Sensor Europe
Charles Avenue,
Burgess Hill,
West Sussex,
RH15 9UF
England

Chubb Sécurité
10 Avenue du Centaure
B.P. 38406
95806 CERGY PONTOISE
France

Die Bauprodukte Typ 2100RFT-AS, vertrieben durch System Sensor Europe und Typ R.Scan M, vertrieben durch Chubb Sécurité, sind baugleich mit dem Bauprodukt Typ FRM 2100 der Notifier Sicherheitssysteme GmbH.

Point type smoke detector for use in fire detection and fire alarm systems

Realisation:

Type FRM 2100

Base for use with named construction product:

"mounting ring for FRM 2100"

Components of identical construction to be introduced to the market by:

System Sensor Europe
Charles Avenue,
Burgess Hill,
West Sussex,
RH15 9UF
England

Chubb Sécurité
10 Avenue du Centaure
B.P. 38406
95806 CERGY PONTOISE
France

The construction products type 2100RFT-AS, distributed by System Sensor Europe and type R.Scan M, distributed by Chubb Sécurité, are designed identically to the construction product type FRM 2100 of Notifier Sicherheitssysteme GmbH.