

De :

Objet :

Date :

Pièces jointes :

GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation

Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-23-37 - Extinction - Mise à jour FAQ Référentiel APSAD R13

jeudi 12 octobre 2023 16:06:06

image010.png
image026.png
image027.png
image028.png
image029.png
image031.png
image032.png
image033.png
image007.png
image008.png
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png

Flash-Infos

Service Produits & Réglementation

Thème :

Objet :

De :

Extinction

Mise à jour FAQ Référentiel APSAD R13

Mustapha Nachete

Date :

N° FI :

13/10/2023

FLA-23-37



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futures.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Infos : [FLA-23-37](#)

Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#) (Lien non fonctionnel avec EDGE)

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Introduction

Nous vous informons de la parution de la dernière version (26 septembre 2023) de la Foire Aux Questions pour le référentiel APSAD R13.

Elle annule et remplace la dernière version en date de juin 2017.

La FAQ est accessible depuis la « **réglementation en 1 clic** » en passant par la [GED](#)

1- Cliquer sur « Divers »

Recherche générale

Par Mot
du titre
(Partiel ou complet)

Par Référence
du document
(Partielle ou complète)

Document récent
(du mois en cours)

Recherche détaillée

Qualité & AC

- Système qualité
- Alerte qualité

Commerce / AO

- Attestations
- Siret – Insee - etc
- Autres

EHS

- Système EHS

Qualification

- Produit

Certificat

- NF / APSAD / MASE / CE ...

Ethique

- Ethique

Documentation

- Documentation technique & commerciale

DIVERS

- Accès aux normes & réglementation
- Accès à la réglementation en 1 clic
- Accès aux Flash-infos

2- Cliquer sur « Réglementation en 1 clic »

Divers

Cobaz
(ex Sagaweb)

- Inscription

Cobaz
(ex Sagaweb)

- Connexion

Réglementation en 1 clic

- Accès

Flash-info
Marketing

- Accès

Récents

Flash-info
Technique

- Accès

Récents

3- Un fichier Excel se télécharge, l'ouvrir et cliquez sur le lien « Cliquez ici »

LA REGLEMENTATION EN 1 CLIC

Chubb

sicli

Cliquez ici

4- Cliquer sur l'onglet « FAQ-Extinction auto »

FAQ

Référentiels

Mots clés

Questions

Extinction automatique

apsad R13

Suppression, local fermé, circulation

Dans la règle R13 § 2, il est précisé : « le gaz évacué doit être dirigé vers l'extérieur du bâtiment. En cas d'impossibilité d'évacuer vers l'extérieur, le gaz peut être dirigé vers un volume suffisamment grand pour absorber la surpression sans dommage. Si ce local est fermé, il doit faire partie de la zone à évacuer par le personnel. »

apsad R13

Formulaire Q13

Considère-t-on une circulation comme local fermé ? Si on la circulation n'est pas considérée comme un local ou local fermé, doit-on alors l'intégrer à la zone à évacuer ?

apsad R13

Formulaire Q13

Une entreprise titulaire de la certification APSAD de service d'installation et de maintenance des systèmes d'extinction automatique à gaz peut-elle établir un compte rend Q13 d'un système pour lequel elle n'est pas certifiée ?

apsad R13

Formulaire Q13

Est-il possible d'établir un document Q13 en l'absence de document N13 ou d'une déclaration d'installation ?

apsad R13

Utiliser l'APR / système EAG / Cas des composants rattachés au N13

Peut-on utiliser un composant non listé dans la liste APR système EAG ?

apsad R13

Zone de stockage de l'agent extincteur

Dans le cadre de l'extension de la protection d'une salle protégée par l'EAG centralisée, est-il possible de procéder à l'extension de l'EAG par l'ajout d'un ou deux réservoirs modulaires ?

apsad R13

Protection d'armoire / Déclenchement / Transmission

Combien de point de captation minimum doit-on mettre en place pour répondre au référentiel APSAD R7 dans le cadre d'une installation de détection incendie avec un détecteur aspiration (possédant deux dispositifs d'analyse distincts et possédant une attestation d'aptitude) pilotant une installation d'extinction automatique à gaz pour la protection incendie ?

apsad R13

Protection d'armoire / agent extincteur

Il est précisé que les gaz inhibiteurs ne sont pas adaptés à l'extinction en armoire électrique. Cependant, aucune justification n'est apportée dans la R13. Comment se justifie-t-elle ?

apsad R13

Différences de pression Installations modulaires

Le référentiel APSAD R13 précise pour les installations centralisées que tous les réservoirs doivent avoir la même pression de service (gaz inertes et inhibiteurs) et charge identiques pour les gaz inhibiteurs. Pour les installations modulaires,

Accueil

ERP - IGH

Habitation

Code du Travail

ICPE

Divers

Normes

Apsad

Code des marchés

Accueil FAQ

FAQ- Détection

FAQ- Extinction auto

FAQ- Extinction

Les mises à jour

Les modifications majeures apportées sont :

■ Point 008
12 avril 2023

Câblage électrique
(fibre optique) § 4.2.6 :

Le référentiel APSAD R13 ne prévoit pas l'utilisation de la fibre optique

La fibre optique est autorisée uniquement sur les liaisons suivantes :

- liaison interne au DECT couverte par la certification de l'équipement ;
- liaison entre le DECT et le TREX ;

	<p>contrairement au référentiel APSAD R7 (édition juin 2021). La fibre optique peut-elle être utilisée dans le cadre d'une installation EAG selon le référentiel APSAD R13 ?</p>	<p>- liaison entre le DECT et l'ECS (se référer à l'annexe 10 du référentiel APSAD R7) ; - liaison entre le DECT et une face avant déportée ; - mise en réseau de DECT.</p> <p>La fibre optique doit assurer un niveau équivalent à celui du CR1. Les conditions suivantes doivent être respectées : - soit le câble à fibres optiques est conforme à la norme expérimentale XP C 93-539 ; - soit le câble est placé dans des cheminements techniques protégés (CTP) ou des volumes techniques protégés (VTP). Les convertisseurs électriques/optiques doivent être associés au DECT et doivent être alimentés par un EAE. Il est autorisé d'utiliser une fibre optique multibrins non dédiée à l'EAG mais les brins utilisés pour le transport des informations de l'EAG ainsi que les convertisseurs utilisés sur ces brins devront être dédiés à l'EAG. Il est autorisé d'utiliser des brins différents d'une même fibre pour toutes les liaisons de l'EAG dont l'utilisation de la fibre est autorisée, sous réserve que chaque brin et chaque convertisseur utilisé soit dédié à une seule liaison. Les convertisseurs doivent être surveillés par de la détection automatique d'incendie ou implantés dans un VTP.</p>
<p>■ Point 009 12 avril 2023</p>	<p>Correction d'altitude pour les NOAEL (gaz inertes), LOAEL (gaz inertes) et concentrations nominales d'extinction (tous gaz) § 8.1, 14.6, 18.6, 18.7</p> <p>À partir de quelle altitude doivent être pris en compte les corrections des NOAEL (gaz inertes), LOAEL (gaz inertes), et concentrations nominales d'extinction (tous gaz) ?</p>	<p>Les corrections des NOAEL (gaz inertes), LOAEL (gaz inertes) et concentrations nominales d'extinction (tous gaz), en application des § 8.1, 14.6, 18.6 et 18.7, doivent être pris en compte dès le premier mètre d'élévation par rapport au niveau de la mer (0 m).</p>
<p>■ Point 010 12 avril 2023</p>	<p>Exigences de fonctionnement (Télésurveillance) § 4.2</p> <p>Peut-on combiner une surveillance humaine sur site aux heures ouvrées et une télésurveillance en dehors de ces heures ?</p>	<p>Dans le cas où le DECT ou l'IHM n'est pas sous surveillance humaine permanente, l'exploitation depuis un ou plusieurs poste(s) occupé(s) en permanence doit être faite par ou via l'un ou plusieurs des moyens suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TREX sous surveillance humaine permanente (voir § 4.2.3.2); • ECS ou ECS+TRE sous surveillance humaine permanente (voir § 4.2.3.3) ; • Si aucun poste n'est occupé en permanence sur le site, l'exploitation à distance devra être réalisée à l'aide de moyens de télésurveillance (voir § 4.2.3.4.). <p>Toutes les informations de l'ECS, issues d'un ou de plusieurs DECT, doivent être redirigées vers la station de télésurveillance (pas de synthèse). Un défaut de l'ECS ne doit pas masquer les informations reçues par la télésurveillance concernant le DECT. L'objectif est d'assurer la transmission des quatre informations (§ 4.2.3.2, § 4.2.3.3 et § 4.2.3.4) de manière fiable et sécurisée. Au § 6.5 du référentiel R7 « Opérations incombant à l'utilisateur » il est indiqué : « Si l'exploitant souhaite utiliser les informations fournies par le système de détection incendie via un réseau informatique, il est recommandé de prendre les mesures nécessaires en matière de cybersécurité afin de protéger l'installation de détection incendie des attaques extérieures. ».</p>
<p>■ Point 011 12 avril 2023</p>	<p>Alarme visuelle § 4.2.3.1.2</p> <p>Comment expliciter la notion de visible en tous points du § 4.2.3.1.2 ?</p>	<p>La notion de visible en tous points implique un minimum de deux dispositifs visuels (conformes à l'AMI P 09-09).</p>
<p>■ Point 012 12 avril 2023</p>	<p>Asservissements §4.3.2.4</p>	<p>Si, pour des raisons de process, l'armoire ne peut être coupée en énergie, une analyse de risque doit être effectuée. Le maintien des</p>

