

LCIE N° : Pr 89202 / 810971

Titulaire :  
License Holder:**CHUBB France**  
Campus Saint-Christophe – Bâtiment Edison 6  
10 avenue de l'Entreprise  
95862 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCESite de fabrication :  
Factory:**CHUBB France (N°2100BA)**  
Rue des Mésanges  
27400 ACQUIGNY - FRANCEProduit :  
Product:Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation  
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency EvacuationMarque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

CHUBB

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

SON'ECLA BAAS Pr NN

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Nombre de boucles de commande : 8

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n° 26084368- 810973 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License Pr 89202 / 699646 du/of 24/11/2017. Changement d'adresse du titulaire / change address of licence holder, Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 28/11/2025

Date de fin de validité / Expiry date:

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification / Certification Officer  
  
INDUSTRIES ELECTRIQUES  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 362 741  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**Pr 89202 / 810971**

**Caractéristiques / Characteristics :**

<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Valeur / Value</b>
Type / Type	BAAS Pr
Tension assignée / Rated voltage	230
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP30
Degré IK / IK degree	IK03
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	/
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 2 x 9V / 200 mAh - VARTA HR9V Ni-MH 2 x 8,4V / 170 mAh - GP 17R8H MIN Ni-MH 2 x 8,4V / 170 mAh - PANASONIC HHR-9SRE Ni-MH 2 x 8,4V / 200mAh - nx-ready IEC6F22 Ni-MH 2 x 9V / 180mAh - MB FORCE 7HF180