

De : GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation
Objet : Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-24-04 - Détection - Détecteur de flamme IRY2 double IR
Date : mardi 2 avril 2024 19:15:32
Pièces jointes : image010.png
image026.png
image027.png
image028.png
image031.png
image032.png
image033.png
image007.png
image008.png
image001.png
image014.png
image003.png
image012.png
image013.png

Flash-Infos

Service Produits & Réglementation

Thème : **Détection**
Objet : **Détecteur de flamme IRY2 double IR**
De : **Xavier Savonnet** Date : **02/04/2024** N° FI : **FLA-24-04**



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futures.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Infos : [FLA-24-04](#)

Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#) (Lien non fonctionnel avec EDGE)

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Nouveau détecteur de flamme double infrarouge IRY2

- Nous vous annonçons la mise au tarif d'un détecteur de flamme **double IR**, IRY2 (640000164) associé à la gamme INFLUENCE et à UTI.COM RESONANCE.
- Le détecteur IRY2 est à installer en zone sûre (non ATEX) et est destiné à la majorité des applications standards en intérieur pour la surveillance de locaux contenant des liquides inflammables.
- Le détecteur IRY2 analyse le rayonnement infrarouge émis par les flammes d'un foyer. Il utilise des capteurs IR sensibles aux variations d'énergie pour 2 longueurs d'onde IR proches l'une de l'autre. La combinaison des 2 capteurs permet de mesurer la présence exclusive du CO₂ émis par un foyer.



L'IRY2 possède une sensibilité de classe 2 selon la EN 54-10, à savoir, la détection d'un foyer de n-heptane de 330 x 330 mm ou d'alcool dénaturé de 500 x 500 mm à 17 m de portée dans tout le cône de vision de 60°. Il est raccordable uniquement sur des lignes collectives UAC LON et UES générale (non compatible ICF+).

- Son essai fonctionnel peut être effectué avec un aimant.
- Il doit être équipé de son socle (640000165) et peut être pourvu d'un indicateur d'action (640000166) et d'un porte étiquette (640000167).

Associativité

Centrale	Raccordable sur carte	Nombre de détecteur IRY 2 par ligne	Nombre d'indicateur d'action
UTI.COM	UAC 16	1	1
INFLUENCE-I INITIUM-I	UES GENERALE	1	Pas d'IA

Tarifs

■ I-SALES

Code	Libellé	07	IN	TP
640000164	IRY2	582,65 €	1 100,00 €	2 205,00 €
640000165	SOCLE IRY2	5,91 €	15,00 €	31,50 €
640000166	IND05	5,58 €	14,00 €	22,05 €
640000167	PORTE ETIQUETTE	2,23 €	8,00 €	12,60 €

■ JDE/OCW

Code	Libellé	Tarif plancher	Tarif de référence
428640000164	IRY2	624,37 €	2 205,00 €
428640000165	SOCLE IRY2	6,33 €	31,50 €
428640000166	IND05	5,97 €	22,05 €
428640000167	PORTE ETIQUETTE	2,39 €	12,60 €

Ces articles sont disponibles et en stock.

Documentation

Fiche catalogue	Certificat	Notice d'installation
 <p>CAT-176</p>	 <p>NF 2411</p>	 <p>NT A300165</p>

Laurence Fabre

Extincteur, RIA, colonne et poteau d'incendie, défibrillateur, plan, divers équipements de sécurité



Franck Gaillardou

Eclairage de sécurité, Compartimentage, Désenfumage



Yannick Thieffin

Conseil et formation, Support réglementation



Mustapha Nachete

Extinction automatique à gaz, eau ou poudre
Extinction par brouillard d'eau



Xavier Savonnet

Détection incendie, DAAF
Equipement d'alarme (Type 4, PPMS, BAAS, BAAL)



Julien Eudeline

ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Delphine Chaffardon

Offre de services



Chefs produits – Qui fait quoi :



CHEFS PRODUITS QUI FAIT QUOI ?

Missions du service produits et réglementation

- Répondre aux demandes des clients
- Assurer l'entretien des produits et la conformité réglementaire
- Assurer la maintenance des produits
- Assurer la conformité réglementaire
- Assurer la conformité réglementaire
- Assurer la conformité réglementaire
- Assurer la conformité réglementaire
- Assurer la conformité réglementaire

Service produits et réglementation

Autres supports de la direction des ventes

Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubbfs.com

Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.