

LCIE N° : Ma 18053 / 810976

Titulaire :  
License Holder:

**CHUBB France**  
Campus Saint-Christophe – Bâtiment Edison 6 –  
10 avenue de l'Entreprise;  
95862 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

**CHUBB France (N°2100BA)**  
Rue des Mésanges ; 27400 ACQUIGNY - FRANCE

Produit :  
Product:

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation  
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency  
Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

CHUBB

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

SON'ECLA BAASL Ma NFS NN

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

Maintien de la licence / Maintenance of licence Ma-Me 18052 / 810976  
du/of 22/10/2025 : Autre référence / Other reference

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR N° 26084368-810977 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License Ma 18053 / 712036 du/of 23/07/2018 Mise à jour suite  
à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the  
standard(s)  
Changement d'adresse du titulaire / Change address of licence holder

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté,  
AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la  
société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les  
conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les  
règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la  
fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated  
certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF  
Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the  
frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification  
rules, as far as the regular checking and third party verifications of the  
production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 23/10/2025

Date de fin de validité / Expiry date:



**LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
**Julien GAUTHIER**  
RCS Nanterre B 408 363 174  
95 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**Ma 18053 / 810976**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAASL Ma
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP30
Degré IK / IK degree	IK03
Autonomie / Autonomy	12h
Durée alarme générale / Alarm general time	≥ 5 min
Classe sonore / Sound class	B
Signal lumineux / Lighting signal	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH -2 x 9V / 200 mAh - VARTA HR9V Ni-MH 2 x 8,4V / 170 mAh - GP 17R8H MIN Ni-MH 2 x 8,4V / 175 mAh - PANASONIC HHR-9SRE
Puissance assignée / Rated power	10W