

NOUS / WE

**SLAT** - 11 rue Jean Elysée Dupuy F-69410 Champagne au Mont d'Or - FRANCE

EN TEMPS QUE FABRICANT, DECLARONS QUE LE PRODUIT : / AS MANUFACTURER, DECLARE THAT THE PRODUCT

**Désignation:** AES 56V 4A C85 SB C**Type(s) :** EAE / AES / EAES**Application :** Systèmes de détection et d'alarme Incendie / Fire detection and alarm systems**Ref SLAT :** 2090485999 / 700180044

SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS DU CONSEIL ET A LEURS DECRETS  
DE TRANSPOSITION : COMPLIES WITH THE DISPOSITIONS OF EU DIRECTIVES AND REGULATIONS AND THEIR FRENCH  
NATIONAL APPLICATION DECREES

DIRECTIVE 2014/30/UE (CEM / EMC)
DIRECTIVE 2014/35/UE (Basse Tension / Low voltage)
DIRECTIVE 2011/65/UE (LST/ RoHS2)
DIRECTIVE 2015/863/UE (LST/ RoHS3)
DIRECTIVE 2012/19/UE (DEEE / WEEE)
REGLEMENT (CE) 1907/2006 (REACH)

**ETABLIS EN CONFORMITE AUX NORMES SUIVANTES :**

ISSUED IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARD :

EN 61000-6-1 (2007) / EN 61000-6-2 (2005) / EN 61000-6-3 (2007) / EN 61000-6-4 (2007) + A1 (2011)
EN 62368-1 (2020)
EN 54-4 (1997) + A1 (2002) + A2 (2006)
NFS 61940 (2000)
EN 12101-10 (2005)

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :**

COMPLEMENTARY INFORMATION :

Déclaration des Performances / Declaration of Performance : DoP n° : 0333-CPR-075225
Certificat de constance des performances des produits CE-RPC / CPR EC certificate of constancy of performance for products:
<ul style="list-style-type: none"><li>délivrée par / delivered by : AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé - 93571 – La Plaine Saint Denis – France</li><li>Numéro certificat / Certificate number : <b>0333-CPR-075225</b></li></ul>

**ANNEE D'APPOSITION DU MARQUAGE CE / YEAR OF CE MARKING**

Année : 2008

**VALIDATION / VALIDATION**Directeur R&D / R&D Manager  
Responsable Certification / Certification Manager  
D.BADOILDirecteur Qualité / Quality Manager :  
R.ANDRIA**LIEU ET DATE DE VALIDATION / PLACE AND DATE OF VALIDATION**

Lieu : Champagne-au-Mont-d'Or Date : 08/12/2020