

LCIE N° : Ma-Me 18052 / 810976

Titulaire :
License Holder:**CHUBB France**
Campus Saint-Christophe – Bâtiment Edison 6 –
10 avenue de l'Entreprise;
95862 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCESite de fabrication :
Factory:**CHUBB France (N°2100BA)**
Rue des Mésanges ; 27400 ACQUIGNY - FRANCEProduit :
Product:Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency
EvacuationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

CHUBB

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

SON'ECLA BAASL Ma-Me NN

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 26084368-810977 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License Ma-Me 18052 / 712036 du/of 23/07/2018. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the
standard(s)
Changement d'adresse du titulaire / Change address of licence holder

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/10/2025

Date de fin de validité / Expiry date:



Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license* Ma-Me 18052 / 810976

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Valeurs / <i>Values</i>
Type / <i>Type</i>	BAASL Ma-Me
Tension assignée / <i>Rated voltage</i>	230V
Nature du courant / <i>Nature of supply</i>	~
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i>	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / <i>Class of protection from electric shock</i>	II
Degré IP / <i>IP degree</i>	IP30
Degré IK / <i>IK degree</i>	IK03
Autonomie / <i>Autonomy</i>	12h
Durée alarme générale / <i>Alarm general time</i>	≥ 5 min
Classe sonore / <i>Sound class</i>	B
Signal lumineux / <i>Lighting signal</i>	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / <i>Battery type</i>	Ni-MH -2 x 9V / 200 mAh - VARTA HR9V Ni-MH 2 x 8,4V / 170 mAh - GP 17R8H MIN Ni-MH 2 x 8,4V / 175 mAh - PANASONIC HHR-9SRE
Puissance assignée / <i>Rated power</i>	10W