

**ATTESTATION N° DN 17 00 02**

**DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE**  
**APTITUDE POUR LA CONFIRMATION D'ALARME**  
**POUR EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ**

DEMANDE PAR	: <b>Xtralis</b> <b>36, Rue Jean Rostand</b> <b>91300 Massy</b>
NOM COMMERCIAL	: <b>VLF, VLC &amp; VLP</b>
DESCRIPTION DU PRODUIT	: <b>Détecteur de fumée par aspiration</b>
DOMAINE COUVERT	: <b>Pilotage d'installations d'extinction automatique à gaz – Confirmation d'alarme feu par des détecteurs de fumée ayant un mode de détection identique - § 2.12.1.1 de la R7 (juin 2007)</b>
PROTOCOLE D'ESSAIS	: <b>Selon AMI 06-04 C de Mars 2014 du CNPP : Attestation d'aptitude pour la confirmation d'alarme (méthode 3)</b>
SELON RAPPORT D'ESSAIS *	: <b>N°DI 17 00 08 du 24 Avril 2017</b>
SENSIBILITE	: <b>Réglable (voir détail en page 2)</b>
AVIS TECHNIQUE DU CNPP	: <b>Satisfait les exigences du protocole d'essais</b>

Attestation établie à St Marcel par le **CNPP – DPMES – Laboratoire Electronique Incendie**

**Le 24 Avril 2017**

Cachet et signature du directeur :



\* Cette attestation dispense le fabricant de la présentation du rapport d'essais.

Trame Attestation DN - Confirmation d'alarme – Version 3

### Configuration du détecteur de fumée par aspiration

Le réseau aéraulique du détecteur de fumée par aspiration (*détecteur N°1*) « VLF », « VLC » ou « VLP », servant à la confirmation d'alarme feu est raccordé par l'intermédiaire du cylindre de coïncidence (A) « EXCYL-3E1S » directement à la sortie de 3 détecteurs de fumée par aspiration, (*N°2 à N°4*).

Les détecteurs (*N°2 à N°4*) gamme « VEP », gamme « VEU », « VLP », « VLC » ou « VLF » peuvent être les 3 mêmes ou être mixés en respectant les conditions de réglages suivantes :

- Les réglages du détecteur de fumée par aspiration servant à la confirmation d'alarme feu (*détecteur N°1*), doivent être configurés comme suit :

- Réglage de sensibilité en % /m

$$\frac{10\%}{Nb * x}$$

- 10% : seuil de réglage classe C

- Nb : Nombre d'entrées du cylindre de coïncidence « EXCYL-3E1S » utilisées

- x : Nombre total de points de captation du détecteur (*parmi les 3*) ayant le moins de points de captation

(avec un maximum de 60 points de captation par entrée du cylindre de coïncidence « EXCYL-3E1S »)

- Réglage temporisation à : 0 Seconde

- La sortie (*relais*) d'alarme feu 1 doit être utilisée pour la transmission de l'alarme feu