

# Certificat

## Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011. (Règlement Produits de Construction ou RPC)

### Délivrée par :

Organisme notifié : **AFNOR Certification**  
Numéro d'organisme notifié: **0333**  
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**  
**FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

### Délivrée à :

Fabricant : **CHUBB France**  
Adresse : **Campus Saint Christophe - Bâtiment Edison 6**  
**10, avenue de l'Entreprise**  
**95863 Cergy Pontoise Cedex - France**

Lieu(x) de production : **Acquigny - France**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

EN 12101-10:2005 + AC:2007

pour les performances décrites dans ce certificat sont appliquées selon le système 1 et que le contrôle de production en usine réalisé par le fabricant est évalué pour assurer la constance des performances du produit de construction.

Numéro de certificat : **0333-CPR-075074**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 6 septembre 2005.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

ce certificat annule et remplace tous les certificats antérieurs.

Page 1 sur 2

Date d'émission du certificat : **22 mai 2025**

Date de fin validité certificat : **12 janvier 2028**



Directeur Général d'AFNOR Certification  
Julien NIZRI

# Annexe

**Annexe au certificat émis le 22 mai 2025: 0333-CPR-075074**

**Société :** CHUBB France

**Lieu(x) de production :** Acquigny - France

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
VARIATION 940-48V 225W	Equipement d'alimentation électrique	CE 075-05-012 075.0213 075.0873 075.2343	Classe de fonctionnement : A Classe d'environnement : 1

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2



***Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.***