


FICHE CATALOGUE


COMMANDE MANUELLE 10070

Article	Description
<div>443600010</div> <div>Commande manuelle 10070</div> <div></div>	<div><div>Fonctions</div><ul style="list-style-type: none">• Permet de prendre en compte une commande manuelle d'extinction.• Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.</div> <div><div>Certification</div><ul style="list-style-type: none">• Certifié selon la norme EN 12094-3.• Associé à l'UTEX.Pack et l'UTEX Com.</div> <div><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none">• Montage en saillie.• Intérieur.</div> <div><div>Équipement</div><ul style="list-style-type: none">• Membrane déformable protégée par un capot amovible.</div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécaniques<ul style="list-style-type: none">• Dimension (H x L x P) : 94 x 94 x 54 mm.• Matière : ABS PC.• Couleur : jaune.• Poids : < 250 g.• Degré de protection : IP 44 / IK 07.</div><div>Électriques<ul style="list-style-type: none">• Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².• Courant maximum : 0,5 A.• Tension de fonctionnement : 7 à 30 VDC.</div><div>Environnement<ul style="list-style-type: none">• Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C.</div></div> <div><div>Note : La clé est utilisée pour le montage, le démontage, le réarmement et le test.</div></div>


Fonctionnement



1 Appuyer sur l'élément sensible.



2 Le volet se lève.



3 Appuyer sur le dispositif de fonctionnement.

Accessoire	Code article	Description
Clé réarmement extinction (x10)	443600911	Lot de 10 clés de réarmement.

Chubb

POWERED BY API GROUP

page 1/1

Fiche CS/N/10-10C - Édition du 01/03/23

Chubb France : Parc Saint Christophe • 10 avenue de l'Entreprise • 95862 Cergy-Pontoise Cedex
Société en commandite simple au capital social de 32 576 460 € • RCS Pontoise 702 000 522