



Expert en prévention et en maîtrise des risques

ATTESTATION N° DC 08 00 03

DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE

**APTITUDE pour la CONFIRMATION d'ALARME pour
EXTINCTION AUTOMATIQUE à GAZ**

DEMANDE PAR	: CHUBB Sécurité 10 Avenue du Centaure – BP 8408 95806 – CERGY PONTOISE Cédex
NOM COMMERCIAL	: LASER SCAN
DESCRIPTION DU PRODUIT	: Détecteur Optique de Fumée
DOMAINE COUVERT	: Pilotage d'installation d'extinction automatique à gaz – Confirmation d'alarme feu par des détecteurs de fumée ayant un mode de détection identique - § 2.12.1.1 de la R7 (Juillet 2006)
PROTOCOLE D'ESSAIS	: Selon AMI 06-04 de Novembre 2006 du CNPP : Attestation d'aptitude pour la confirmation d'alarme (méthode 5)
SELON RAPPORT D'ESSAI *	: N° DI 08 00 93 du 29 Octobre 2008
SENSIBILITE	: Réglable : - « Très sensible - Pré-alarme sensible » - « Sensible - Pré-alarme sensible »
AVIS TECHNIQUE DU CNPP	: Satisfait les exigences du protocole d'essais

Attestation établie à St Marcel par le CNPP – Division Electronique de Sécurité

Le 29 Octobre 2008

Cachet et Signature du Directeur



* Cette attestation dispense le fabricant de la présentation du rapport d'essai

Trame n° 140 – Version 0

Ce rapport qui ne saurait constituer ni une homologation, ni un agrément, ni une qualification de quelque nature que ce soit, concerne exclusivement les produits, matériels ou installations qui ont été présentés à l'examen du laboratoire. Il ne peut être reproduit ou publié que dans sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent rapport pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général, les travaux envisagés pouvant être publiés par ses soins.