

De : GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation
Objet : Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-24-25 - Désenfumage et compartimentage - Modes opératoires
Date : jeudi 28 novembre 2024 19:29:05
Pièces jointes : image010.png
image026.png
image027.png
image028.png
image031.png
image032.png
image033.png
image008.png
image014.png
image002.png
image001.png
image003.png
image005.png
image006.png
image007.png
image009.png
image011.png
image012.png
image013.png



Flash-Info Service Produits & Réglementation

Thème : Désenfumage et compartimentage

Objet : Modes opératoires

De : Franck Gaillardou

Date : 28/11/2024 **N° FI :** FLA-24-25

Liste(s) de ☒ SSI (Détection incendie)

☒ Protection incendie

diffusion FI : ☐ SSI (Extinction)

☐ Conseil & formation



Ce Flash-Info fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futures.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Version PDF du Flash-Info : FLA-24-25
Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#)

Nouvelle version de nos modes opératoires

Nous vous informons d'une nouvelle version de nos modes opératoires de désenfumage et compartimentage.

Cette mise à jour est **principalement destinée à expliquer les écarts** entre les prestations que nous demandons de réaliser lors de la maintenance, et les prescriptions de la norme NF S61-933, sur laquelle plusieurs corrections sont en cours. Les écarts apparaissent sur **fond bleu**.

Les prescriptions spécifiques **EHS** ont également été mises à jour et apparaissent sur **fond jaune**.

Les points les plus importants :

- Pour la vérification des **clapets coupe-feu**, la nouvelle version de la norme demandait de retirer le fusible thermique, pour s'assurer du déclenchement de la fermeture du clapet ; outre le fait que cette action ne fonctionne généralement pas, l'opération est même déclarée dangereuse sur la notice de certains fabricants. En conséquence, **nous interdisons donc d'effectuer cette opération**. Toute manipulation de fusible doit s'effectuer sur clapet en position de sécurité (fermé).
- Pour la vérification des **portes « coupe-feu »**, la nouvelle version de la norme ne demandait plus de vérifier leur temps de fermeture ; nous allons continuer de le faire afin de nous assurer que leur fermeture est effective et totale avant le déclenchement du désenfumage mécanique.

- Pour le **désenfumage mécanique**, l'annexe H ne fait plus mention des mesures d'intensité pour les moteurs de désenfumage ; Cependant, l'annexe N (N.2.7) spécifie qu'une dérive de plus de 15% de l'intensité doit conduire à une action corrective. En conséquence, nous allons continuer de mesurer les intensités lors du fonctionnement de la zone la plus défavorisée.



Compartimentage



Ludovic Verdier
Extinction automatique à gaz, eau ou
poudre
Extinction par brouillard d'eau



Julien Eudeline
ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Xavier Savonnet
Détection incendie, DAAF
Equipement d'alarme (Type 4, PPMS,
BAAS, BAAL)



Delphine Chaffardon
Offre de services



Chefs produits – Qui fait
quoi :



Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubbfs.com en précisant la ou les listes de diffusion concernées :

SSI Détection incendie | SSI Extinction | Protection incendie | Conseil & formation.

Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.

Copyright 2024 | Chubb Group

Document à usage interne exclusivement.