



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Reconduction – N° NF: DL 018 A1 du 17/11/2023
Renewal - N°NF: DL 018 A1 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED

Llantarnam Park - Cwmbran - Gwent NP44 3AW - Royaume Uni

Première admission / First admission: 05/11/2013

Site de production / Production site: Gwent (Royaume Uni)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Fréquence de clignotement
- Couleur de la lumière
- Synchronisation (signal lumineux)
- Tension(s) nominale(s) d'alimentation

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Frequency of flashing
- Light colour
- Synchronisation (light signal)
- Nominal supply voltage

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



ACCRÉDITATION
N° 50030
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAK.FR

Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTI F 1332.6 07/2020



Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de Reconduction – N° NF: DL 018 A1 du 17/11/2023

Appendix of the decision of Renewal - N°NF: DL 018 A1 from 17/11/2023

Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED

Llantarnam Park - Cwmbran - Gwent NP44 3AW - Royaume Uni

Référence commerciale / Product name	SOLISTA LX Ceiling
Désignation / <i>Designation</i>	Dispositif visuel d'alarme feu <i>Visual alarm device</i>
Marque commerciale / <i>Trademark</i>	EATON
Norme / Standard	NF EN 54-23:2010
Type d'environnement / <i>Environment type</i>	B (extérieur&intérieur) <i>B (outdoor&indoor)</i>
Catégorie / <i>Category</i>	C-3-7,5 (Blanche / Haute puissance) C-3-5 (Blanche / Basse puissance) C-3-7,5 (Rouge / Haute puissance) C-3-3 (Rouge / Basse puissance) <i>C-3-7,5 (White / High power) C-3-5 (White / Low power) C-3-7,5 (Red / High power) C-3-3 (Red / Low power)</i>
Fréquence de clignotement / <i>Frequency of flashing</i>	0,5 Hz / 1 Hz 0,5 Hz / 1 Hz
Couleur de la lumière / <i>Light colour</i>	Blanche ou Rouge <i>White or Red</i>
Synchronisation (signal visuel) / <i>Synchronisation (light signal)</i>	Oui <i>Yes</i>
Tension(s) nominale(s) d'alimentation / <i>Nominal supply voltage</i>	12V / 24V / 48V (plage d'alimentation 9V à 60V) 12V / 24V / 48V (supply voltage range 9V to 60V)
Divers / <i>Miscellaneous</i>	Néant <i>None</i>

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.*