

电子基础

基本电子元件

1. 电阻类型：电阻限制电路中的电流流动。类型包括固定电阻，具有固定电阻值，以及可变电阻如电位器，允许可调电阻。
 2. 电容类型：电容存储和释放电能。类型包括陶瓷电容器，常用于高频应用，以及电解电容器，具有较高的电容值但极性。
 3. 电感：电感在磁场中存储能量并反对电流变化。它们用于滤波和调谐应用。
 4. 二极管：二极管只允许单向电流流动。锗二极管用于电压调节，而 LED 在正向偏置时发光。
 5. 晶体管：晶体管，如 BJT，作为电子开关或放大器，NPN 和 PNP 类型控制电路中的电流流动。
 6. 场效应晶体管（FET）：FET 通过将电压应用于栅极来控制电流流动，MOSFET 广泛用于开关和放大。
 7. 光电二极管：这些二极管在暴露于光时产生电流，用于光学应用如光传感器。
 8. 光耦合器：用于隔离电路的不同部分，光耦合器通过光传输电信号以保持电隔离。
 9. 整流器：二极管用于整流电路将交流转换为直流电。半波整流器使用单个二极管，而全波整流器使用两个或更多二极管来转换交流波的两个半波。
 10. 温度敏感电阻：这些是温度敏感电阻。负温度系数（NTC）热敏电阻随着温度升高电阻减小，而正温度系数（PTC）热敏电阻随着温度升高电阻增加。
-

电子电路理论

11. 欧姆定律：欧姆定律在线性电路中关系电压（V）、电流（I）和电阻（R）： $V = I \times R$ 。它构成了大多数电路分析的基础。
12. Kirchhoff 定律：Kirchhoff 电流定律（KCL）规定进入节点的电流之和等于离开节点的电流之和，而 Kirchhoff 电压定律（KVL）规定闭合回路中的电压之和为零。
13. 泰文定理：该定理将电阻和电源的网络简化为等效电压源和电阻，以便更容易分析。
14. 诺顿定理：与泰文定理类似，诺顿定理将网络简化为电流源和并联电阻，以便更容易分析电流驱动电路。
15. 叠加定理：在具有多个电源的电路中，该定理允许独立分析每个电源，然后结合结果。
16. 网孔分析：一种用于在电路中找到未知电流的方法，通常应用于平面电路。
17. 节点电压法：一种用于通过分配节点（交点）电压并求解未知数的方法来解决电路。
18. 阻抗和导纳：阻抗是交流电路中电流的总阻力，结合电阻和反应。导纳是阻抗的倒数，描述电流通过组件的容易程度。

19. 交流电路中的功率：在交流电路中，功率分为有功功率（有效功率）、无功功率和视在功率。功率因数表示有功功率与视在功率的比值。
 20. 共振：共振在 LC 电路中发生，当电感反应和电容反应在大小上相等但在相位上相反时，允许最大能量传输。
-

二极管电路

21. 基本二极管理论：二极管只允许在正向偏置条件下（正极到阳极，负极到阴极）电流流动，并在反向偏置时阻止电流。
 22. 整流电路：半波整流器使用单个二极管，而全波整流器使用两个或四个二极管将交流转换为直流。桥式整流器在电源电路中很常见。
 23. 限幅电路：这些电路通过在某个阈值处切断（限幅）波形来限制电压水平。它们用于波形成型和信号保护。
 24. 夹持电路：这些电路改变波形的电压水平，通常用于设置基准电压或消除信号中的负波动。
 25. 齐纳二极管：齐纳二极管设计用于反向击穿，在宽范围电流下保持恒定电压，常用于电压调节。
 26. LED：发光二极管在电流通过时发光。它们广泛用于显示器、指示器和背光。
 27. 二极管应用：二极管用于信号检测、电源整流、电压调节和通信系统中的调制器或解调器。
-

晶体管电路

28. BJT 特性：BJT 具有三个区域：发射极、基极和集电极。基极流过的电流控制发射极和集电极之间的较大电流。
 29. 晶体管偏置：晶体管偏置在活性区域建立工作点。常见方法包括固定偏置、电压分压偏置和发射极稳定化。
 30. 公共发射极放大器：这是最广泛使用的晶体管放大器配置之一，提供良好的电压增益但有相位反转。
 31. 公共集电极放大器：也称为发射极跟随器，该电路具有单位电压增益和高输入阻抗，适用于阻抗匹配。
 32. 公共基极放大器：通常用于高频应用，提供高电压增益但低输入阻抗。
 33. 开关电路：晶体管可以用作数字开关，在逻辑电路和数字系统中打开和关闭设备。
 34. 达林顿对：两个晶体管的组合提供高电流增益。它通常用于需要高电流放大的地方。
 35. 饱和和截止区：晶体管在完全打开时（作为闭合开关）工作在饱和区，并在完全关闭时（作为开路开关）工作在截止区。
-

场效应晶体管电路

- 36. JFET 特性：结场效应晶体管（JFET）由栅极电压控制，电流在源极和漏极之间流动。栅极反向偏置，漏电流取决于栅源电压。
 - 37. MOSFET 类型：MOSFET（金属氧化物半导体场效应晶体管）广泛用于开关和放大。它们有两种类型：增强型（通常关闭）和耗尽型（通常打开）。
 - 38. MOSFET 操作：MOSFET 通过在源极和漏极之间创建导电通道来工作，该通道由应用于栅极的电压控制。
 - 39. 公共源放大器：该配置用于电压放大，提供高增益和中等输入/输出阻抗。
 - 40. 公共漏放大器：也称为源跟随器，该放大器提供低输出阻抗，适用于阻抗匹配。
 - 41. 公共栅放大器：该配置用于高频应用，提供低输入阻抗和高输出阻抗。
 - 42. FET 偏置：FET 通常使用电阻和电源偏置，以确保它们在所需区域（例如，MOSFET 的截止区）运行。
 - 43. FET 应用：FET 广泛用于低噪声放大器、射频应用和模拟电路中的电压控制电阻。
-

放大器

- 44. 放大器类型：放大器可以根据其操作分类为电压放大器（放大电压）、电流放大器（放大电流）和功率放大器（放大电压和电流）。
 - 45. 晶体管放大器：三种主要配置——公共发射极、公共集电极和公共基极——每种都提供独特的阻抗和增益特性。
 - 46. 运算放大器（Op-Amps）：Op-Amps 是高增益的多用途放大器。常见应用包括差分放大、信号滤波和数学运算。
 - 47. 放大器增益：放大器的增益是指输入信号的放大程度。它可以定义为电压、电流或功率增益，具体取决于应用。
 - 48. 放大器中的反馈：放大器中的反馈可以是负反馈（减少增益并稳定系统）或正反馈（增加增益并可能导致不稳定）。
 - 49. 电压和电流反馈：电压反馈放大器根据输入电压调整输出，而电流反馈放大器根据输入电流调整输出，影响带宽和斜率速率。
 - 50. 放大器的带宽：放大器通常在带宽和增益之间存在权衡。较高的增益通常导致较低的带宽，反之亦然。
 - 51. 功率放大器：这些用于将信号放大到适合驱动扬声器、电机或其他功率消耗设备的水平。类 A、类 B、类 AB 和类 C 定义了不同的效率和线性特性。
 - 52. 阻抗匹配：这确保通过匹配源和负载阻抗来实现最大功率传输。
-

示波器

- 53. 正弦波示波器：这些示波器生成正弦波形，常用于射频（RF）和音频应用。示例包括科尔比茨和哈特利示波器。
 - 54. 宽度调制示波器：这些用于生成非正弦波形，通常是方波或锯齿波，用于计时和时钟应用。
 - 55. 晶体示波器：晶体示波器使用石英晶体生成高度稳定的频率。它们广泛用于时钟、收音机和 GPS 系统。
 - 56. 相锁环（PLL）：PLL 用于频率合成和同步，常用于通信系统中的调制和解调信号。
-

电源

- 57. 线性稳压器：这些稳压器通过将多余电压作为热量散发来维持恒定输出电压。它们简单但对于高功率应用效率较低。
 - 58. 开关稳压器：开关稳压器（降压、升压和降压-升压）将输入电压转换为所需的输出电压，效率高于线性稳压器。
 - 59. 整流器和滤波器：电源通常包括整流器将交流转换为直流，后跟滤波器（例如电容器）平滑输出。
 - 60. 稳压技术：电压稳压在负载或输入电压变化时保持稳定输出电压。线性稳压器使用通道晶体管，而开关稳压器使用电感和电容组件。
 - 61. 功率因数校正（PFC）：该技术用于电源中减少电压和电流之间的相位差，提高效率并减少谐波失真。
-

通信电路

- 62. 幅度调制（AM）：AM 是一种技术，其中载波波的幅度按比例变化，与调制信号相同，常用于广播电台。
 - 63. 频率调制（FM）：FM 涉及根据输入信号变化载波波的频率，常用于高保真广播电台。
 - 64. 相位调制（PM）：在 PM 中，载波波的相位根据输入信号变化。
 - 65. 脉码调制（PCM）：PCM 是一种用于数字表示模拟信号的方法，通过采样和量化信号到离散值。
 - 66. 频率分割复用（FDM）：FDM 将可用频谱分成较小的子带，每个子带携带不同的信号，广泛用于电信系统。
 - 67. 时间分割复用（TDM）：TDM 将时间分成离散时隙，并将每个时隙分配给不同的信号，使多个信号能够共享同一传输介质。
 - 68. 调制和解调电路：这些电路调制输入信号以进行传输，并将接收到的信号解调回其原始形式。
-

信号处理

69. 过滤器：过滤器用于从信号中去除不需要的组件。类型包括低通、高通、带通和带阻滤波器，每种都设计为通过某些频率同时衰减其他频率。
 70. 放大：信号放大增强信号的强度而不改变其频率组件。放大器可以用于各种配置，例如前置放大器、功率放大器和差分放大器。
 71. 数字信号处理（DSP）：DSP 是使用数字技术操作信号。它涉及采样、量化和应用算法（如傅里叶变换、卷积和滤波）来处理信号。
 72. 模数转换（ADC）：ADCs 将连续模拟信号转换为离散数字数据。它们对于将模拟传感器与数字系统接口是必不可少的。
 73. 数模转换（DAC）：DAC 执行 ADCs 的反向操作，将离散数字数据转换回连续模拟信号，以用于执行器和其他模拟设备。
 74. 傅里叶变换：傅里叶变换是一种用于分析信号频率内容的数学技术。它广泛用于信号处理、通信和控制系统。
 75. 采样定理：奈奎斯特-香农采样定理规定，为了准确重建信号，必须至少以信号中存在的最高频率的两倍进行采样。
-

无线通信

76. 调制技术：调制是指根据信息信号变化载波信号。常见技术包括幅度调制（AM）、频率调制（FM）、相位调制（PM）和更高级的方案，如用于数字通信的相位幅度调制（QAM）。
 77. 天线：天线用于传输和接收电磁波。天线类型包括双极天线、环形天线、抛物面天线和补片天线，每种天线都适用于无线通信系统的不同应用。
 78. 射频（RF）通信：射频通信涉及通过射频波传输数据。RF 系统用于蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙和卫星通信，频率范围从几 MHz 到几 GHz。
 79. 无线网络：无线网络在没有物理电缆的情况下连接设备。技术包括 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 和 5G，每种技术都有不同的用例，用于短距离或长距离通信、高速数据传输和物联网应用。
 80. 扩频技术：扩频技术用于无线通信将信号扩展到宽频带，增加抗干扰能力并提高安全性。技术包括直接序列扩频（DSSS）和频率跳跃扩频（FHSS）。
 81. 微波通信：微波通信使用高频射频波（通常为 1GHz 到 100GHz）进行点对点通信，包括卫星链路、雷达系统和高速数据链路。
 82. 无线协议：无线协议定义了无线网络中传输数据的方式。示例包括 IEEE 802.11（Wi-Fi）、IEEE 802.15（蓝牙）和 Zigbee，每种协议都有不同的数据速率、范围和功耗特性。
-

嵌入式系统

- 83. 微控制器：微控制器是集成在单个芯片中的小型计算机，用于嵌入式系统控制设备，如传感器、电机和显示器。流行的微控制器包括 Arduino、Raspberry Pi 和 PIC 微控制器。
 - 84. 实时操作系统（RTOS）：RTOS 是为实时应用设计的操作系统，任务必须在严格的时间约束内完成。示例包括 FreeRTOS、RTEMS 和 VxWorks。
 - 85. 嵌入式编程：嵌入式编程涉及为微控制器和其他嵌入式设备编写软件。它需要了解低级编程语言（如 C 和汇编语言）以及硬件接口和优化。
 - 86. 传感器和执行器：传感器是检测物理属性（如温度、光或运动）的设备，而执行器用于与物理世界交互，例如移动电机或控制阀门。这些是物联网和自动化系统中的基本组件。
 - 87. 接口：嵌入式系统通常需要与外部组件（如显示器、传感器和通信模块）进行接口。接口技术包括 I2C、SPI、UART 和 GPIO。
 - 88. 功率管理：功率管理在嵌入式系统中至关重要，以优化能量消耗，特别是对于电池供电设备。技术包括省电模式、电压调节器和高效电路设计。
-

功率电子

- 89. 功率二极管：功率二极管用于控制高功率应用中的电流流动，例如将交流转换为直流电。它们设计用于处理比普通二极管更高的电压和电流。
 - 90. 可控硅：一种用于开关和控制大量功率的半导体设备。可控硅包括 SCR（硅控整流器）和 TRIAC，常用于电机控制、照明和电源调节。
 - 91. 功率 MOSFET：功率 MOSFET 用于功率电子电路中的开关和放大，特别是在电源、电机驱动和逆变器中，由于其高效率和快速开关特性。
 - 92. IGBT（绝缘栅双极晶体管）：IGBT 结合了 BJT 和 MOSFET 的特性，用于高功率应用，如逆变器、电机驱动和感应加热系统。
 - 93. DC-DC 转换器：DC-DC 转换器用于将一个 DC 电压级转换为另一个 DC 电压级，要么提高（升压转换器）要么降低（降压转换器）电压，具有高效率。
 - 94. AC-DC 转换器：这些转换器也称为整流器，用于将交流电（AC）转换为直流电（DC）。它们广泛用于电源和需要 DC 电压的应用。
 - 95. 逆变器：逆变器将 DC 电转换为 AC 电，用于可再生能源系统、不间断电源（UPS）和电动汽车。
 - 96. 功率控制：电子系统中的功率控制涉及调节电压和电流水平以实现高效能量利用，通常通过反馈回路、调制和开关稳压器。
-

自动化和控制系统

97. 可编程逻辑控制器（PLC）：PLC 是用于工业过程自动化的数字计算机，例如制造、控制机械和管理系统，如电梯或交通信号灯。
98. SCADA 系统：SCADA（监控控制和数据采集）系统用于监控和控制工业过程，包括能源生成、水处理和制造系统。
99. 工业传感器：工业传感器用于测量工业自动化应用中的物理参数，如温度、压力、流量和水平。
100. 电机控制：电机控制系统用于调节电机的速度、方向和操作，包括 DC 电机、AC 电机和步进电机。这些系统在自动化和机器人技术中至关重要。