

접합 J 검토도

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: J @1

입력: 999bc67498fd8d635d0a04eb692740b0

평가: evaluation-ac920a17344daf647e6346654c59eb4c15db0eac8d0d7579f

평면 주근 경로

입면 주근 경로

연결 부재: AB, BC

구속 가정: rigid

구속철근 10 @150 mm

후크 정착 OK / 해당 철근 요구 178 · 제공 550 mm

주근 경로 8개 / 간격 미충족 10쌍. 후프 시공상세 별도.

패널 후프 5개 · 절곡/보조띠 전체 제작 형상 별도

joint-confinement: JOINT_HOOP_AREA_INSUFFICIENT

joint-hoop-detail: JOINT_SEISMIC_HOOK_AND_PANEL_GEOMETRY_REQUIRED

joint-bar-congestion: JOINT_LONGITUDINAL_BAR_CLEARANCE_NOT_SATISFIED

joint-member-strength-ratio: CONSERVATIVE_COLUMN_BEAM_BOUND_NOT_SATISFIED