

대표 건축물 탄성해석 검토서

06-open-parking-frame / Open parking frame

M33 representative building elastic analysis set

해석 상태

OK

예비 설계

OK

최대 변위

0.001752

최대 검토비

0.107031

모델 개요

대표 유형	parking
형상 설명	Five-story open parking structure with repetitive long bays.
층수	5
규모	X 22.5 m / Y 15 m / Z 16 m
노드/부재/하중	72 / 145 / 290
하중 케이스/조합	4 / 3

조합별 해석 결과

조합	상태	최대 변위	최대 검토비	평균 오차
EL-DL	OK	0.001071	0.099034	3.139e-15
EL-WX	OK	0.001752	0.107031	3.306e-15
EL-WY	OK	0.001702	0.105694	3.132e-15


지배 검토

부재	M6
검토 항목	steel-interaction
상태	OK
조합	EL-WX
검토비	0.149063

검토 메모

- 이 PDF는 대표 형상 자동 생성, 선형 탄성해석, 예비 검토 결과를 빠르게 확인하기 위한 검토용 산출물이다.
- 상세 설계 확정 전에는 부재 단면, 하중 산정, 접합, 기초, 횡력저항시스템을 별도로 검토해야 한다.
- 도면 이미지 또는 MGT 입력 자동화는 이 산출물의 model.json 형식을 기준으로 비교하면 된다.

06-open-parking-frame - Open parking frame



데이터 확인 항목

모델 파일	reports/representative-buildings/06-open-parking-frame/model.json
요약 파일	reports/representative-buildings/06-open-parking-frame/analysis-summary.json
원본 HTML	reports/representative-buildings/06-open-parking-frame/report.html
하중 케이스	D, L, WX, WY
하중 조합	EL-DL, EL-WX, EL-WY