

대표 건축물 탄성해석 검토서

01-regular-office-frame / Regular office frame

M33 representative building elastic analysis set

해석 상태

OK

예비 설계

OK

최대 변위

0.002408

최대 검토비

0.105813

모델 개요

대표 유형	office
형상 설명	Four-story regular moment frame used as a baseline office building.
층수	4
규모	X 12 m / Y 10 m / Z 14.4 m
노드/부재/하중	45 / 84 / 168
하중 케이스/조합	4 / 3

조합별 해석 결과

조합	상태	최대 변위	최대 검토비	평균 오차
EL-DL	OK	6.582e-04	0.071787	2.778e-16
EL-WX	OK	0.002408	0.105813	1.687e-15
EL-WY	OK	0.001945	0.098888	6.625e-16


지배 검토

부재	M32
검토 항목	steel-deflection
상태	OK
조합	EL-WX
검토비	0.164956

검토 메모

- 이 PDF는 대표 형상 자동 생성, 선형 탄성해석, 예비 검토 결과를 빠르게 확인하기 위한 검토용 산출물이다.
- 상세 설계 확정 전에는 부재 단면, 하중 산정, 접합, 기초, 횡력저항시스템을 별도로 검토해야 한다.
- 도면 이미지 또는 MGT 입력 자동화는 이 산출물의 model.json 형식을 기준으로 비교하면 된다.

01-regular-office-frame - Regular office frame



데이터 확인 항목

모델 파일	reports/representative-buildings/01-regular-office-frame/model.json
요약 파일	reports/representative-buildings/01-regular-office-frame/analysis-summary.json
원본 HTML	reports/representative-buildings/01-regular-office-frame/report.html
하중 케이스	D, L, WX, WY
하중 조합	EL-DL, EL-WX, EL-WY