

대표 건축물 탄성해석 검토서

04-podium-tower-setback / Podium tower setback

M33 representative building elastic analysis set

해석 상태

OK

예비 설계

OK

최대 변위

0.002069

최대 검토비

0.085905

모델 개요

대표 유형	mixed-use
형상 설명	Six-story mixed-use frame with a broad podium and upper setback tower.
층수	6
규모	X 24 m / Y 18 m / Z 20.4 m
노드/부재/하중	84 / 154 / 308
하중 케이스/조합	4 / 3

조합별 해석 결과

조합	상태	최대 변위	최대 검토비	평균 오차
EL-DL	OK	9.618e-04	0.08353	1.271e-15
EL-WX	OK	0.001991	0.083221	2.871e-15
EL-WY	OK	0.002069	0.085905	2.617e-15


지배 검토

부재	M63
검토 항목	steel-deflection
상태	OK
조합	EL-WX
검토비	0.147336

검토 메모

- 이 PDF는 대표 형상 자동 생성, 선형 탄성해석, 예비 검토 결과를 빠르게 확인하기 위한 검토용 산출물이다.
- 상세 설계 확정 전에는 부재 단면, 하중 산정, 접합, 기초, 횡력저항시스템을 별도로 검토해야 한다.
- 도면 이미지 또는 MGT 입력 자동화는 이 산출물의 model.json 형식을 기준으로 비교하면 된다.

04-podium-tower-setback - Podium tower setback



데이터 확인 항목

모델 파일	reports/representative-buildings/04-podium-tower-setback/model.json
요약 파일	reports/representative-buildings/04-podium-tower-setback/analysis-summary.json
원본 HTML	reports/representative-buildings/04-podium-tower-setback/report.html
하중 케이스	D, L, WX, WY
하중 조합	EL-DL, EL-WX, EL-WY