

沙钢平台 CMS 数据接口标准

一、 数据集成采集方式

沙钢平台所需数据全部通过 WebAPI（REST）接口服务方式，接收各个分厂现场不同 CMS 厂家上传的数据，数据统一采用 Json 格式按定义的协议规则，调用 WebAPI 中相应的服务接口进行数据的读写操作。

采用 WebAPI 这种接口通讯方式，可以有效的减少不同 CMS 厂家在数据对接时的开发难度，加快数据集成的过程。

上传数据基地址格式如下：

<http://IP:8124/api/services/app/VDiagnosis/>

其中 IP 是值用于部署接口服务的服务器 IP 地址，8019 是端口号（可调整）

二、 主数据编码规则

1. 集团、厂、产线编码

根据现场给定的唯一固定编码；

集团：固定 2 位，沙钢 01

厂：固定 2 位，炼钢厂 01

产线：固定 2 位，转炉特钢 01、高线 02、棒三 03、棒四 04

例如：010102，表示沙钢炼钢厂高线

2. 设备编码

根据现场给定的设备唯一固定编码；提供 4 位编码 0001；

需给出设备清单表（示例）：

设备名称	编码
预精轧机	0101020001

3. 部件编码

提供 2 位固定编码，根据现场的部件做相应的增加；

01 主轴

02 齿轮箱

03 发电机

04 塔筒

05 泵

06 电机

07 压缩机

08 减速箱

09 增速箱

10 辊箱

11 分配箱

12 风机

13 锥箱

14 联轴器

15 风冷

16 搅拌机

17 液力耦合器

18 轧辊

4. 测点编码

提供 4 位固定编码，第一位为测点类型，后面 3 位按照顺序从 001 依次递增即可；

测点类型：

0-振动测点

1-工艺测点

测点完整编码：

0001 振动测点 1

0002 振动测点 2

1003 工艺测点 1

1004 工艺测点 2

5. 测点方向

提供 1 位固定编码，根据现场的实际情况做相应的增加；

0-无方向

1-H 水平方向

2-V 垂直方向

3-A 轴向

4-R 径向

注：若同一传感器安装位置，水平方向、径向、垂直方向有 2 个或者更多个传感器，从机舱面向风轮，参照二维坐标轴 0~360°，依次命名为 1、2、3

等。

6. 采集定义

提供 1 位固定编码，从 0-9 依次递增；

名称	编码	备注
8K 速度波形(10~1000)	0	采集定义名称必须按格式包含采集长度、信号类型(加速度、速度、位移)、波形类型(波形、频谱、包络)、上下限频率
128K 加速度波形(0~10000)	1	
4K 位移波形(0-10000)	2	
1600 线加速度频谱(2-2000)	3	
200 线加速度包络(5000-15000)	4	

三、 数据接口规范

此处的数据指各种采样数据，包括振动、温度、转速以及各种设备运行的过程数据。将根据数据的种类分别定义不同的数据结构，基本原则都是通过将数据打包成 Json 格式后进行数据的上传。

1、 振动数据

振动数据是指由 CMS 系统采集的波形数据，包括时域波形，频谱，长波形等数据。振动数据分为元数据和波形块，元数据用于描述波形块的主要

信息，如波形长度，采样频率，信号类型等，波形块部分应转换为 16 进制整形并以二进制方式进行压缩，减小上传时对网络带宽的要求以及减小存储时需要的存储空间。

由于振动数据较大，如长波形，单条数据可能达到 8Mbyte,我们采取分包上传的方式进行数据的传输，支持断点续传，上传振动数据时，首先以 Json 格式上传元数据，如果服务端接收成功，就会返回一个唯一的标识以及当前已上传过的波形块大小(若已上传过，中途断了)，作为接下来分包上传波形块的参数，波形块以二进制方式上传。

➤ 数据结构定义

元数据

名称	数据类型	说明
Code	string	编码，根据编码规则解析出来对应的设备、测点、测量定义等信息；例如 010102000102000121
FullPath	String	完整名称路径，以\\分割，例如，沙钢\\炼钢厂\\高线\\预精轧机\\齿轮箱 1\\振动测点 1\\128K 加速度波形(0~10000)
MeasDate	DateTime	采样时间
MeasValue	float	采样值
WaveLength	int	波形长度
SignalType	int	信号类型 0-加速度 1-速度 2-位移 3-电压 4-电流
SampleRate	float	采样频率

RPM	float	运行转速
Unit	text	工程单位, 如 mm/s
ConvertCoef	float	转换系数
Resolver	int	解析方式 0-缺省解析方式,1-没有进行高低位互 换

➤ 接口调用方式

接口地址:

<http://IP:8124/api/services/app/VDiagnosis/VibMetaData>

参数：无

方法：post

body 内容：按结构定义将数据打包成 Json 格式

返回值：Json

```
{ "WaveTag" : "1a4f8470-205e-4d0c-bfac-9fce73ed871f", "CurrLength" : 0 }
```

WaveTag:表示此波形的唯一标识。

CurrLength:表示此波形在服务器上已接收的长度

波形块

波形块内容较长，如一个 8K 长度的时域波形，如果按浮点数存储，那么每个点需要 4 个字节，总共需要 32KB 的存储空间，在这里需要对波形块进行压缩处理，将浮点数转换成 16 位整形数字，并转换成 2 进制格式，单条数据可以抽取一个转换系数(ConvertCoef),那么波形块只需要 16KB 的存储空间，可以极大降低对带宽和存储的压力。

如波形中第一个 16 位整形数字为 876，转换成二进制后得到两个字节的数组，其中 arr[0]=108,arr[1]=3,以此类推，8K 波形需要 arr[16384] 长度的字节数组空间，如果进行高低位互换，请在元数据定义中设置

Resolver=0,不互换的设置 Resolver=1

➤ 接口调用方式

循环调用此接口，如 1 个 1M 长波形，二进制格式的数组为 2M，若按 128KB 每包拆分，总共需要 16 次可以上传完毕。

接口地址:

<http://IP:8124/api/services/app/VDiagnosis/VibWaveData>

参数：

WaveTag:波形唯一标识

Length：int 内容总长度

CurrIndex：int 当前上传的索引，即在总内容包中的索引地址。

BlockSize：int 当前上传的块大小

方法：post

body 内容：将二进制格式的波形块，拆分成合适大小的块，如 128KB

一个包

返回值：Json

```
{ "WaveTag": "1a4f8470-205e-4d0c-bfac-9fce73ed871f", "CurrLength": 16384 }
```

WaveTag:表示此波形的唯一标识。

CurrLength:表示此波形在服务器上已接收的长度

2、时标数据

时标数据是指转速时标/转速脉冲，AD 时标，用于对数据进行阶次分析时所必须的数据，多通道同步采集的振动数据应共享一组时标数据，时标数据和振动数据需要建立对应关系，如 8 通道在某时刻同步采集的振动数据，只会有一组时标数据，这 8 个通道的振动数据都指向同一组时标数据。这样可以避免因为重复存储造成的存储空间浪费。

➤ 数据结构定义

名称	数据类型	说明
Code	string	编码，根据编码规则解析出来对应的设备、测点、测量定义等信息；例如010102000102000121
FullPath	String	完整名称路径，以\\分割，例如，沙钢\\炼钢厂\\高线\\预精轧机\\齿轮箱 1\\振动测点1V\\128K 加速度波形(0~10000)
MeasDate	DateTime	采样时间
ADTS	Long[]	AD 时标
RPMTS	Long[]	转速时标

➤ 接口调用方式

接口地址:

<http://IP:8124/api/services/app/VDiagnosis/TimeIndexData>

参数：无

方法：post

body 内容：按结构定义将数据打包成 Json 格式

返回值：-1 表示失败，其他表示成功

3、工艺数据

工艺数据是指由 CMS 系统采集的工艺量数据，如风速，油温，功率，转速等。工艺数据由于单条数据比较小并且采集密度大，一般只包含测量点

编码、采样时间和采样值，如果单条上传，不能很好的利用网络带宽，并且会造成上传速度慢等情况，需要通过打包上传的方式进行数据上传，也就是，一次将 1 批数据，如多台设备下在一定时间范围内所有的工艺数据都打包在一起后进行上传。

➤ 结构定义

PointProcessData 结构

名称	数据类型	说明
Code	string	编码，根据编码规则解析出来对应的设备、测点、测量定义等信息； 例如 01010200010210030
FullPath	String	完整名称路径，以\\分割，例如， 沙钢\\炼钢厂\\高线\\预精轧机\\齿轮箱 1\\工艺测点 1
TSDatas	数组 自定义	测点包含的工艺数据集合（时序数据）

TSDData 结构

名称	数据类型	说明
MeasDate	DateTime	采样时间
MeasValue	float	采样值

➤ 接口调用方式

接口地址:

<http://IP:8124/api/services/app/VDiagnosis/ProcessDatas>

参数：无

方法：post

body 内容：按结构定义将数据打包成 Json 格式

返回值：-1 表示失败，其他表示成功

4、采样值数据

采样值数据是指通过高密度采集时域波形（分钟级），计算出的各种特征指标，如总值，峭度，歪度，峰值等。此类数据由于单条数据比较小并且采集密度大，一般只包含测量点编码、采样时间，指标类型和采样值等参数，如果单条上传，不能很好的利用网络带宽，并且会造成上传速度慢等情况，需要通过打包上传的方式进行数据上传，也就是，一次将 1 批数据，如多台设备下在一定时间范围内所有的采样值数据都打包在一起后进行上传。

➤ 结构定义

PointSampleData 结构

名称	数据类型	说明
Code	string	编码，根据编码规则解析出来对应的设备、测点、测量定义等信息； 例如 01010200010200012
FullPath	String	完整名称路径，以\\分割，例如， 沙钢\\炼钢厂\\高线\\预精轧机\\齿轮箱 1\\振动测点 1V
SampleDatas	数组 自定	测点包含的采样值数据集合（时序

	义	数据)
--	---	-----

SampleData 结构

名称	数据类型	说明
MeasDate	DateTime	采样时间
DateType	Int	指标类型 1-总值, 2-峭度, ……
Condition	int	工况
MeasValue	float	值

➤ 接口调用方式

接口地址:

<http://IP:8124/api/services/app/VDiagnosis/SampleDatas>

参数：无

方法：post

body 内容：按结构定义将数据打包成 Json 格式

返回值：-1 表示失败，其他表示成功

四、 数据接口通讯要求

通讯协议按照列出的 WebAPI 的方式；

CMS 数据方需要按照每 1 小时内的数据质量要求送到沙钢数据平台。同时在可能出现断网或者故障的情况下，出现数据积压后以保证一天的数据在 2 小时内传输完毕，前期测试性能需要测试这块；

在整个链路、程序出现故障的情况下，CMS 需要进行数据缓存以保证数据不丢失，在故障恢复后继续将数据传输到数据平台。