PWM 電流形コンバータを用いた系統無効電力補償制御

川崎 心平*, 柴戸 洋次郎*, 根葉 保彦* (*福岡大学 工学部)

1 まえがき

電流形コンバータを用いて,電源へ潮流する無効電力を補償し,電源力率1を実現するシステム(1)(2)について,筆者らは,単相電源において,PWM電流形コンバータの適用と動作特性を示した(3)。本稿では,電源電流から無効分を導出し,PWMパターンの位相制御を行うフィードバックを付加した無効電力補償システムを検討したので,実験結果を報告する。

2 システム構成と制御法

図1はシステム構成を示し,負荷と並列に PWM 電 流形コンバータを接続する。コンバータ回路は4素子 2 レグ構成 , 交流側にフィルタコンデンサ C_{ℓ} とインダ クタ L_f , 直流側には電流平滑インダクタ L_d と単相交流 の2倍周波数で変動する瞬時電力処理の LC 並列タン ク回路を接続する。図2に遅れ負荷時における電源電 圧 v_s , 負荷電流 i_o とその有効分電流 i_a および無効分電 流 i_r , PWM 制御電流 i_p とその基本波 i_{pf} を示す。コンバ ータは正弦波変調波 & を用いた三角波搬送波比較方式 の PWM で動作する。また,コンバータは,電源 ν_s に 同期し ,α がほぼ 90°でコンバータを動作させ ,PWM 制 御電流 i_p の基本波 i_{pf} によって , 無効分電流 i_r を補償す る。その結果,電源電流 is は有効分電流 ia だけとなり, 電源力率1が得られる。図3は制御ブロック図を示す。 検出する電源電流 is から電源 1 周期毎の有効分電流実 効値 I_aと無効分電流実効値 I_xを演算する。無効分 I_xに 対して PI 演算し , I_r が零となるように進み位相角 α を 制御して PWM 動作を行う。

3 実験結果

実験は,電源 V_s=100V

,f=60Hz $,C_f=20$ μ F $,L_f=2$ mH $,L_d=10$ mH $,C_T=22$ μ F $,L_T=80$ mH ,PWM 搬送波周波数 4.8kHz とし,遅れ力率 負荷を接続した。図 4 は,負荷力率を 0.8 から 0.3 に変化させた場合の各部実測波形である。負荷変化前の電源力率 1 の状態から,負荷変化後,無効電流 L を検出して,一時的に電源電流 i が電圧 v に対して遅れる。その後,位相角 α が減少して,無効分 L が徐々に 0 へと近づき,数周期後に再度,電源力率が 1 となっていることがわかる。負荷力率 0.3 では,負荷無効分が増加するので,補償進み電流を確保するために,インバータ直流電流 i が増加するが,電流 i 。と i は正弦波形を維持している。

4 むすび

電源の無効電力補償に PWM 電流形コンバータのパターン位相制御を付加することで,電源力率 1 を維持できることを確認した。

参考文献

- (1) Loren H. Walker, *IEEE Trans. Ind. Applicat.*, Nov.-Dec. vol.IA-22, no.6, pp.1091-1104, 1986
- (2) Luis T. Moran, *IEEE Trans. Ind. Applicat.*, Mar.-Apr. vol.25, no.2, pp.356-365, 1989
- (3) 川崎·他: 令 3 電気学会産業応用部門大会 No.Y-028




図1 システム構成




図2 電源電圧,電流とPWM 制御電流




図3 制御ブロック図




図 4 各部実測波形 (250V/div.,6A/div.,50ms/div.)