



No conformidad

7.5 La empresa no ha implementado aún la señalización reglamentaria para evacuación de las oficinas en caso de emergencias.

Plan de acción

- Disponer señalización e iluminación de emergencia dentro de las instalaciones de la organización

Metodología

- Señalizar las instalaciones de la organización con rutas de evacuación, salidas de emergencia, accesos restringidos, teniendo en cuenta directrices reglamentarias.
- Adecuar sistema de iluminación de emergencia en las salidas de emergencia para permitir su identificación.

Fecha de inicio: 23-mayo-2019

Fecha de finalización: 29-mayo-2019

Responsable: Katherine Alzate.

Cargo: Analista de gestión integral y bienestar.