Lista kontrolna odbioru robót wykończeniowych w lokalach

Do stosowania przy odbiorach wewnętrznych przed przekazaniem lokali nabywcom

1. Tynki i malowanie

- Odchyłka powierzchni tynku od płaszczyzny: maks. 3 mm na łacie 2 m.
- Brak rys, pęcherzy, przebarwień; jednolity kolor i połysk powłoki malarskiej.
- Ościeża okien i drzwi bez rys przy narożnikach, narożniki ochronne osadzone prosto.

2. Posadzki i okładziny

- Wylewka: wilgotność przed układaniem okładzin wg wymagań producenta, dylatacja obwodowa wykonana.
- Płytki: równe fugi, brak pustek pod płytkami (opukiwanie), spadki do wpustów w łazienkach.
- Listwy przypodłogowe zamontowane, połączenia w narożach dopasowane.

3. Stolarka

- Drzwi wejściowe do lokali: klasa EI30, Rw = 37 dB, szerokość w świetle zgodna z projektem (90 cm).
- Okna i drzwi balkonowe: regulacja, uszczelki, brak uszkodzeń szyb i ram, obróbki parapetów.

4. Instalacje — kontrola wizualna

- Osprzęt elektryczny zamontowany w osi, gniazda w łazienkach w wykonaniu IP44.
- Biały montaż szczelny, syfony dostępne, wpusty podłogowe z kratkami osadzonymi w poziomie.

5. Ocena

Element	OK	Usterka	Uwagi
Tynki i malowanie			
Posadzki			
Okładziny ścienne			
Stolarka			
Instalacje			