Instalacje elektryczne i teletechniczne

Puszki podłogowe 3×230 V + 2×RJ45 przy każdym stanowisku; oprawy LED 60×60 z DALI.
Serwerownia: rozdzielnica RPS, UPS 10 kVA, przejścia kablowe uszczelnione EI60.

Rew.	Opis zmiany	Data
A	Projekt aranżacji	2026-08-21

Modernizacja Biurowca — Centrum · 3. piętro
Inwestor: Centrum Office Park Sp. z o.o. (podmiot fikcyjny)

Instalacje elektryczne i teletechniczne — 3. piętro

Oświetlenie, puszki podłogowe, serwerownia

Nr rysunku	Skala	Rewizja	Data
B-E-301	1:100	A	2026-08-28

Branża: Instalacje elektryczne
Faza: projekt wykonawczy

Projektował: inż. M. Domański
Sprawdził: inż. K. Nowicki

DANE DEMONSTRACYJNE — RYSUNEK FIKCYJNY, NIE DO BUDOWY