

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 320 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION									
SUBCAPÍTULO 32007 LINEAS DE DISTRIBUCION									
APARTADO 3200702 Derivación a cuadro parciales fuera Vertical									
32007026106	Ud Instalación y Montaje de Módulo VIGI								
	UD.Desconexión y desmontaje para posterior instalación, embornado y colocación de los interruptores tipo Vigi en el Chasis eléctrico correspondiente.								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
		8					8,00		
								8,00	352,16
32007010511	Ud Derivacion a cuadros parciales en planta, 3x1,5-RZ1 0,6/1kV ENCE								
	Derivación a cuadros parciales en pared , con conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 3x1,5 mm2, canaleta metálica perforada con tapa y soportes separados 1 m. de las dimensiones señaladas en los planos, cajas de derivación libre de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión, etc., embornado al interruptor principal de protección de los cuadros parciales de planta. Se considerarán XX ml por linea de derivación a cuadros fuera de la vertical (v. esquema unifilar de las verticales eléctricas)								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	NOTA: DERIVACIÓN DE APROX.70 ML, INSTALADO BAJO P/P DE TUBO CORRUGADO.								
	ENCENDIDO DE LOCALES:								
	CENTRO SEGUROS	1					1,00		
	ZONAS COMUNES	1					1,00		
	ÓPTICA	1					1,00		
	AGENCIA VIAJES	1					1,00		
								4,00	1.221,00
	TOTAL APARTADO 3200702 Derivación a cuadro parciales								1.573,16
APARTADO 3200703 Conductores de alimentación 0,6/1 kV									
32007030505	mI Conductor 0,6/1kV-RZ1- 5x16 mm2								
	Conductor 0,6/1kV-RZ1- 5x16 mm2:								
	Ml. de suministro, instalación y montaje de las lineas de distribución, compuestas por conductor Pentapolar de 0,6 / 1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta de Poliolefina RZ1. (Con el Cógido de colores señalados por la propiedad). La distribución de las lineas se realizara tanto en su recorrido horizontal como vertical. En todos los conductores se colocará un cartel indicativo del servicio a que corresponde.								
	Todo ello se realizará de acuerdo con las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.								
	CLIMATIZACION	95					95,00		
	RACK	95					95,00		
								190,00	2.164,10
32007030502	mI Conductor 0,6/1kV-RZ1- 5x4 mm2								
	Conductor 0,6/1kV-RZ1- 5x4 mm2:								
	Ml. de suministro, instalación y montaje de las lineas de distribución, compuestas por conductor Pentapolar de 0,6 / 1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta de Poliolefina RZ1. (Con el Cógido de colores señalados por la propiedad). La distribución de las lineas se realizara tanto en su recorrido horizontal como vertical. En todos los conductores se colocará un cartel indicativo del servicio a que corresponde.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Todo ello se realizará de acuerdo con las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.								
	EXTRACCION	95				95,00			
	UNIDADES INTERIORES	90				90,00			
							185,00	5,11	945,35

TOTAL APARTADO 3200703 Conductores de alimentación 3.109,45

APARTADO 3200705 Herrajes y Bandejas para canalizacion de lineas

320070510600 mI Bandeja metálica rejillas 60 mm x 100 mm

Ud. de suministro, instalación y montaje de Bandeja de rejillas de 60 x 100 mm para canalización de Líneas de Distribución de las medidas indicadas, según las especificaciones técnicas y planos que se entregan junto a esta medición.

Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las Especificaciones entregadas por el Dpto de Ingeniería.

CANALIZACIÓN MANGUERAS	36	36,00			
PLANTA INFERIOR	39	39,00			
ALIMENTACIÓN A CUADRO	3	3,00			
			78,00	13,63	1.063,14

TOTAL APARTADO 3200705 Herrajes y Bandejas para 1.063,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 32007 LINEAS DE DISTRIBUCION..... 5.745,75 €

SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA

APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y Remplazamiento

3203001200200 Ud Inst.Pto Luz 2,5mm2-0,6/1 kV.Tubo Plást. L.H. y cajas con bornas

Ud. de instalación de Punto de luz (Caja de alimentación para conexión de luminarias) de alumbrado incluyendo línea de alimentación general realizada con manguera tripolar de cobre de 3x2,5mm2 y conductor 0,6/1kV RZ1-K, bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halógenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti) y bornas de conexión.

Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

TALLERES ÓPTICA	5	5,00			
ALMACÉN AGENCIA VIAJES	2	2,00			
ASEOS	8	8,00			
			15,00	34,65	519,75

3203001303020 Ud Ampl.Inst.Pto Luz 4mm2-450/750 V .T.Plást.L.H y caja con bornas.

Ud. de suministro, instalación y montaje de ampliación de Punto de luz (Caja de alimentación para conexión de luminarias) de alumbrado incluyendo línea de alimentación general realizada con conductores unipolares de cobre de sección 4 mm2 y 450/750V 0,7 Z1-K bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halógenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), y bornas de conexión , totalmente montado, conexionado y comprobado.

Dicha ampliacion se realizara desde los Punto de luz existentes para una distancia aproximadamente de 2 m

Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

	8	8,00			
			8,00	29,56	236,48

3203001710000 Ud Desmontaje y Desconexión Foco/Pantalla Empotrada en distintos t

Ud desconexión y Desmontaje de la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrada de Distintas Potencias, de Distintos tipos de Difusores en diferentes tipos de techo, , desmontaje de lamparas si las llevase de la luminaria corres-

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	pendiente. Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	ZONA OBRA	192				192,00			
							192,00	2,64	506,88
3203001710100	Ud Desmontaje y Desconexión Foco/Pantalla Superficie								
	Ud desconexión y Desmontaje de la luminaria (Pantalla/Foco) de Superficie de Distintas Potencias, de Distintos tipos de Difusores de Superficie, desmontaje de tubos fluorescentes de la luminaria correspondiente. Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	VERBENAS:								
	ZONA OPTICA	7				7,00			
	ZONA OPTICA Y SEGUROS	10				10,00			
	ZONAS COMUNES Y VIAJES	9				9,00			
							26,00	4,42	114,92
3203001801500	Ud Inst, conexión y montaje. FOCO Empotrados LED de distintas poten								
	Montaje y conexión de Focos Empotrados led de distinta potencia. suministrados por la propiedad. La ubicación del foco será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexión, comprobación, etc. Suministro e Instalación de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	ZONAS COMUNES	17				17,00			
	OPTICA	36				36,00			
	CENTRO SEGUROS	15				15,00			
	AGENCIA VIAJES	21				21,00			
							89,00	5,28	469,92
3203001802400	Ud Inst, conexión y montaje. Pantallas de superficies de dtas tecno								
	Montaje y conexión de Pantallas de superficie de Dtas Tecnología y Potencias. suministrados por la propiedad. La ubicación de la luminaria será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexión, comprobación, etc. Suministro e Instalación de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	VERBENAS:								
	ZONA OBRA	18				18,00			
	PT CARPINTEROS	2				2,00			
	ZONA CARPINTEROS	6				6,00			
							26,00	6,60	171,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3203001802901	Ud Saneado de Instalaciones existentes Ud. Limpieza y adecuación de instalaciones de techos.								
	ZONA OBRA 19/02	1				1,00			
	ZONA OBRA 22/02	1				1,00			
							2,00	88,04	176,08
3203001900200	Ud Suministro, instalación y montaje. Pantalla estanca 2x36 W Suministro, instalación y montaje de Luminaria Estanca de 2x36 W según planos. Suministro y colocación de los tubos fluorescentes en la luminaria correspondiente. Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Suministro e Instalación de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y/o Inst. Alumbrado Remplazamiento) a la luminaria formada por conductor RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 . Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	SALA TÉCNICA	2				2,00			
							2,00	36,57	73,14
3203001806600	Ud Suministro e instalación downlight LED de 20W empotrable Suministro e instalación de downlight LED de 20W empotrable de techo de marca KENTAU de color blanco. Se incluye Driver regulable Ctouch para downlight.								
		3				3,00			
							3,00	68,94	206,82
TOTAL APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y									2.475,59
APARTADO 3203002 Instalación Aldo Seguridad									
3203002100300	Ud Inst.Pto Luz 1,5 mm2 450/750 V. Bajo Tubo Ud. de instalación de punto de luz para Equipo autónomo de Emergencia, incluyendo línea de alimentación de señalización realizada con conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2 de sección y 450/750 V 07 Z1-K, bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halógenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti) y bornas de conexión. , bornas de conexión y tomas de corriente 2P+T, 230 V. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	NOTA: PUNTO DE APROX.5ML.								
		15				15,00			
							15,00	47,71	715,65
3203002710000	Ud Desmontaje y desconexión Equipos Autonomos de Empotrar en dtos t Ud desconexión y Desmontaje del Equipo Autónomo de Emergencia en techo desmontable (metálico/fibra/madera) o escayola. Desmontaje de línea de alimentación desde el punto de luz al Equipo Autónomo de Empotrar formado por conductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y blanco) para datos (Si existe). Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	ZONA OBRA	7				7,00			
							7,00	3,96	27,72
3203002810000	Ud Montaje y Conexión Equipos Autonomos de Empotrar en dtos techos Ud Conexion y montaje del Equipo Autónomo de Emergencia en techo desmontable (metálico/fibra/madera) o								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	escayola. Instalación y montaje de línea de alimentación desde el punto de luz al Equipo Autónomo de Empotrar formado por conductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x 1,5 mm2 para fuerza, mas base de conexion y de 2x 1,5 mm2 (rojo y blanco) para datos (Si existe). Todos los trabajos de valorarán empleando los medios de elevación adecuados y en horario nocturno. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.	9				9,00			
							9,00	10,62	95,58
3203002710100	Ud Desmontaje y desconexión Equipos Autonomos de Superficie Ud desconexion y Desmontaje del Equipo Autónomo de Emergencia de superficie Desmontaje de línea de alimentación desde el punto de luz al Equipo Autónomo de Empotrar formado por conductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x 1,5 mm2 para fuerza y de 2x 1,5 mm2 (rojo y blanco) para datos (Si existe). Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	SP	2				2,00			
							2,00	3,96	7,92
3401030029566	Ud Cerco para equipos autónomos de Emergencia. Ud. Cerco para equipos autónomos de emergencia de las siguientes dimensiones yyyyy x yyy mm ZEMPER Ref. ATE 87110								
		9				9,00			
							9,00	6,04	54,36
TOTAL APARTADO 3203002 Instalación Aldo Seguridad									901,23
APARTADO 3203003 Instalación Mecanismos de Aldo									
3203003000100	Ud Instalación de los Mecanismos de alumbrado Ud. de instalación para las distintos Mecanismos, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada uno de ellos desde la línea de alimentación general y emergencia (según instalación), ambas realizadas con manguera tripolar de cobre flexible de sección 3x2,5 mm2 0,6/1 kV-RZ1-K, tubo plástico Libre de halogenos rígido de diámetro adecuado, cajas de derivación libre de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	OPTICA	3				3,00			
	AGENCIA VIAJES	2				2,00			
	ZONAS COMUNES	1				1,00			
	SEGUROS	1				1,00			
	ALMACEN A VIAJES	1				1,00			
	ASEOS	3				3,00			
	SALA TÉCNICA	1				1,00			
							12,00	23,75	285,00

3203003700100 Ud Desmontaje de los Mecanismos de alumbrado

Ud. de Desinstalación y Desmontaje de Mecanismos, no válidos para la nueva configuración de tienda, incluyendo la retirada de la línea de alimentación, sus canalizaciones, cajas de derivación, acoplamientos, reducciones, bornas de derivación, fijaciones para tubo y cajas.
Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO 21.084 v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CUARTO DE RACK	1				1,00			
							1,00	12,77	12,77
3203003900200	Ud Suministro y montaje. Interruptor de empotrar								
	Suministro y montaje del mecanismo siguiente, incluyendo transporte del material desde el almacen de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc:								
	Conjunto Interruptor empotrar GEWISS 1P/16A serie System White SP23201:								
	* Interruptor unipolar GW 20571. * Placa de un módulo color blanco GW 22101. * Soporte de material aislante para tres módulos GW 24201. * Caja de empotrar de tres módulos GW 24403.								
	OPTICA	2				2,00			
	ZONAS COMUNES	1				1,00			
	SEGUROS	1				1,00			
	AGENCIA VIAJES	2				2,00			
	ALMACEN AGENCIA VIAJES	1				1,00			
	ASEOS	3				3,00			
	SALA TÉCNICA	1				1,00			
							11,00	10,32	113,52
32030039101	Ud Suministro y montaje. Pulsador de empotrar								
	Suministro y montaje del mecanismo siguiente incluyendo transporte del material desde el almacen de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación:								
	Conjunto Pulsador empotrar GEWISS 1P/16A serie System White SP23207:								
	* Pulsador unipolar GW 20510. * Placa de un módulo color blanco GW 22101. * Soporte de material aislante para tres módulos GW 24201. * Caja de empotrar de tres módulos GW 24403								
	OPTICA	1				1,00			
							1,00	10,72	10,72
TOTAL APARTADO 3203003 Instalación Mecanismos de Aldo....									422,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 3203004 Instalación Fuerza									
3200704903400	Ud Inst.Pto Fza 0,6/1kV-RZ1- 3x4 mm2 Directo Ud. de instalación de Punto de fuerza (Directo), siendo la línea de alimentación general realizada con manguera tripolar de cobre de 3x4mm2 y conductor 0,6/1kV RZ1-K. Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.								
	UNIÓN ENTRE CAJAS TECHO	1				1,00			
	PUNTO DE FUERZA CENTRO	1				1,00			
	SEGUROS PLTA INFERIOR								
							2,00	60,12	120,24
3203004000100	Ud Inst y montaje de Cdros Eléctricos de Fuerza Ud. de instalación y montaje de Cuadro Eléctricos de Fuerza General (Escaleras Mecánicas) y Fuerza de Emergencia de enchufes y Puertas Manusas situados en Chasis, suministrados por la propiedad, incluyendo la conexión de los circuitos (operativos y reservas) a sus correspondientes interruptores y sin llevar a cabo la acometida al cuadro desde las líneas de distribución. Se incluye transporte del cuadro desde el almacén hasta la vertical o lugar de colocación correspondiente.								
	AIRE ACONDICIONADO	1				1,00			
	EXTRACTOR V1 PL BAJA	1				1,00			
							2,00	116,05	232,10
3203004000305	Ud Alargadera de corriente 5m. Ud. de alargadera de corriente de 5m con Base Aerea incluida, totalmente montada y conexionada. NOTA:INCLUYE ALARGADERA DE 5 ML CON 4 BASES SCHUKO.								
	OPTICA	7				7,00			
	ZONAS COMUNES	4				4,00			
	VIAJES	1				1,00			
							12,00	25,53	306,36
3203004210100	ml Inst.de prot. y alimentacion Ptas Electricas. 0,6/1kV.TLHalogeno Ud. de instalación de las protecciones individuales y alimentación a cada una de las Puertas Eléctricas. En la parte superior de cada una de ellas se instalará una caja de dimensiones señaladas en los planos y en la cual se ubicará un interruptor automático diferencial de 6 A - 30 mA en una centralita cubre bornas de Superficie.Desde aquí se dará servicio al motor de cada una de las puertas, alimentando con conductor tripolar de cobre de 0,6/1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta en poliolefina, RZ1-K (Mica) ò SZ1-K (Silicona), ambos (AS+) libre de halógenos, con sección 3x2,5 mm2 y bajo tubo plástico libre de halogenos rígido. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas. NOTA: INCLUYE SELECTOR LLAVE DE DOS CONTACTOS PARA EMPOTRAR ALUMINIO.								
	PERSIANAS PUERTA	2				2,00			
		2				2,00			
							4,00	102,52	410,08
3203004215000	Ud Instalación de Tomas de corriente fuerza. 0,6/1 kV. Tubo Plast. Ud. de instalación para las distintas Tomas de Corriente, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada toma y parte proporcional de la línea de alimentación general, realizada con manguera pentapolar de cobre, 0,6/1kV RZ1-K de la sección indicada en planos, tubo plástico libre de halogenos rígido (para la derivación de los distintos puntos de luz) del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halogenos de dimensiones adecuadas acoplamiento, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	entregadas								
	NOTA: PUNTO DE APROX.8ML.								
	ÓPTICA	13				13,00			
	ASEOS	2				2,00			
							15,00	88,64	1.329,60

3203004700000 Ud Desinstalación y Desmontaje de Cdros Eléctricos de Fuerza

Ud. de desinstalación y desmontaje de Cuadros de Fuerza instalados en diferentes puntos del edificio, incluyendo la desconexión total de la acometida eléctrica, desde interruptor cambio de sección si lo hubiese, o protección de salida en cuadro eléctrico, hasta al interruptor general del cuadro y los circuitos operativos y sus canalizaciones hasta receptores.

Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.

EXTRACTOR PLTA 3ª	1					1,00			
							1,00	22,23	22,23

3203004700200 Ud Desmontaje y Desconexión de Tomas de Corriente

Ud. de desconexión y desmontaje de tomas de corriente o bloques de tomas de corriente, incluida la línea de alimentación desde la instalación existente hasta el propio mecanismo.

Incluyendo transporte del material desde el lugar de montaje, hasta el almacén señalado por la propiedad...

SOBRE ESCAYOLA AMUBRADO	3					3,00			
NAVIDAD									
CUARTO TÉCNICO	1					1,00			
TC OBRA	1					1,00			
GRIFOS ÓPTICAS	2					2,00			
MOSTRADOR ÓPTICA	3					3,00			
GAFAS DE SOL	1					1,00			
PANDORA	1					1,00			
							12,00	11,01	132,12

32030049101 Ud Sum., inst.y montaje.TC obturador empotrada SIN INT.AUT.MAG

Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente:

Toma de Corriente Empotrada con obturador y sin Interruptor (GEWISS-System SP23209), Alimentación a 16 A, 250 V, Corriente Alterna:

* Enchufe Schuko con obturador de protección 2P+T de 10/16 A de dos módulos. * Placa de color blanco, de dos módulos. * Caja de empotrar de plástico, de tres módulos GW 24403 * Soporte de material aislante para dos módulos.

Línea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre RZ1-0,6/1 kV, tubo plástico libre de halógenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su colocación, según se señala en plano. Incluyendo transporte del material desde el almacén de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc.

OPTICA	5					5,00			
CENTRO SEGUROS	1					1,00			
							6,00	41,91	251,46

32030049102 Ud Sum., inst.y montaje.TC doble empotrada SIN INT.AUT.MAG

Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente:

Toma de Corriente Empotrada con obturador y sin Interruptor (GEWISS-System SP23209), Alimentación a 16 A, 250 V, Corriente Alterna:

* 2 ud Enchufe Schuko con obturador de protección 2P+T de 10/16 A de dos módulos. * 2 ud Placa de color blanco, de dos módulos. * Caja de empotrar de plástico, de tres módulos GW 24403 * Soporte de material aislante para dos módulos.

Línea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RZ1-0,6/1 kV, tubo plástico libre de halógenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su colocación, según se señala en plano. Incluyendo transporte del material desde el almacén de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc.								
	OPTICA	6				6,00			
	CENTRO SEGUROS	2				2,00			
	AGENCIA VIAJES	2				2,00			
							10,00	47,79	477,90
32030049212	Ud Sum., inst.y montaje.TC doble con obturador SUPERFICIE ESTANCO								
	Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente: Toma de Corriente con obturador de Superficie Estanca doble sin Interruptor: Alimentación a 16 A, 250 V, Corriente Alterna: * Enchufe Schuko con obturador de protección 2P+T de 10/16 A de dos módulos. * Contenedor estanco de tres módulos. Linea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre RZ1-0,6/1 kV, tubo plástico libre de halógenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su colocación, según se señala en plano. Incluyendo transporte del material desde el almacén de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc.								
	ASEOS	2				2,00			
							2,00	50,59	101,18
3203004950101	Ud Sum., inst.y montaje. 1 USB + Toma Schuko								
	Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente: Las Referencias dadas son las correspondientes a un mecanismo en blanco. MARCA GEWISS PLACA 3M BLANCO NUBE SYSTEM TOP SYSTEM GW22503 CAJA EMPOTRAR GEWISS, DE 1 A 3 MODULOS, T. PLADUR, (RF: GW24403 PM) SOPORTE 3M PLACAS SYSTEM REF:GW24201 BASE 2P+T 16A NORMA ESPAÑOLA SY/WT GW20265 CONT.VACIO RJ45 C.5 UTP AMP SY/WT GW20270 ALIMENTADOR USB PARA CARGA MOVIL GW10460 En las referencias dadas son las correspondientes a un mecanismo general, donde faltan los codigos de color. MARCA SIMON SERIE 82 CARGADOR 2xUSB+1 TOMA DE CORRIENTE MECANISMO 2xUSB 7501096-039 TAPA 2xUSB 8201096+Color según acabado BASE ENCHUFE 75458-39 TAPA BASE ENCHUFE 82068 MARCO Para DOS elementos 82+Color según acabado								
	OPTICA	1				1,00			
	AGENCIA VIAJES	1				1,00			
	CENTRO SEGUROS	1				1,00			
							3,00	64,09	192,27
3203014000300	Ud Instalación punto de fuerza provisional								
	Ud. suministro e instalación punto de fueza provisional, instalado con la sección acorde con el equipos receptor.								
	PARA MAQUINARIAS	2				2,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	42,18	84,36
TOTAL APARTADO 3203004 Instalación Fuerza.....									3.659,90
APARTADO 3203005 Instalación Canal Barra									
3203005710100	Ud Desmontaje Pto Luz para Canal Barra								
	Ud. de desmontaje de instalación de punto de luz , (Caja Alimentacion) incluyendo línea de alimentación de alumbrado general y reemplazamiento, tubo libre de halógenos, cajas de derivación, fijaciones para tubo y cajas, etc., Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.								
	JUNTO ESCALERAS MECÁNICAS	1				1,00			
							1,00	12,11	12,11
3203005720100	Ud Desmontaje y Desinstalación de Tramos Canal Barra								
	Ud. de desmontaje y desinstalación de tramos de canal barra. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.								
	JUNTO ESCALERAS MECÁNICAS	1				1,00			
							1,00	9,90	9,90
TOTAL APARTADO 3203005 Instalación Canal Barra.....									22,01
APARTADO 3203006 Instalación Focos Decoración y Alumbrado Pilares									
3203005100123	Ud Desconexión y desmontaje de MUPI								
	UD.Desconexion de MUPI , según indicaciones de obra. Se valorará que los trabajos se realizaran en altura y en horario nocturno. Todos los trabajos a realizar cumplirán con la normativa vigente y las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.								
	SEGUROS	3				3,00			
							3,00	16,51	49,53
TOTAL APARTADO 3203006 Instalación Focos Decoración y									49,53
APARTADO 3203010 Inst y montaje de Cuadros Electricos									
38000020003	Ud Recableado de Cuadro Aldo Gral 1								
	Ud. de Recableado de Cuadros Electrico Existente, suministrando e Instalando 3 contactores modulares 4x63A, marca Schneider (ref.A9C20864) ,teniendo que identificar circuitos, recablear y etiquetar nuevamente. Se incluye pequeño material (punteras huecas, bridas, etc..)								
	RECABLEADO CUADRO CONTACTORES	1				1,00			
							1,00	525,37	525,37
38000020004	Ud Recableado de Cuadro Aldo Gral 2								
	Ud. de Recableado de Cuadros Electrico Existente, suministrando e Instalando 1 contactor modulares 4x40A, marca Schneider (ref.A9C20844) ,teniendo que identificar circuitos, recablear y etiquetar nuevamente. Se incluye pequeño material (punteras huecas, bridas, etc..)								
	RECABLEADO CUADRO DE FUERZAS	1				1,00			
							1,00	230,92	230,92
38000020005	Ud Recableado de Cuadro Aldo Soc 2								
	Ud. de Recableado de Cuadros Electrico Existente, suministrando e Instalando 1 contactor modulares 4x40A, marca Schneider (ref.A9C20844) ,teniendo que identificar circuitos, recablear y etiquetar nuevamente. Se incluye pequeño material (punteras huecas, bridas, etc..)								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RECABLEADO CUADRO DE FUERZAS	1				1,00			
							1,00	230,92	230,92
38000020006	Ud Instalación alimentación a cuadro sobre bandeja								
	Ud. Alimentación a cuadro eléctrico, incluyendo instalación y montaje de conductor de cobre RZ-5x16 mm2 sobre bandeja.								
	NOTA: NO INCLUYE SUMINISTRO DEL CABLE.								
	CUADRO CLIMATIZACIÓN	1				1,00			
							1,00	176,08	176,08
38000020007	Ud Instalación alimentación a cuadro bajo tubo								
	Ud. Alimentación a cuadro eléctrico, incluyendo instalación y montaje de cable RZ-5x16 mm2 bajo tubo corrugado empotrado.								
	NOTA: NO INCLUYE SUMINISTRO DEL CABLE.								
	ALIMENTACIÓN A CUADRO EXTRACTOR	1				1,00			
							1,00	72,65	72,65
TOTAL APARTADO 3203010 Inst y montaje de Cuadros									1.235,94
APARTADO 3203011 Varios									
3203011300100	Ud Realización de Taladros en Forjados Plantas								
	Ud. Realización de Taladros para paso de Acometidas, empleando los medios mecánicos adecuados. Incluyendo limpieza de zona y protección de la zona de trabajo.								
	PUNTO FUERZA CENTRO SEGUROS	1				1,00			
							1,00	35,22	35,22
3203011700300	Ud Desmontaje y desconexión de Equipos Electrónicos (De led/neon)								
	Desmontaje y Desconexión de los transformadores/Convertidores de Tiras Led/Tubos de Neon, así como la retirada de todos los equipos a la zona de paletización marcada por el jefe de obra								
	ZONA OBRA	14				14,00			
							14,00	4,40	61,60
3203011700200	ml Desmontaje y desconexión de Tubos de neon en fosa escayola								
	Desmontaje y Desconexión de Tubos de neon en Fosa Escayola, así como su retirada a la zona de paletización marcada por el jefe de obra								
	TRAMO DE 3 ML	29	3,00			87,00			
	TRAMO DE 1 ML	12	1,00			12,00			
							99,00	2,22	219,78
3203011200100	Ud Mecanización de chapa madera para mecanismos								
	Ud. mecanizado de chapa de techo de madera para mecanismos.								
	Dimensiones del taladro de corte:								
		29				29,00			
							29,00	6,16	178,64
3203011000100	Ud Mecanización de chapa de techo desmontable para focos redondos.								
	Ud. mecanizado de chapa de techo desmontables para focos.								
	Dimensiones del taladro de acuerdo a la luminaria a empotrar.								
		15				15,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO 21.084 v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							15,00	6,16	92,40
3203011000101	Ud Montaje de monitor de TV								
	Ud. Montaje de Proyector de TV, anteriormente recuperado.	1				1,00			
							1,00	66,03	66,03
TOTAL APARTADO 3203011 Varios									653,67
TOTAL SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA.....									9.419,88 €
SUBCAPÍTULO 32034 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES DECORACION									
APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE DECORACION									
3203401120000	Ud Conexión de alimentacion electrica a góndolas, frontis, traseras								
	Ud. Suministro y conexión del latiguillo de derivación RZ1-K 0,6/1KV de 3x2,5mm2 desde el interruptor de cambio de sección (en instalación de Aldo Decorativo) que indique el Jefe de Instalaciones correspondiente, al interruptor general del Frontis de Pared, Gondolas, Traseras, suministrado e instalado éste por la firma correspondiente								
	Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc.								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas..								
	FRONTI ENTRADA ÓPTICA	1				1,00			
	TRASERAS ÓPTICA	10				10,00			
	MUPIS SEGURO	3				3,00			
	TRASERA SOBRE MOSTRADOR	1				1,00			
	TALLER ÓPTICA								
							15,00	28,75	431,25
3203401700300	Ud Desconexión y retirada de alimentación principal a trasera decor								
	ud., de desconexión, retirada de alimentación principal de trasera o candileja decorativa incluyendo:								
	* Localización de alimentación en techo/suelo.								
	* Desmontaje de instalación existente, (canalización con su cableado correspondiente) cajas de derivación, fijaciones, para tubo y caja, etc, desde el punto de alumbrado decorativo hasta la protección de la propia trasera.								
	* Desmontaje de la propia trasera								
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.								
	MISMA PLANTA:								
	ÓPTICA	4				4,00			
	PILARES ZONA OMNICALIDAD	2				2,00			
	RÓTULO SEGUROS	1				1,00			
		10				10,00			
	PLANTA INFERIOR:								
	ÓPTICA	1				1,00			
							18,00	15,41	277,38
TOTAL APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE									708,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 32034 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES									708,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES CAMBIO UBICACION DPTOS
PPTO_21.084_v05: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 320 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.....									15.874,26 €

OBSERVACIONES:

Forma de pago PAGARE 60 DIAS

Todos los trabajos presupuestados serán ejecutados segun la normativa vigente

No se incluyen ayudas de albañileria

Esta oferta tiene una validez de 30 dias naturales.

info@inselsur.es Tfno. 954676775

TOTAL EJECUCION..... 15.874,26

21,00% I.V.A..... 3.333,59

TOTAL PRESUPUESTO..... 19.207,85 €

Conforme cliente,

Conforme Inselsur,