

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNISCANALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 320 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION									
SUBCAPÍTULO 32007 LINEAS DE DISTRIBUCION									
APARTADO 3200702 Derivación a cuadro parciales fuera Vertical									
32007010511	Ud Derivacion a cuadros parciales en planta, 3x1,5-RZ1 0,6/1kV ENCE								
	Derivación a cuadros parciales en pared , con conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 3x1,5 mm2, canaleta meta-lica perforada con tapa y soportes separados 1 m. de las dimensiones señaladas en los planos, cajas de deriva-ción libre de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión, etc., embornado al interruptor principal de pro-tección de los cuadros parciales de planta. Se considerarán XX ml por linea de derivación a cuadros fuera de la vertical (v. esquema unifilar de las verticales eléctricas)								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	NOTA: DERIVACIÓN DE APROX.70 ML, INSTALADO BAJO P/P DE TUBO CORRUGADO.								
	ENCENDIDO DE LOCALES:								
	ONMICANAL	1					1,00		
								1,00	305,25
									305,25
	TOTAL APARTADO 3200702 Derivación a cuadro parciales								305,25
APARTADO 3200703 Conductores de alimentación 0,6/1 kV									
32007030506	ml Instalación Conductor 0,6/1kV-RZ1- 5x16 mm2								
	Instalación de Conductor 0,6/1kV-RZ1- 5x 16 mm2								
	ML. de Tirada, instalación y montaje de las lineas de distribución, compuestas por conductor Pentapolar de 0,6 / 1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta de Poliolefina RZ1. (Con el Código de colores señala-dos por la propiedad). La distribución de las lineas se realizara tanto en su recorrido horizontal como vertical. En todos los conductores se colocará un cartel indicativo del servicio a que corresponde.								
	Todo ello se realizará de acuerdo con las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.								
	NOTA:NO INCLUYE SUMINISTRO								
	A/A RAMPA MUELLE	35					35,00		
								35,00	2,80
									98,00
	TOTAL APARTADO 3200703 Conductores de alimentación								98,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNICALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 3200705 Herrajes y Bandejas para canalizacion de lineas									
3200705510600	ml Bandeja metálica rejillas 60 mm x 100 mm								
	Ud. de suministro, instalación y montaje de Bandeja de rejillas de 60 x 100 mm para canalización de Líneas de Distribución de las medidas indicadas, según las especificaciones técnicas y planos que se entregan junto a esta medición.								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las Especificaciones entregadas por el Dpto de Ingeniería.								
	A/A RAMPA MUELLE	15				15,00			
							15,00	13,63	204,45
TOTAL APARTADO 3200705 Herrajes y Bandejas para									204,45
TOTAL SUBCAPÍTULO 32007 LINEAS DE DISTRIBUCION.....									607,70 €
SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA									
APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y Remplazamiento									
3203001510000	Ud Latiguillos conexion y montaje Luminaria. Con clavija conexión S								
	Suministro e instalacion de línea de alimentación desde el punto de luz, de la instalación de alumbrado general y /o remplazamiento a la luminaria formada por RZ1-k 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2 de 2,5 m, incluyendo clavija de conexión.Schuko								
	NOTA> Esta partida se certificara a cero, si el foco que suministre la propiedad, lleva este latiguillo.(consultar con Jefe de Obra) .								
	OMNICALIDAD	20				20,00			
							20,00	8,92	178,40
3203001710000	Ud Desmontaje y Desconexión Foco/Pantalla Empotrada en distintos t								
	Ud desconexion y Desmontaje de la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrad@ de Distintas Potencias, de Distintos tipos de Difusores en diferentes tipos de techo, , desmontaje de lamparas si las llevase de la luminaria correspondiente.								
	Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones								
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
		60				60,00			
							60,00	2,64	158,40
3203001710100	Ud Desmontaje y Desconexión Foco/Pantalla Superficie								
	Ud desconexion y Desmontaje de la luminaria (Pantalla/Foco) de Superficie de Distintas Potencias, de Distintos tipos de Difusores de Superficie, desmontaje de tubos fluorescentes de la luminaria correspondiente.								
	Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones								
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	VERBENAS:								
	OMNICAL	8				8,00			
							8,00	4,42	35,36
3203001712000	Ud Desmontaje iluminación Escaleras Mecanicas + Tapices								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNICALIDAD
 PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
 CALLE HERMOSILLA, 112
 A28017895
 28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Ud desconexión y Desmontaje de la luminaria de Superficie de Distintas Potencias instalada en la EM/Tapiz correspondiente, desmontaje de tubos fluorescentes de la luminaria correspondiente. Desmontaje de la Línea de alimentación a dicha luminaria. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad. Ud. de NOTA: INCLUYE TRABAJO EN ANDAMIO	10				10,00			
							10,00	11,87	118,70
3203001800905	Ud Instalacion y montaje de iluminación escaleras mecanicas Ud. Instalación y montaje de iluminación en escalera mecanica, mediante TIRA LED. Se incluye la colocación de los conectores, perfiles (incluso recortar perfiles), difusores, tapas finales.. Se colocarán 2 tiras paralelas de led en cada tramo de escalera. La colocación de las tiras será supervisada por el Responsable de Obras. Equipos suministrados por la propiedad. Se adjunta documentación con la distribución de las tiras led a lo largo de las escaleras. Todo el material señalado debe cumplir con la normativa vigente y las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.3 NOTA: INCLUYE TRABAJO EN ANDAMIO.	10				10,00			
							10,00	15,12	151,20
3203001801500	Ud Inst, conexión y montaje. FOCO Empotrados LED de distintas poten Montaje y conexión de Focos Empotrados led de distinta potencia. suministrados por la propiedad. La ubicación del foco será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Suministro e Instalacion de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.	60				60,00			
							60,00	5,28	316,80
3203001802400	Ud Inst, conexión y montaje. Pantallas de superficies de dtas tecno Montaje y conexión de Pantallas de superficie de Dtas Tecnología y Potencias. suministrados por la propiedad. La ubicación de la luminaria será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Suministro e Instalacion de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas. VERBENAS: OMNICAL	8				8,00			
							8,00	6,60	52,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNISCANALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y									1.011,66
APARTADO 3203002 Instalación Aldo Seguridad									
3203002710000	Ud Desmontaje y desconexión Equipos Autonomos de Empotrar en dtos t								
	Ud desconexion y Desmontaje del Equipo Autónomo de Emergencia en techo desmontable (metálico/fibra/madera) o escayola.								
	Desmontaje de línea de alimentación desde el punto de luz al Equipo Autónomo de Empotrar formado por conductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x 1,5 mm2 para fuerza y de 2x 1,5 mm2 (rojo y blanco) para datos (Si existe).								
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	OMNICANAL	10					10,00		
								10,00	3,96
									39,60
3203002810000	Ud Montaje y Conexión Equipos Autonomos de Empotrar en dtos techos								
	Ud Conexion y montaje del Equipo Autónomo de Emergencia en techo desmontable (metálico/fibra/madera) o escayola.								
	Instalación y montaje de línea de alimentación desde el punto de luz al Equipo Autónomo de Empotrar formado por conductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x 1,5 mm2 para fuerza, mas base de conexion y de 2x 1,5 mm2 (rojo y blanco) para datos (Si existe). Todos los trabajos de valorarán empleando los medios de elevación adecuados y en horario nocturno.								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
		6					6,00		
								6,00	10,62
									63,72
3401030029566	Ud Cerco para equipos autónomos de Emergencia.								
	Ud. Cerco para equipos autónomos de emergencia de las siguientes dimensiones yyyyy x yyy mm								
	ZEMPER Ref. ATE 87110								
		6					6,00		
								6,00	6,04
									36,24
TOTAL APARTADO 3203002 Instalación Aldo Seguridad									139,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNISCANALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 3203003 Instalación Mecanismos de Aldo									
3203003000100	Ud Instalación de los Mecanismos de alumbrado								
	Ud. de instalación para las distintos Mecanismos, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada uno de ellos desde la línea de alimentación general y emergencia (según instalación), ambas realizadas con manguera tripolar de cobre flexible de sección 3x2,5 mm2 0,6/1 kV-RZ1-K, tubo plástico Libre de halogenos rígido de diámetro adecuado, cajas de derivación libre de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión.								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	OMNICANAL	2					2,00		
								23,75	47,50
3203003700100	Ud Desmontaje de los Mecanismos de alumbrado								
	Ud. de Desinstalación y Desmontaje de Mecanismos, no válidos para la nueva configuración de tienda, incluyendo la retirada de la línea de alimentación, sus canalizaciones, cajas de derivación, acoplamientos, reducciones, bornas de derivación, fijaciones para tubo y cajas.								
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.								
	OMNICANAL	8					8,00		
								12,77	102,16
3203003900200	Ud Suministro y montaje. Interruptor de empotrar								
	Suministro y montaje del mecanismo siguiente, incluyendo transporte del material desde el almacen de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc:								
	Conjunto Interruptor empotrar GEWISS 1P/16A serie System White SP23201:								
	* Interruptor unipolar GW 20571. * Placa de un módulo color blanco GW 22101. * Soporte de material aislante para tres módulos GW 24201. * Caja de empotrar de tres módulos GW 24403.								
	ENCENDIDO CUADRO OMNICANAL	2					2,00		
								10,32	20,64
TOTAL APARTADO 3203003 Instalación Mecanismos de Aldo...									170,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNICALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 3203004 Instalación Fuerza									
3200704903400	Ud Inst.Pto Fza 0,6/1kV-RZ1- 3x4 mm2 Directo								
	Ud. de instalación de Punto de fuerza (Directo), siendo la línea de alimentación general realizada con manguera tripolar de cobre de 3x4mm2 y conductor 0,6/1kV RZ1-K. Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.								
	OMNICAL	2				2,00			
							2,00	60,12	120,24
3203004210100	ml Inst.de prot. y alimentacion Ptas Electricas. 0,6/1kV.TLHalogeno								
	Ud. de instalación de las protecciones individuales y alimentación a cada una de las Puertas Eléctricas. En la parte superior de cada una de ellas se instalará una caja de dimensiones señaladas en los planos y en la cual se ubicará un interruptor automático diferencial de 6 A - 30 mA en una centralita cubre bornas de Superficie.Desde aquí se dará servicio al motor de cada una de las puertas, alimentando con conductor tripolar de cobre de 0,6/1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta en poliolefina, RZ1-K (Mica) ò SZ1-K (Silicona), ambos (AS+) libre de halógenos, con sección 3x2,5 mm2 y bajo tubo plástico libre de halogenos rígido. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	NOTA: INCLUYE SELECTOR LLAVE DE DOS CONTACTOS PARA EMPOTRAR ALUMINIO.								
	PERSIANAS PUERTA	4				4,00			
							4,00	102,52	410,08
3203004215000	Ud Instalación de Tomas de corriente fuerza. 0,6/1 kV. Tubo Plast.								
	Ud. de instalación para las distintas Tomas de Corriente, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada toma y parte proporcional de la línea de alimentación general, realizada con manguera pentapolar de cobre, 0,6/1kV RZ1-K de la sección indicada en planos, tubo plástico libre de halogenos rígido (para la derivación de los distintos puntos de luz) del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halogenos de dimensiones adecuadas acoplamiento, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas								
	NOTA: PUNTO DE APROX.8ML								
	ALMACÉN OMNICAL	2				2,00			
							2,00	88,64	177,28
32030049212	Ud Sum., inst.y montaje.TC doble con obturador SUPERFICIE ESTANCO								
	Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente: Toma de Corriente con obturador de Superficie Estanca doble sin Interruptor: Alimentación a 16 A, 250 V, Corriente Alterna: * Enchufe Schuko con obturador de protección 2P+T de 10/16 A de dos módulos. * Contenedor estanco de tres módulos. Linea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre RZ1-0,6/1 kV, tubo plástico libre de halogenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su colocación, según se señala en plano. Incluyendo transporte del material desde el almacén de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc.								
	ALMACÉN OMNICAL	2				2,00			
							2,00	50,59	101,18
3203004950101	Ud Sum., inst.y montaje. 1 USB + Toma Schuko								
	Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente: Las Referencias dadas son las correspondientes a un mecanismo en blanco.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNICALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

MARCA GEWISS
PLACA 3M BLANCO NUBE SYSTEM TOP SYSTEM GW22503
CAJA EMPOTRAR GEWISS, DE 1 A 3 MODULOS, T. PLADUR, (RF: GW24403 PM)
SOPORTE 3M PLACAS SYSTEM REF:GW24201
BASE 2P+T 16A NORMA ESPAÑOLA SY/WT GW20265
CONT.VACIO RJ45 C.5 UTP AMP SY/WT GW20270
ALIMENTADOR USB PARA CARGA MOVIL GW10460

En las referencias dadas son las correspondientes a un mecanismo general, donde faltan los codigos de color.

MARCA SIMON
SERIE 82
CARGADOR 2xUSB+1 TOMA DE CORRIENTE
MECANISMO 2xUSB 7501096-039
TAPA 2xUSB 8201096+Color según acabado
BASE ENCHUFE 75458-39
TAPA BASE ENCHUFE 82068
MARCO Para DOS elementos 82+Color según acabado

OMNICAL	1	1,00							
						1,00	64,09		64,09
TOTAL APARTADO 3203004 Instalación Fuerza.....								872,87	

TOTAL SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA..... 2.194,39 €

SUBCAPÍTULO 32034 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES DECORACION

APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE DECORACION

3203401120000 Ud Conexión de alimentacion electrica a góndolas, frontis, traseras

Ud. Suministro y conexión del latiguillo de derivación RZ1-K 0,6/1KV de 3x2,5mm2 desde el interruptor de cambio de sección (en instalación de Aldo Decorativo) que indique el Jefe de Instalaciones correspondiente, al interruptor general del Frontis de Pared, Gondolas, Traseras, suministrado e instalado éste por la firma correspondiente

Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc.

Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas..

OMNICAL	4	4,00							
						4,00	28,75		115,00

3203401700300 Ud Desconexión y retirada de alimentación principal a trasera decor

ud., de desconexión, retirada de alimentación principal de trasera o candileja decorativa incluyendo:

* Localización de alimentación en techo/suelo.

* Desmontaje de instalación existente, (canalización con su cableado correspondiente) cajas de derivación, fijaciones, para tubo y caja, etc, desde el punto de alumbrado decorativo hasta la protección de la propia trasera.

* Desmontaje de la propia trasera

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ECI LINARES IMPLANTACION OMNICALIDAD
PPTO_21.178: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.								
	ZONA OMNICAL	8				8,00			
		15				15,00			
							23,00	15,41	354,43
	TOTAL APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE								469,43
	TOTAL SUBCAPÍTULO 32034 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES								469,43 €
	TOTAL CAPÍTULO 320 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.....								3.271,52 €

OBSERVACIONES:

Forma de pago PAGARE 60 DIAS

Todos los trabajos presupuestados serán ejecutados segun la normativa vigente

No se incluyen ayudas de albañilería

Esta oferta tiene una validez de 30 días naturales.

info@inselsur.es

Tfno. 954676775

TOTAL EJECUCION..... 3.271,52

21,00% I.V.A..... 687,02

TOTAL PRESUPUESTO..... 3.958,54 €

Conforme cliente,

Conforme Inselsur,