



บริษัท บลูฟาล์ฟูด โปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 13-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
ตู้เย็น Topping	08:13 - 08:37	ตู้เย็นใส่ topping ที่ห้องละลายมีเสียงดัง	คอยเย็นเป็นน้ำแข็ง ทำให้พัดลมไปขูด	ตอนนี้ปิดเครื่องไว้ ประสานช่างแอดเข้ามาเช็คอีกทีครับ	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
ห้องอินคิวเบส	08:34 - 08:36	ปลั๊กพ่วงใช้งานไม่ได้	สายไฟปลั๊กหลุด	ทำการใส่เข้าไปใหม่	✓	ทัศน์พล
W01LB01 เครื่องปิดฉลากกระป๋อง (Can Labelling)	10:30 - 10:55	ถอดอะไหล่เครื่องติดฉลาก ส่งไปสขามแมค ทำเป็น สแตนเลส	เป็นสนิม	ถอดให้พี่หยกส่งสขามแมคทำเป็นสแตนเลส ของเดิมเป็นเหล็กธรรมดา	✓	ทัศน์พล, ณรงค์
W01EX01 เครื่องขึ้นรูปสแน็ค (Extruder)	10:57 - 11:40	แก้ไขท่อนัดเครื่อง อัดสแน็ค รั่ว	ท่อนัด 90 รั่ว	เปลี่ยนใหม่ ซ่อม 90 1 ตัว	✓	ทัศน์พล, ณรงค์
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวScam	08:00 - 17:00	ตรวจซ่อมและปรับตั้งเครื่องซิมเมอร์เพื่อเตรียมผลิตอาหารกระป๋องขนาด80g	ตัวปรับตั้งระยะกระป๋องไม่ได้	เปลี่ยนเกลียวปรับระยะกระป๋องเสร็จแล้ว เตรียมประกอบทั้งตัวเครื่อง	✓	ศิริโชค, ณัฐพล
HI MIXER 300KG	13:35 - 14:16	ย้ายเครื่อง Himixer 300kg	ย้ายเครื่อง HI MIXER 300KG	ย้ายเครื่อง HI MIXER 300KG	✓	ทัศน์พล, ณรงค์

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ