



บริษัท บลูฟาร์มโปรดักส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 9/6/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
ผลิตน้ำ ro	08:00 - 08:30	ซ้ายปั๊มเดิมน้ำชา	ซ้ายปั๊มเดิมสารเคมี	ซ้ายปั๊มเดิมสารเคมี	✓	ทัศนพล
W01DI01 เครื่องบด#1 (Grinder)	09:30 - 14:00	เปิดไม่ติด	อุปกรณ์ชุดคอนโทนเลีย	เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดคอนโทน	✓	ทัศนพล, ธนพัฒน์
W01BC08 สายพานติดฉลาก	18:00 - 18:20	สายพานกาวเย็นไม่หมุน	น็อตล็อกเพลาลูก	ทำการขันให้แน่น	✓	ทัศนพล
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวScam	09:46 - 09:57	ฝาเป็นรอย	ฝาเป็นรอย	ตั้งจังหวะใบมีดปล่อยฝา	✓	ศิริโชค, ณัฐพล
W01BC08 สายพานติดฉลาก	10:00 - 10:24	กระป๋องบุบ	กระป๋องคกราง	ทำการปรับรางให้ตรงกัน	✓	ศิริโชค
เครื่องคิดเล็กเกอร์	14:48 - 15:50	ทดสอบเครื่องจักรใหม่	ทดลองจ่ายไฟเดิน เครื่องเคลื่อนเล็กเกอร์	ทดลองจ่ายไฟเดินเครื่องเคลื่อนเล็กเกอร์	✓	ศิริโชค, ทัศนพล, ณัฐพล, ณรงค์
Tetra pak	08:30 - 21:29	ทดสอบระบบCIP	ทำ cpi เครื่องจักร	ทำ cip เครื่องจักร	✓	ศิริโชค, ธนพัฒน์, ทัศนพล, ณัฐพล, ณรงค์, Madhan
W01AI08 ห้องเย็น#1	09:00 - 09:20	เปลี่ยน MCB คอยร้อน	เปลี่ยน mcb	เปลี่ยนmcb 20A 1ตัว	✓	ธนพัฒน์

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ได้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ