

La vérification visuelle, décomposée comme ce qui suit :

- La présence du bouchon de fermeture et de sa chaînette,
- La présence des scellés plombs sur les bouchons d'obturation des raccords à chaque niveau,
- La signalisation et l'accessibilité des différents raccords à chaque étage,
- L'état de la robinetterie,
- L'absence de résidus ou de corps étrangers dans la canalisation

Le système de sécurité incendie (SSI) est décomposé en plusieurs point dont certains que nous avons vu plus haut : le système de détection incendie, le système de mise en sécurité incendie ou SMSI (désenfumage, évacuation, compartimentage,...), les catégories de SSI (A, B, C, D, E) déterminées selon les nécessités que présentent l'établissement, plus l'établissement est « sensible » plus le système de sécurité incendie sera perfectionné et enfin les « zones » que l'agent SSIAP 1 doit connaître et en maîtriser les limites géographiques sur le site.

Il s'agit des zones de détection, des zones de mise en sécurité, zones de diffusion d'alarme, zone de désenfumage et zone de compartimentage.

