

 خطيب و علمي Khatib & Alami			
93.226	رقم الموقع Site No	تقديم مواد Materials Submittal	KAP1
6.16	رقم النموذج Prototype No		اسم المشروع Project Name
			اسم الموقع Site Name
رقم التقييم السابق : Pre. Sub. No تاريخ التقييم السابق : Pre. Sub. Date		DOC P08.16- 93.226/RANDAMAT/ELE-CC-015- R00 1-Nov-20	رقم التقييم : Sub. No تاريخ التقييم : Sub. Date
New Sub Resubmit			
Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Purpose ☐			
Dept. ☐ Civil ☐ Arch ☐ STR ☐ HVAC ☐ PLUM ☐ Elec ☐ Other ☐			
Attach. ☐ Drawing ☐ Catalog ☐ Certificate ☐ Sample ☐ Tech. Info ☐ Calculation ☐			
Material / Equipment			
App Status	Section	Material Name, No. & Description	Ser
	16735	AVAYA/HUAWEI موبايلات	1
		USA/CHINA	2
		IP TELEPHONE AND DATA SYSTEM ACTIVE & (PASSIVE)	3
			4
			5
			6
			7
			8
Contractor Project Manager		Contractor warrant that the submission is fully committed to the drawings and specifications of the contract, except as mentioned later	
Name : Signature : Date : 01/11/2020		CD : Date : 01/11/2020	
Consultant Recommendations			
Approval of materials does not relieve the Contractor of its contractual obligations			
(B) مع سريّة الثاني الإلتزام بالمواصفات الفنية والمستندات التعاقدية للمشروع الإلتزام بالمواد المعتمدة وتعليمات الصانع تقديم مخطط إنشائي لنظام (DATA & TEL. Active + Passive / HUAWEI & AVAYA) التأكد من عدم أخذ الموافقة بالتسليم مع المخططات التنفيذية المعتمدة الإلتزام المتبادل بالربط بين جميع مكونات النظام لجميع أنواع الشبكات المخصصة ناصية (software) و (Hardware) والربط مع الموائع الأخرى من المشروع والربط مع سريّة المعلومات العلنية بطلب البروتوكولات			
Dept. Manager		Resp. Engineer	
Name : Position : Signature : Date :		Name : Position : Signature : Date :	
Consultant Approval Status			
Not Specify ☐ E ☐ C ☐ A ☐ B ☒			
Incorporate Comments & Resubmit ☐ Rejected ☐ Approved With Comments ☐			
Signature : Date :		Signature : Date :	

 خطيب و علمي Khatib & Alami			
93.226	رقم الموقع Site No	تقديم مواد Materials Submittal	KAP1
6.16	رقم النموذج Prototype No		الاسم المشروع Project Name
			اسم الموقع Site Name
رقم التقييم السابق : Pre. Sub. No تاريخ التقييم السابق : Pre. Sub. Date		DOC P08.16- 93.226/RANDAMAT/ELE-CC-015- R00 1-Nov-20	رقم التقييم : Sub. No تاريخ التقييم : Sub. Date
New Sub Resubmit			
Approval ☐ تعليقات ☐ معلومات ☐ Purpose			
Dept.			
Attach.			
Material / Equipment			
App Status	Section	Factory / Supplier	Material Name, No. & Description
	16735	AVAYA/HUAWEI	IP TELEPHONE AND DATA SYSTEM ACTIVE & (PASSIVE)
Contractor Project Manager		Contractor warrant that the submission is fully committed to the drawings and specifications of the contract, except as mentioned later	
Name : Signature : Date : 01/11/2020		CD	
Consultant Recommendations			
Approval of materials does not relieve the Contractor of its contractual obligations			
(B) مع سريّة الثاني الالتزام بالمواصفات الفنية والمستندات التعاقدية للمشروع الالتزام بالمواد المعتمدة وتعليمات الصانع تقديم مخطط إنشائي لنظام (DATA & TEL. Active + Passive / HUAWEI & AVAYA) التأكد من حدا لأخذ الموافقة بالتنسيق مع المخططات التنفيذية المعتمدة الالتزام المتبادل بالربط بين جميع مكونات النظام لجميع أنواع الشبكات المخصصة ناصية (software) و (Hardware) والربط مع الموائع الأخرى من المشروع والربط مع سريّة المخططات الفنية بطلب البروتوكولات			
Dept. Manager		Resp. Engineer	
Name : Position : Signature : Date :		Name : Position : Signature : Date :	
Consultant Approval Status			
Not Specify ☐ E ☐ C ☐ A ☐ B ☒			
Incorporate Comments & Resubmit Rejected ☐ D ☐			
Approved With Comments			
Signature : Date :		Signature : Date :	

	AI Arrab Contracting Co. (L.L.C.)	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية - المرحلة الثانية ب King Abdullah Ibn Abdul Aziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP2 B2	THE ENGINEER
		 Ministry of Interior Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	 NKY ARCHITECTS & ENGINEERS

DOCUMENT SUBMITTAL FORM/ نموذج تقديم مستندات

Site No./ الموقع: 000	Site Name/ اسم الموقع: ALL	Project No./ رقم المشروع: K2B2
Bldg. No./ رقم المبنى: 000	Bldg. Name/ اسم المبنى: GENERAL	Location/ المنطقة: QASSIM, JOUF & ARAR
Description / وصف المستند: Pre-Qualification for Data Systems (Huswani) (Saudi Media Systems)		


To / إلى: NKY - Architects & Engineers	Submittal No / رقم التقديم: K2B2-PQ-LC-000-0052-R0
Attention / عناية: Engr. Cemil Ali Marandi - Acting Project Director	Date & Time / التاريخ والوقت: 02-Oct-2019 03:00 PM
From / من: Eng. Eyad Kiswani - Project Director	Return Date / تاريخ الاستلام:

Type of Submittal / نوع المستند		Discipline / التخصص	
☒ X	Pre-qualification / سابقة الأعمال	☐	General / عام
☐	Method Statement / طريقة التنفيذ	☐	Architectural / معماري
☐	Work Prog. & Schedule / برنامج عمل/جدول زمني	☐	Structural / إنشائي
☐	Product Data/ بيانات المنتج	☒ X	Electrical / كهرباء
☐	Test Reports/Certificates / نتائج إختبارات/ شهادات	☐	Mechanical / ميكانيك
☐	Others/ أخرى: ()	☐	Civil / مدني
☐		☐	Others / أخرى

Enclosures / المرفقات:			
Submitted for / الغرض من التقديم: X	Approval / للأعتماد	Information / للمطوعة	Coordination / للتنسيق


Note: By completing this form Contractor certifies that the document complies with contract conditions.

Signature/ التوقيع: 	Date/ التاريخ: 2/10/2019	Signature/ التوقيع: 	Date/ التاريخ: 14/10/2019
Prepared by/ المهندس المسؤول: Engr. Dilyas Qwader		Contractor's Representative / ممثل المقاول: Engr. Eyad Kiswani	

Received by / باسم المستلم: 	Received Date / تاريخ الاستلام: 14 OCT 2019	Received Time / وقت الاستلام:	Stamp:
---	---	-------------------------------	--------

Engineer Comments: Code B, check attached comment sheet.	توصيات الاستشاري:
--	-------------------

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract.

Engineer Signature: 	Title: Sr. Eka. Fay	Date: 14/10/2019
---	---------------------	------------------

Result:			
☐ A- Approved يعتمد	☒ B- Approved as Noted and resubmit for record يعتمد بملاحظات	☐ C- Revise & Resubmit يراجع ويعاد التقديم	☐ D- Rejected مرفوض
☐ I- For Information للمعلومية	☐ F- No Action لا إجراء	☐ T - Terminated ملغي	☐ N- Not Applicable غير قابل للتطبيق

Distribution Copy:	☐ MOI	☐ NKY	☐ CONTRACTOR	☐ S/C
--------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

	Al Arrab Contracting Co. (L.L.C)	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية - المرحلة الثانية ب King Abdullah Ibn Abdul Aziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP2 B2	THE ENGINEER  ARCHITECTS & ENGINEERS
		 Ministry of Interior Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	

DOCUMENT SUBMITTAL FORM/ نموذج تقديم مستندات

Site No./رقم الموقع:	000	Site Name/اسم الموقع:	ALL	Project No./رقم المشروع:	K2B2
Bldg. No./رقم المبنى:	ALL	Bldg. Name/اسم المبنى:	GENERAL	Location/المنطقة:	QASSIM, JOUF & ARAR
Description / وصف المستند:	(HUAWEI) Nesma telecom & technology Pre-Qualification For Data System				

To / إلى:	NKY - Architects & Engineers	Submittal No / رقم التقديم:	K2B2-PQ-LC-000-0048-R2
Attention / خلية:	Engr. Cemil Ali Marandi - Project Director	Date & Time / التاريخ والوقت:	30-Sep-2019 03:00 PM
From / من:	Engr. Eyad Kiswani - Project Director	Return Date / تاريخ الاستلام:	

Type of Submittal / نوع المستند		Discipline / التخصص	
☒ X	Pre-qualification / سابقة الأعمال	☐	General / عام
☐	Method Statement / طريقة التنفيذ	☐	Architectural / معماري
☐	Work Prog. & Schedule / برنامج عمل/جدول زمني	☐	Structural / إنشائي
☐	Product Data/ بيانات المنتج	☒ X	Electrical / كهرباء
☐	Test Reports/Certificates / نتائج اختبارات/ شهادات	☐	Mechanical / ميكانيك
☐	Others/ أخرى: ()	☐	Civil / مدني
		☐	Others / أخرى (LC)

Enclosures / المرفقات :

Submitted for / الغرض من التقديم:	☒ X	Approval / لاعتماد	☐	Information / للمعلومات	☐	Coordination / للتنسيق	☐
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Note: By completing this form Contractor certifies that the document complies with contract conditions.




Signature/التوقيع:	Date/التاريخ:	Signature/التوقيع:	Date/التاريخ:
	30/9/19		30/9/19
Prepared by / المهندس الممثل:	Engr. Eyad Kiswani	Contractor's Representative / ممثل المقاول:	Engr. Eyad Kiswani
Engineer:			
Received by / اسم الممثل:	Received Date / تاريخ الاستلام:	Received Time / وقت الاستلام:	Stamp
	14 OCT 2019		

Engineer Comments:	توصيات الاستشاري:
Code B, check attached comment sheet.	

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract.

Engineer Signature:	Title:	Date:
	Sr.Elec.Eng.	13/10/2019

Result:			
☐ A- Approved يُعدّ	☒ B- Approved as Noted and resubmit for record يُعدّ بملاحظات	☐ C- Revise & Resubmit يراجع ويعد التقديم	☐ D- Rejected مرفوض
☐ I- For Information للمعلومية	☐ F- No Action لا إجراء	☐ T - Terminated ملغى	☐ N- Not Applicable غير قابل للتطبيق
Distribution Copy : ☐ MOI ☐ NKY ☐ CONTRACTOR ☐ S/C			

 المملكة وزارة الداخلية وعدة وزارة الداخلية للقرارات الأمنية		الاستشاري / CONSULTANT : 		المقاول / CONTRACTOR :  شركة الراشد للتجارة والمقاولات AL-RASHO TRADING & CONTRACTING CO. LTD. رأس المال المدفوع : 10 مليون ريال رقم السجل التجاري : 1015000000000000000 رقم الضريبة : 3000000000000000000	
PROJECT NO / رقم المشروع : 1480		PROJECT NAME اسم المشروع : INTEGRATED PUBLIC SECURITY OPERATION - IPSO		Area : GENERAL	
Work Package / حزمة الأعمال : Location / الموقع : GENERAL		Discipline : ELECTRICAL			
MATERIAL SUBMITTAL / تقديم مواد					
Ref. No / رقم المرجع : IPSO-MAT-GEN-PW-0123 (G)		Rev. No. : 04			
Sub. To / التقليم : ARCHEN		Date / التاريخ : 21-Jan-19		Contract No / رقم العقد : N/A	
Material Description (One Item only per each form) / وصف المواد (مادة واحدة لكل نموذج) :					
TECHNICAL SUBMITTAL FOR UPS Mechanical Load @ B07 MODEL: UPS5000-E (350KVA+50KVA) UPS & ESH 12-490W BATTERY CAPACITY (268.5KW @ 30 MINUTES) - 3 NOS (B07-MIFON BUILDING) MODEL: UPS5000-E (250KVA+50KVA) UPS & ESH 12-490W BATTERY CAPACITY (190.5KW @ 30 MINUTES) - 3 NOS (B07-MIFON BUILDING) As per specification section 16610 & MTR Clause 1.7					
Drawing Ref / مرجع المخطط : ALL APPROVED DRAWINGS		B.O.Q Ref No / المرجع في جدول الكميات : 16000			
Specification Ref / مرجع المواصفات : 16610 + MTR		Standards, BS, DIN / المعايير : AS PER SPECS			
(Attach all relevant technical literature marked to identify descriptions, current test certificate, sample etc.) (رفق كافة الوثائق الفنية لإيضاح الوصف و شهادات الاختبارات و العينات و غيرها)					
MANUFACTURER / SUPPLIER الموزع / المصنع /					
HUAWEI		Local Manufactured / مصنع محلي : N/A			
		C.C.A.S.G Manufactured/ مصنع خارجي : N/A			
		Production Period / مدة الإنتاج : 4 WEEKS*			
Address / العنوان : CHINA		Delivery Ex-Works / تسليم الأعمال السابقة : N/A			
		Total Delivery Time / مجموع الوقت للتسليم : 2 MONTHS			
		Overland / الشحن البري : N/A			
Local Agent المحلي الممثل : EMDAD SOLUTIONS		Sea Freight / الشحن البحري : N/A			
		Total Freight / مجموع مدة الشحن : 1.5 MONTHS			
Programmed Date material required on site : February-19		Expected date of arrival on site : February-19			
Contractor's Authorized Manager		Name / الاسم : Engr. Waheed Maillisho		SIGNATURE / التوقيع : 	
توقيع المدير المعقول من قبل المقاول		Position / الوظيفة : Procurement Division Manager - EM		DATE / التاريخ : 20/01/2019	
Consultant's Comments/ ملاحظات الاستشاري :					
(An approval does not relieve the Contractor of his obligations under the Contract and he shall be liable for all acts, defaults and negligence by the subcontractor) (يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال والإجراءات الإدارية والإعمال من جانب المقاول من قبل)					
Refer to the comments on attached sheet. I ptime approval for UPS size to be followed.					
Status / الحالة : ☐ A - APPROVED معتمد ☒ B - APPROVED AS NOTED معتمد بملاحظات ☐ C - REVISE & RESUBMIT إعادة تقديم بملاحظات ☐ D - REJECTED مرفوض					
Consultant's Representative		Consultant Project Manager		Client Representative	
Name / الاسم : Hamzah Mandu		Name / الاسم : Zakaria Khamis		Name / الاسم : Ahmed Alharbi	
SIGNATURE / التوقيع : 		SIGNATURE / التوقيع : 		SIGNATURE / التوقيع : 	
DATE / التاريخ : 30/01/2019		DATE / التاريخ : 20/01/2019		DATE / التاريخ : 20/01/2019	
INCOMING / واردة		OUTGOING / صادر			
DATE / التاريخ :		DATE / التاريخ :			
SIGNATURE / التوقيع :		SIGNATURE / التوقيع :			



30/01/2019

6642

 中国铁路	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المحطات الأمنية - المرحلة الخامسة The Custodian Of The Two Holy Mosques King Abdullah Bin Abdul-Aziz Project (KAP5-Area A,C,E)	 GESBU ITALCONSULT
	 Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	

MATERIAL SUBMITTAL FORM / نموذج طلب تقديم مواد

Site No/رقم الموقع:	General	Site Name/اسم الموقع:	General	Project No./رقم المشروع:	General
Bldg. No./رقم البناية:	General	Bldg. Name/اسم البناية:	General	Location/المكان:	General
To/إلى:	Gesbu / Italconsult JV			Submittal No/رقم التقديم:	KAP5-CRCC-00-000-00- 200416 - MAT-0000-EL-874-Rev.01
Attention/معالجة:	Mr. Stuart Ken (Project Manager)			Date & Time/الوقت و التاريخ:	20-06-2016
From/من:	CRCC			Request Return Date:	

MATERIALS DETAILS / تفاصيل المادة المقدمه

Material Description/وصف المادة:	Data Networking System and IP Telephone System		
Standard / Specifications/المواصفات:	MTR / 16735 Data Networking (Diyar) / 16720 Telephone Systems (ZFP)		
Supplier/Manufacturer/المورد/المصنع:	Nesma Telecom & Technology Co. Ltd / Brand: Huawei		
Contact Person/المسؤول:	Adeeb Hamdoun		
Address Details/العنوان:	P.O. Box :66851, Riyadh 11586		
Local Agent/الوكيلة:	Nesma Telecom & Technology Co. Ltd		
Contact Person/المسؤول المحلي:	Adeeb Hamdoun		
Address Details/العنوان المحلي:	P.O. Box :66851, Riyadh 11586		
Availability/المصدر:	Local/محلي	Imported/مستوردة	
Status/التصنيف:	Specified/مؤلف	Alternative/بديل	

ENCLOSURES / المرفقات

☒ Catalogue/كتالوج	☐ Sample/عينات	☐ List of Suppliers/قائمة موردين
☐ Technical Data Sheet	☐ Comparison Sheet/لحمة مقارنة	☐ Other/أخرى
☐ Product Verification/شهادة توثيق		

Contractor's Note/ملاحظات المقاول:	
Enclosures : Submittal includes 2 Copy + 1 CD // عدد 2 نسخة + 1 قرص	
Submitted for/تقديم من:	☒ Approval/الإعتماد ☐ Information/المعلومات ☐ Coordination/التنسيق

Contractor: (By completing the form the Contractor certifies that the document complies with contract specifications).

المقاول: عند تعبئة النموذج يشهد المقاول أن الوثائق تتطابق مع مواصفات العقد.

Signature/توقيع:	Date/تاريخ: 20.6.16	Signature/توقيع:	Date/تاريخ:
		Contractor's Representative/ممثل المقاول	

Engineer : (For Engineer's use only)

Received by/اسم المستلم:	Received Date/تاريخ الاستلام:	Received Time/وقت الاستلام:
M. SARAR	21/6/2016	1:15

Engineer Comments/ملاحظات المهندس:
Refer to T.C. # 6642

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract.

Engineer Signature/توقيع المهندس:	Title/الترقية:	Date/التاريخ:
GAK	1815	21/7/16








Result:			
☐ A-Approved مؤيد	☒ B-Approved as Noted Return Clear Copy يعتمد بملامعات	☐ C- Revise & Resubmit إرجاع و إعادة التقديم	☐ D-Received for information استلم للمعلومات
☐ E- Rejected مرفوض	☐ F- No Action إجراء بدون		

Distribution Copy/نسخة: ☐ MOI ☐ GIV ☐ CONTRACTOR ☐ I/C

CRCC Receiver Name & Signature:

Received Date:



 شركة مجموعة أشجار النخيل للتجارة المحدودة Three Palm Trees Trading Group Co. Ltd.		 ك.أ.			
4367		Project No		رقم المشروع	
KAP-01		Project Name		اسم المشروع	
Supplier Pre-Qualification Submittal تقديم تأهيل مورد					
Pre. Sub. No : رقم التقديم السابق		Doc/POD 000/PTT/PRE-Q/ELC/CD/20		New Sub : تقديم جديد	
Pre. Sub. Date : تاريخ التقديم السابق		30-04-2020		Resubmittal : إعادة تقديم	
Approval : اعتماد		Comments : ملاحظات		Information : معلومات	
Elec - LC : كهرباء - لنبار منخفض		Elec - HC : كهرباء - لنبار عالي		ID : تصميم داخلي	
Civil : مدني		STR : إنشائي		Arch : معماري	
Other : أخرى		PLG : صحي		HVAC : تكييف	
Deptment : التخصص					
Supplier Information : بيانات المورد					
CGC : شركة الجبل المتكامل للإنشاءات - CGC		Company Name : اسم الشركة		الهاتف	
P.O.Box 18624 Riyadh 11425 KSA		Address : العنوان		00966-112939680	
www.sgc-sa.com		Suggested Sites : المواقع المقترحة			
حالة التقديم	مرجع المواصفات	المرفقات	البند	م	
Submittal Status	Specs Reference	Attachments	Item	Ser	
	16745 - 16735 - 16715	☒ Company Profile : بروفايل الشركة ☒ Testing Certificate : شهادات الاختبار ☒ Catalogs : كتالوجات فنية ☒ Tech Study : دراسة فنية و فحص عينات ☒ Equip. Selection Sheets : ورق إختيار المعدات ☒ Attached CD : محتويات التقديم على قرص مدمج	وثائق ملحقه Attached Docs	1	
		☒ Saudization : شهادة سعودية ☒ Commercial Register : سجل تجاري ☒ Social insurance : تأمينات إجتماعية	شهادات ورخص من جهات مختصة Certificates & Licenses	2	
		☒ Company Preference : سابعة أعمال الشركة ☒ Spare Parts Availability : شهادة توفر قطع الغيار	الإداء Performance	3	
		☒ Local Product & Contractual Obligations : أولوية المنتج المحلي للمواصفات التعاقدية	تعاقدية Contractual	4	
Contractor Comments : ملاحظات واستنتاجات المقاول					
(4hard copies + 4 CD) : المرفقات					
تطلب منكم تأهيله لتوريد المواد التالية:					
HUAWEI NETWORK, AVAYA IP TELEPHONE SYSTEM & MMC, GAMMA PASSIVE COMPONENTS					
اعتماد الاستشاري للمورد لا يعفي المقاول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ونشر إلى أن المورد ملزم إنزاماً تاماً بوثائق العقد من مخططات ومواصفات وشروط عامة وخاصة					
consultant approval of supplier does not relieve the main contractor of his contractual obligations and notes that the supplier is fully committed to the contract documents: drawings, specifications and general & special Terms and conditions					
 ختم المقاول		Contractor Project Manager		مدير المشروع / المقاول Name : م/خليل محمد محدي Signature :  Date : 30-04-2020	
Consultant Recommendations : توصيات الاستشاري					
لم يتم من تأهيل المورد (شركة الجبل المتكامل للإنشاءات) لتوريد نظام (HUAWEI NETWORK, AVAYA TEL. SYSTEM & Passive Components) حيث أنه لم يتم مطابقة المواصفات المطلوبة وتقديم المخططات إنشائية المطلوبة مع حد الاعتماد وإتمام إجراءات الاعتماد. وتكون (النظام) قابل للربط مع مركز المخططات العنصر رقم البروتوكولات - وتكون المخططات بالربط مع جميع مكونات النظام بجميع أنواع الشبكات المصنقة من ناحية (SOFTWARE) و (HARDWARE) وكذلك المخطط مع المواصفات المرفقة في المشروع.					
Consultant Approval Status : حالة الاعتماد للاستشاري					
Resubmit As Noted : إعادة تقديم ☐ C Approved : يعتمد ☒ A Rejected : مرفوض ☐ D Approved As Noted : يعتمد بملاحظات ☐ B					
 ختم الاستشاري		Consultant Representative		ممثل الاستشاري Name : م. م. البنا Role :  Signature :  Date : 30 APR 2020	
Signature :  Date : 		Signature :  Date : 		وورد Incoming Date : 	

 شركة بكين الإمارات Beijing Emirates Company	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية – المرحلة الثانية ب King Abdullah Ibn Abdulaziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP-2 (E2)	 معماريون . مخططون . مهندسون Architects . Planners . Engineers
	 Ministry of Interior Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	

MATERIAL SUBMITTAL FORM / نموذج طلب تقديم مواد

Site No/رقم الموقع:	024	Site Name اسم الموقع:	Hajj & Umrah Force Camp Type (A) - MADINAH	Project No. رقم المشروع:	1/53/35/134
Bldg. No. رقم المبنى:	General	Bldg. Name اسم المبنى:	General	Location المكان:	KAP2E2 (Madinah (024)
To/إلى :	SAWAED Engineering Consulting Co.		Submittal No/رقم التقديم:	KAP2E2-MT-ELC-024-GEN-16735-8057-0	
Attention/عناية:	Eng. Qasem Mohammed Al-Nasan (PD)		Date & Time الوقت و التاريخ:	16-Feb-2022	
From/من :	Eng. Ahmed Abouelghar (Acting Project Director)		Request Return Date :	02-Mar-2022	

MATERIALS DETAILS / تفاصيل المادة المقدمة

Material Description/وصف المادة:	Data and Telephone System (Huawei and AVAYA)				
Standard / Specifications المواصفات	Specs Division – (16-735)				
Supplier/Manufacturer المصنع/المورد:	Alalameya				
Contact Person/المسؤول:	Eng. Ali Yassin				
Address Details/العنوان:	Riyadh, K.S.A				
Local Agent/الوكالة:	Alalameya				
Contact Person المحلي/المسؤول:	Eng. Ali Yassin		Mob: +966 55 844 5807		
Address Details المحلي/العنوان:	Jeddah, K.S.A				

Availability المصدر:	☐	Local محلي	☒	Imported مستورد	☐
Status التوصيف:	☒	Specified موصف	☐	Alternative بديل	☐

ENCLOSURES / المرفقات



☒	Catalogue كاتالوج / Technical Data Sheet	☐	Sample عينات	☐	List of Suppliers قائمة موردين
☐	Product Verification شهادة توثيق	☐	Comparison Sheet قائمة مقارنة	☒	Other أخرى

Contractor's Note / ملاحظات المقاول

Submitted for/الغرض من التقديم: ☒ Approval/لإعتماد ☐ Information/للمعلومية ☐ Coordination/للتسيق

Contractor: (By completing the form the Contractor certifies that the document complies with contract specifications).

المقاول: عند تعبئة النموذج يشهد المقاول أن الوثائق تتطابق مع مواصفات العقد

Signature/التوقيع:		Date/التاريخ:	16-Feb-2022	Signature/التوقيع:		Date/التاريخ:	16-Feb-2022
Contractor's Representative / ممثل المقاول:	Engr. Ahmed Abouelghar (Project Director)	Engineer/مهندس المواد:	Eng. Shady Hany				

Engineer : (For Engineer's use only)

Received by أسم المستلم:	Received Date تاريخ الإستلام:	Received Time وقت الإستلام:
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Engineer Comments/ توصيات الاستشاري :

Refer to comment sheet.

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract. / هذه الموافقة لا تخلي المقاول من مسؤوليته حسب متطلبات العقد

Engineer Signature توقيع الاستشاري:		Title: الوظيفة:	Sr. Electrical Eng	Date التاريخ:	21/02/2022
--	---	--------------------	--------------------	------------------	------------


Result:

☐ A- Approved يعتمد	☒ B- Approved as Noted يعتمد بملاحظات	☐ C- Revise & Resubmit يراجع ويعاد التقديم	☐ D- Rejected مرفوض
☐ I- For Information للمعلومية	☐ N- No Action لا إجراء	☐ T- Terminated ملغي	☐ N- Not Applicable غير قابل للتطبيق

Distribution Copy / نسخة: ☐ MOI ☐ SAWAED ☐ CONTRACTOR ☐ S/C

	 سواء Sawaed معماريون، مخططون، مهندسون Architects . Planners . Engineers
--	--

Client:	Ministry Of Interior - MOI	Project Name:	Hajj & Umrah Force Camp Type (A) - MADINAH
Engineer:	SAWAED Engineering Consultant	Reference Submittal / Transmittal:	KAP2E2-MT-ELC-024-GEN-16735-8057-0
Contractor:	Beijing Emirates International Construction Bec	Document Subject:	Data and Telephone System (Huawei and AVAYA)
Project Title:	Custodian of Two Holy Mosques the King Abdullah Bin Abdulaziz's Project	Received Date:	

COMMENT SHEET			
Ref.	Comments Sheet		
01	<u>CODE B : Approved as Noted</u>		
02	The Manufacturer I Contractor I Supplier and installer shall have joint responsibility and fully comply with the requirements of contract, all related specifications and MTR and fullfill for each item and clarify with statement. For all sites (Specs.). Must COMPLY for final approval with all comments in comment sheet. Any deviation from specs and MTR shall be clarified with sufficient details.		
03	Provide comparison list which shows tender BoQ numbers and material list numbers.		
04	Provide fresh test reports of material/product not older than three months		
05	Submit Medhod Statement for Data and Telephone Systems, Testing and Commissioning of Data- Telephone Systems.		
06	Submits Shop DWG Stamp from Supplier for Data and Telephone Systems, before delivery.		
07	Any deviation from the tender drawing in terms of the quantity and the type of the equipment is subject to the approval of the client.		
08	The contractor have to ensure that, all site active and passive infrastructure are fully compliant with tender ,site specifications, standards and client requirements including all tender documents and all its amendments.		
Issued By:			
<u>Name, Surname</u>	<u>Title</u>	<u>Signature</u>	<u>Date</u>
JIHAD ALNEIRAB	Elect Engineer		21.02.2022

 شركة بكين الإمارات Beijing Emirates Company	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية – المرحلة الثانية ب King Abdullah Ibn Abdulaziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP-2 (E2)	 معماريون . مخططون . مهندسون Architects . Planners . Engineers
	 Ministry of Interior Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	

MATERIAL SUBMITTAL FORM / نموذج طلب تقديم مواد

Site No/رقم الموقع:	28M	Site Name اسم الموقع:	MEDICAL CENTER – 28M	Project No. رقم المشروع:	1/53/35/134
Bldg. No. / رقم المبنى:	General	Bldg. Name اسم المبنى:	General	Location / المكان:	KAP2E2 (Makkah (28M)
To/إلى :	SAWAED Engineering Consulting Co.		Submittal No/رقم التقديم:	KAP2E2-MT-ELC-28M-GEN-16735-8058-0	
Attention/عناية:	Eng. Qasem Mohammed Al-Nasan (PD)		Date & Time / الوقت و التاريخ:	16-Feb-2022	
From/من :	Eng. Ahmed Abouelghar (Acting Project Director)		Request Return Date :	02-Mar-2022	

MATERIALS DETAILS / تفاصيل المادة المقدمة

Material Description/وصف المادة:	Data and Telephone System (Huawei and AVAYA)				
Standard / Specifications المواصفات	Specs Division – (16-735)				
Supplier/Manufacturer /المصنع/المورد:	Alalameya				
Contact Person/المسؤول:	Eng. Ali Yassin				
Address Details/العنوان:	Riyadh, K.S.A				
Local Agent/الوكالة:	Alalameya				
Contact Person /المسؤول المحلي:	Eng. Ali Yassin		Mob: +966 55 844 5807		
Address Details/العنوان المحلي:	Jeddah, K.S.A				

Availability / المصدر	☐	Local / محلي	☒	Imported / مستورد	☐
Status / التوصيف	☒	Specified / موصف	☐	Alternative / بديل	☐

ENCLOSURES / المرفقات

☒	Catalogue / كاتالوج Technical Data Sheet	☐	Sample / عينات	☐	List of Suppliers / قائمة موردين
☐	Product Verification / شهادة توثيق	☐	Comparison Sheet / قائمة مقارنة	☒	Other / أخرى

Contractor's Note / ملاحظات المقاول

Submitted for/الغرض من التقديم: ☒ Approval/لإعتماد ☐ Information/للمعلومية ☐ Coordination/للتنسيق

Contractor: (By completing the form the Contractor certifies that the document complies with contract specifications).

المقاول: عند تعبئة النموذج يشهد المقاول أن الوثائق تتطابق مع مواصفات العقد

Signature/التوقيع:	Date/التاريخ:	16-Feb-2022	Signature/التوقيع:	Date/التاريخ:	16-Feb-2022
Contractor's Representative / ممثل المقاول:	Eng. Ahmed Abouelghar (Project Director)	مهندس المشروع / مدير المشروع	Eng. Shady Hany		

Engineer : (For Engineer's use only)

Received by / اسم المستلم:	Received Date / تاريخ الإستلام:	Received Time / وقت الإستلام:
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Engineer Comments/ توصيات الإستشاري :

Refer to comment sheet.

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract.

Engineer Signature / توقيع الإستشاري:	Title: / الوظيفة:	Date / التاريخ:
	Sr. Electrical Eng	21/02/2022

Result:

☐ A- Approved يعتمد	☒ B- Approved as Noted يعتمد بملاحظات	☐ C- Revise & Resubmit يراجع ويعاد التقديم	☐ D- Rejected مرفوض
☐ I- For Information للمعلومية	☐ N- No Action لا إجراء	☐ T- Terminated ملغي	☐ N- Not Applicable غير قابل للتطبيق


Distribution Copy / نسخة: ☐ MOI ☐ SAWAED ☐ CONTRACTOR ☐ S/C



معماريون، مخططون، مهندسون
Architects . Planners . Engineers

Client:	Ministry Of Interior - MOI	Project Name:	MEDICAL CENTER – 28M
Engineer:	SAWAED Engineering Consultant	Reference Submittal / Transmittal:	KAP2E2-MT-ELC-28M-GEN-16735-8058-0
Contractor:	Beijing Emirates International Construction Bec	Document Subject:	Data and Telephone System (Huawei and AVAYA)
Project Title:	Custodian of Two Holy Mosques the King Abdullah Bin Abdulaziz's Project	Received Date:	

COMMENT SHEET

Ref.	Comments Sheet		
01	<u>CODE B : Approved as Noted</u>		
02	The Manufacturer I Contractor I Supplier and installer shall have joint responsibility and fully comply with the requirements of contract, all related specifications and MTR and fullfill for each item and clarify with statement. For all sites (Specs.). Must COMPLY for final approval with all comments in comment sheet. Any deviation from specs and MTR shall be clarified with sufficient details.		
03	Provide comparison list which shows tender BoQ numbers and material list numbers.		
04	Provide fresh test reports of material/product not older than three months		
05	Submit Medhod Statement for Data and Telephone Systems, Testing and Commissioning of Data- Telephone Systems.		
06	Submits Shop DWG Stamp from Supplier for Data and Telephone Systems, before delivery.		
07	Any deviation from the tender drawing in terms of the quantity and the type of the equipment is subject to the approval of the client.		
08	The contractor have to ensure that, all site active and passive infrastructure are fully compliant with tender ,site specifications, standards and client requirements including all tender documents and all its amendments.		
Issued By:			
<u>Name, Surname</u>	<u>Title</u>	<u>Signature</u>	<u>Date</u>
JIHAD ALNEIRAB	Elect Engineer		21.02.2022

 شركة بكين الإمارات Beijing Emirates Company	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية – المرحلة الثانية ب King Abdullah Ibn Abdulaziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP-2 (E2)	 معماريون . مخططون . مهندسون Architects . Planners . Engineers
	 Ministry of Interior Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	

MATERIAL SUBMITTAL FORM / نموذج طلب تقديم مواد

Site No/رقم الموقع:	29M	Site Name اسم الموقع:	MEDICAL CENTER – 29M	Project No. رقم المشروع:	1/53/35/134
Bldg. No. / رقم المبنى:	General	Bldg. Name اسم المبنى:	General	Location / المكان:	KAP2E2 (Madinah (29M)
To/إلى :	SAWAED Engineering Consulting Co.		Submittal No/رقم التقديم:	KAP2E2-MT-ELC-29M-GEN-16735-8059-0	
Attention/عناية:	Eng. Qasem Mohammed Al-Nasan (PD)		Date & Time / الوقت و التاريخ:	16-Feb-2022	
From/من :	Eng. Ahmed Abouelghar (Acting Project Director)		Request Return Date :	02-Mar-2022	

MATERIALS DETAILS / تفاصيل المادة المقدمة

Material Description/وصف المادة:	Data and Telephone System (Huawei and AVAYA)				
Standard / Specifications المواصفات	Specs Division – (16-735)				
Supplier/Manufacturer /المصنع/المورد:	Alalameya				
Contact Person/المسؤول:	Eng. Ali Yassin				
Address Details/العنوان:	Riyadh, K.S.A				
Local Agent/الوكالة:	Alalameya				
Contact Person /المسؤول المحلي:	Eng. Ali Yassin		Mob: +966 55 844 5807		
Address Details/العنوان المحلي:	Jeddah, K.S.A				

Availability / المصدر	☐	Local / محلي	☒	Imported / مستورد	☐
Status / التوصيف	☒	Specified / موصف	☐	Alternative / بديل	☐

ENCLOSURES / المرفقات

☒	Catalogue / كاتالوج Technical Data Sheet	☐	Sample / عينات	☐	List of Suppliers / قائمة موردين
☐	Product Verification / شهادة توثيق	☐	Comparison Sheet / قائمة مقارنة	☒	Other / أخرى

Contractor's Note / ملاحظات المقاول

Submitted for/الغرض من التقديم: ☒ Approval/لإعتماد ☐ Information/للمعلومية ☐ Coordination/للتسيق

Contractor: (By completing the form the Contractor certifies that the document complies with contract specifications).

المقاول: عند تعبئة النموذج يشهد المقاول أن الوثائق تتطابق مع مواصفات العقد

Signature/التوقيع:	Date/التاريخ:	16-Feb-2022	Signature/التوقيع:	Date/التاريخ:	16-Feb-2022
Contractor's Representative / ممثل المقاول:	Engr. Ahmed Abouelghar (Project Director)	Material Eng. / مهندس المواد:	Eng. Shady Hany		

Engineer : (For Engineer's use only)

Received by / اسم المستلم:	Received Date / تاريخ الإستلام:	Received Time / وقت الإستلام:
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Engineer Comments/ توصيات الاستشاري :

Refer to comment sheet.

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract. / هذه الموافقة لا تخلي المقاول من مسؤوليته حسب متطلبات العقد

Engineer Signature / توقيع الاستشاري:	Title: / الوظيفة:	Date / التاريخ:
	Sr. Electrical Eng	21/02/2022

Result:

☐ A- Approved يعتمد	☒ B- Approved as Noted يعتمد بملاحظات	☐ C- Revise & Resubmit يراجع ويعاد التقديم	☐ D- Rejected مرفوض
☐ I- For Information للمعلومية	☐ N- No Action لا إجراء	☐ T- Terminated ملغي	☐ N- Not Applicable غير قابل للتطبيق

Distribution Copy / نسخة: ☐ MOI ☐ SAWAED ☐ CONTRACTOR ☐ S/C



معماريون، مخططون، مهندسون
Architects . Planners . Engineers

Client:	Ministry Of Interior - MOI	Project Name:	MEDICAL CENTER – 29M
Engineer:	SAWAED Engineering Consultant	Reference Submittal / Transmittal:	KAP2E2-MT-ELC-29M-GEN-16735-8059-0
Contractor:	Beijing Emirates International Construction Bec	Document Subject:	Data and Telephone System (Huawei and AVAYA)
Project Title:	Custodian of Two Holy Mosques the King Abdullah Bin Abdulaziz's Project	Received Date:	

COMMENT SHEET

Ref.	Comments Sheet
01	<u>CODE B : Approved as Noted</u>
02	The Manufacturer I Contractor I Supplier and installer shall have joint responsibility and fully comply with the requirements of contract, all related specifications and MTR and fullfill for each item and clarify with statement. For all sites (Specs.). Must COMPLY for final approval with all comments in comment sheet. Any deviation from specs and MTR shall be clarified with sufficient details.
03	Provide comparison list which shows tender BoQ numbers and material list numbers.
04	Provide fresh test reports of material/product not older than three months
05	Submit Medhod Statement for Data and Telephone Systems, Testing and Commissioning of Data- Telephone Systems.
06	Submits Shop DWG Stamp from Supplier for Data and Telephone Systems, before delivery.
07	Any deviation from the tender drawing in terms of the quantity and the type of the equipment is subject to the approval of the client.
08	The contractor have to ensure that, all site active and passive infrastructure are fully compliant with tender ,site specifications, standards and client requirements including all tender documents and all its amendments.
Issued By:	
<u>Name, Surname</u>	<u>Title</u>
JIHAD ALNEIRAB	Elect Engineer
	<u>Signature</u>
	<u>Date</u>
	21.02.2022

Handwritten signature in red ink