০৯ STRUCTURE

কাঠামো — কেন এই মাপগুলো

Load path · truss design · BNBC 2020 compliance

বাড়িটি লোড-বেয়ারিং দেয়ালে দাঁড়ানো: ছাদের ভার ট্রাস → দেয়াল → প্লিন্থ বিম → স্ট্রিপ ফুটিং → মাটি। ভূমিকম্পের সময় অনুভূমিক ধাক্কা ধরার জন্য দেয়ালের মাথায় ও ওপেনিংয়ের উপরে RCC ব্যান্ড অপরিহার্য।

ট্রাস ডিজাইন

১৬'-০" স্প্যান · ৪'-০" c/c · ৯টি ট্রাস

লোডের হিসাব (প্রতি বর্গফুট)

কী কী ভার নিচ্ছে

BNBC 2020 যাচাই	কোডের ন্যূনতম	এই নকশায়	ফল
সিসমিক জোন / Z	Zone 3, Z=০.২৮	লিন্টেল ব্যান্ড ৬"×৬" + ৮ কর্নার পোস্ট + প্লিন্থ বিম	সন্তুষ্ট
মূল বাতাসের গতি	৫৬.৭ মি/সে	৪'-০" c/c ট্রাস, ২'-০" পার্লিন, J-বোল্ট, X-ব্রেসিং	সন্তুষ্ট
প্লিন্থ উচ্চতা	সড়কের উপর ≥৪৫০ মিমি	৬০০ মিমি (২'-০")	সন্তুষ্ট
ঘরের উচ্চতা	≥২,৭৪৪ মিমি (৯'-০")	৩,০৪৮ মিমি (১০'-০")	সন্তুষ্ট
আলো ও বাতাস	ফ্লোরের ≥১০% ওপেনিং	বেডরুম ১৬%, বসার ২৫%, রান্না ১৬%	সন্তুষ্ট
দরজার উচ্চতা	≥২,০৩২ মিমি (৬'-৮")	৬'-৮" — ৭'-০"	সন্তুষ্ট
রান্নাঘরের আয়তন	আবাসিক নর্ম ~৫.৫ m^2	২.৫ m^2 (২৭ sqft)	বিচ্যুতি
বাথরুমের আয়তন	~২.০ m^2	২.২ m^2 (২৩ sqft)	সন্তুষ্ট

বিচ্যুতির যুক্তি

রান্নাঘর BNBC-র শহুরে আবাসিক নর্মের চেয়ে ছোট। গ্রামীণ প্রথায় রান্না মূলত উত্তর দিকের খোলা আঙিনায় (বা অস্থায়ী চুলায়) হয়; ঘরের ভেতরের অংশটি শুকনো মসলা, চাল-ডাল ও বাসন রাখার জন্য। তাই রান্নাঘরের উত্তর দেয়ালে ২'-৬" ব্যাক ডোর রাখা হয়েছে, যা দিয়ে সরাসরি শুকানোর আঙিনায় যাওয়া যায়। ভবিষ্যতে পরিবার বড় হলে ভবিষ্যৎ রুমটিকে রান্নাঘর-কাম-ডাইনিং করা যাবে।