

KÜMES ISITMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ
Yatırımın Adresi : KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

1 • Konu

Bu şartname, yatırım kapsamındaki iki adet kanatlı (etlik piliç) kümesinin ısıtılması için temin edilecek katı yakıtlı merkezi sistem sıcak hava üreticinin teknik özelliklerini, montaj ve devreye alma koşullarını belirler. Şartname marka ve modele bağlanmamıştır; belirtilen değerleri sağlayan her ürün teklif edilebilir.

2 • Kapasite

Kapasite, kümesin kendi ısı yükünden hesaplanmıştır. Hesap, kümesin yapı bileşenlerinden gelen iletim kaybı ile civciv döneminde sağlanması gereken asgari havalandırmanın ısı kaybının toplamıdır:

Bileşen	Alan / debi	U / katsayı	ΔT (K)	Kayıp (W)
Çatı — 6 cm poliüretan sandviç panel	1.096,36 m ²	0,375 W/m ² K	36	14.801
Duvar — 20 cm gazbeton, iki yüz sıvalı	548,57 m ²	0,69 W/m ² K	36	13.626
Döşeme — zemine oturan 15 cm beton	1.106,00 m ²	0,45 W/m ² K	23	11.447
Asgari havalandırma — civciv dönemi	6.000 m ³ /h	0,34 Wh/m ³ K	36	73.440
Toplam ısı kaybı				113.314
Güvenlik ve ısınma payı %20 ile gerekli kapasite				136,0 kW

İç sıcaklık 33 °C (civciv büyütme), dış tasarım sıcaklığı -3 °C, zemin altı 10 °C alınmıştır. Buna göre her kümes için en az 136,0 kW (yaklaşık 117.000 kcal/h) ısıtma kapasitesi aranır; birim ısı yükü 102,5 W/m²'dir. Toplam iki kümes için iki ünite temin edilecektir.

3 • Genel özellikler

- Üreteç katı yakıtlı olacak; kömür, odun, pelet veya biyokütle yakabilecek yanma haznesine sahip olacaktır.
- Sistem merkezi tiptir: üreteç kümes dışında konumlanacak, sıcak hava kümes içine hava kanalı ve dağıtım brandası ile verilecektir. Yanma ürünleri kümes havasına karışmayacaktır.
- Isı değiştirici, yanma odası ile kümese verilen hava arasında tam ayırım sağlayacak; baca gazı kaçağına karşı sızdırmaz olacaktır.
- Yanma odası ve ısı değiştirici, yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik sacdan imal edilecek; dış gövde ısı yalıtımlı olacaktır.
- Sıcak hava fanı, kanal direncini karşılayacak basınçta seçilecek; fan motoru IP54 ve üzeri koruma sınıfında olacaktır.
- Üreticinin kümes içi hava dağıtım brandası ve kanal ekipmanları sisteme dâhildir.

4 • Otomasyon ve emniyet

- Sıcaklık kontrolü otomatik olacak; kümes iklim kontrol sistemine kuru kontak ya da haberleşme ile bağlanabilecektir.
- Set değeri ayarlanabilir olacak, ölçülen ve hedef sıcaklık gösterilecektir.
- Aşırı sıcaklık, alev sönmese ve fan arızası durumlarında sistem emniyetli tarafta duracak ve sesli/görsel uyarı verecektir.
- Yakıt besleme otomatik ise besleme haznesi ve motoru sisteme dâhil olacaktır.

5 • Montaj, devreye alma ve garanti

- Montaj, hava kanalı ve branda tesisatı ile devreye alma tedarikçiye aittir.
- Devreye almada sıcaklık, hava debisi ve emniyet fonksiyonları sahada denenecek; sonuçlar tutanağa bağlanacaktır.
- Kullanma ve bakım kılavuzu Türkçe olarak teslim edilecektir.
- Ürün en az 2 yıl garantili olacak; garanti süresince işçilik ve yedek parça tedarikçiye aittir.
- Yedek parça temin süresi en az 10 yıl taahhüt edilecektir.

6 • Belgeler

- CE uygunluk beyanı ve ürüne ait teknik katalog.
- Kapasite değerini (kW veya kcal/h) gösteren üretici teknik dokümanı.
- Garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi.

4. TSE ya da eşdeğer kalite belgesi (varsa).

26.08.2026