التصنيف : غير مصنف

الرقم : 5311/2/2022v20-7

التاريخ : 22/07/2025 01:29 PM

الفاضل/ مهند الكيومي المحترم

مدير تطوير المشاريع

شركة أوكيو للطاقة البديلة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ دراسة تحديد النطاق لمشروع مرسى للطاقة الشمسية في هيماء

بالإشارة إلى خطابكم رقم (AE-COL-EA-28-May-018) المؤرخ في 28 مايو 2025م بشأن الموضوع المذكور اعلاه، نود الإفادة بأنه لا مانع لدينا من شروع الشركة الإستشارية في إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، على أن تتضمن جميع الجوانب البيئية وبجودة عالية، وكذلك تضمين التالي:

1. تقديم حصر لجميع الأشجار الموجودة داخل نطاق المشروع من خلال مسح للاعداد والأنواع.
2. تقديم خطة التعويض من خلال المكاتب المعرفة لدى الهيئة حول عمليات التعويض البيئي.
3. تقديم خطة التنفيذ بعد انتهاء المكتب الاستشاري من تحديدها تمهيدا لمصادقتها من هيئة البيئة.
4. نظرا لوقوع المشروع ضمن مساري الطيران الهامين (غرب آسيا-شرق أفريقيا ووسط آسيا) يجب تضمين مسوحات ميدانية دقيقة لرصد أنواع الطيور المهاجرة، وتقييم مخاطر الاصطدام بالألواح أو خطوط الكهرباء.
5. تبعد محمية المها العربية حوالي 25 كم من موقع المشروع، بالتالي يجب تحليل ما اذا كانت الضوضاء، أو النشاط البشري، أو الإنشاءات الكهربائية يمكن ان تؤثر على أنماط حركة أو تكاثر الكائنات المحمية، خاصة المها العربي والذئب الرملي.
6. تضمين خطة مسح موسمية وخرائط توزيع دقيقة قبل بدء الأعمال الإنشائية بسبب وجود أنواع زواحف مهددة بالانقراض ونباتات متوطنة.
7. خطة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بعد الإنشاء، خاصة في الحيلات (المناطق الرملية الغنية بالنباتات).
8. إعداد نموذج هيدروليجي لتقييم إمكانية تجمع المياه في الموقع وخطر تلف البنية التحتية نظرا لوجود أودية سطحية وشبه جافة في المنطقة.
9. تحديد ما إذا كانت طبيعة التربة (خاصة المناطق الجيرية في المجموعة الفارسية) قد تؤثر على استقرار الأساسات أو تمثل مخاطر تآكل.
10. رغم اعتماد تقنية الألواح الجافة، إلا ان انشطة الحفر والردم والمرور اليومي للمركبات قد تؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في ظروف الجفاف والرياح الشمالية وبالتالي يجب تقييم تشتت الغبار والانبعاثات الهوائية أثناء الانشاء.
11. لوجود عزب داخل وحول الموقع، يجب تحديد عدد المتأثرين المباشرين وغير المباشرين، وتقييم

@eaoman /eaoman @ea_oman ea.gov.om mail@ea.gov.om
Tel: +968 24 404500 | Fax: +968 24 404581
PO.Box 323, Muscat, P.C:100, Sultanate of Oman
هاتف: ٢٤٤٠٤٥٠٠ ٩٦٨+ | فاكس: ٢٤٤٠٤٥٨١ ٩٦٨+
ص.ب: ٣٢٣، مسقط، الرمز: ١٠٠، سلطنة عمان

الحاجة إلى خطة استعادة سبل العيش.

12. تحليل تأثير المشروع على المرافق والخدمات الأساسية في التجمعات المجاورة مثل أبو مضابي والعجايز، فيما يتعلق بالضغط على شبكات المياه، والصحة، والطرق.
13. تقييم التأثيرات البصرية خاصة في المناطق ذات الأهمية السياحية أو الثقافية بسبب سطحية المنطقة وانعدام التضاريس.
14. خطة إدارة النفايات الخاصة بالانشاء والتشغيل بحيث تشمل النفايات الخطرة والنفايات العامة مع تحديد مواقع التخزين المؤقت ومسارات النقل.
15. تحليل دورة الحياة الكاملة للألواح الشمسية مع تحديد الاجراءات المستقبلية للتفكيك، إعادة التدوير أو التخلص الآمن عند انتهاء العمر التشغيلي للمشروع (23 سنة تقريبا).

وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير،،،

ايميل: 5oes@5oes.com

سلطنة عمان
هيئة البيئة

محمود الهاشمي

محمود حمد سيف الهاشمي
مدير مركز التقييم البيئي والتصاريح
مركز التقييم البيئي و التصاريح

@eaoman /eaoman @ea_oman ea.gov.om mail@ea.gov.om
Tel: +968 24 404500 | Fax: +968 24 404581
PO.Box 323, Muscat, P.C:100, Sultanate of Oman
هاتف: ٢٤٤٠٤٥٠٠ ٩٦٨+ | فاكس: ٢٤٤٠٤٥٨١ ٩٦٨+
ص.ب: ٣٢٣، مسقط، الرمز: ١٠٠، سلطنة عمان