

«Safety Management Solution» ЖШС



ОҚУ ҚҰРАЛЫ

«Өрт-техникалық минимум» курс бойынша

(Техникалық басшыларға, мамандарға және инженерлік-техникалық қызметкерлерге, қауіпті өндірістік объектілердің мамандарына, қызметкерлеріне және басқа да ұйымдарға арналған)



Шымкент - 2025

*Оқу құралын «Safety Management Solution» ЖШС мамандары әзірлеген
«Өрт-техникалық минимум»
курсардың тыңдаушылары үшін үлестірме материал ретінде арналған*



МАЗМҰНЫ

Өрт-техникалық минимум

р / с	Бөлім атауы	Бет
1.	Өрт-техникалық минимум көлеміндегі өрт қауіпсіздігінің жалпы мәселелері	4
2.	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар	4
3.	Ғимараттардың, үй-жайлар мен құрылыстардың өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі	13
4.	Ғимараттар мен құрылыстардың электр қондырғыларын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі	16
5.	Ғимараттар мен құрылыстарды жылыту жүйелерін ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі	19
6.	Желдету жүйелерін ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі	23
7.	Тоңазытқыш қондырғыларды ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі	23
8.	Өнеркәсіптік кәсіпорындарды ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі	24

Өрт-техникалық минимум

1. Өрт-техникалық минимум көлеміндегі өрт қауіпсіздігінің жалпы мәселелері

1.1. "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңнамасы

Заңның атауы: "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.

Қабылдау күні: 2014 жылғы 11 сәуір

Тіркеу нөмірі: № 188 - V ЗРК

Заңның бағыты: Заң азаматтық қорғау жөніндегі іс-шараларды өткізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың және олардың зардаптарының алдын алуға және жоюға, төтенше жағдай аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсетуге, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, сондай-ақ негізгі міндеттерді, ұйымдастыру Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысын құру және оның жұмыс істеу қағидаттары,, Мемлекеттік материалдық резервті сақтау және пайдалану, авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын ұйымдастыру және олардың қызметі. Заңда: 9 бөлім, 20 тарау және 109 бап бар.

1.1.1. Өрт қауіпсіздігі ережелері

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 21 ақпанда № 26867 болып тіркелді.

2. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар

1. Өрт қауіпсіздігі қағидалары (бұдан әрі - қағидалар) "азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-заң) 12-бабы 1-тармағының 70-41) тармақшасына сәйкес әзірленді және адамдарды, мүлікті, қоғамды және мемлекетті өрттен қорғау мақсатында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін айқындайды.

2. Объектілерді пайдалану кезінде осы Қағидалардың, объектілерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі.

3. Объектідегі өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын меншік нысанына қарамастан меншік иелері, ұйымдар, кәсіпорындар басшылары, дара кәсіпкерлер, жеке тұлғалар, объектіні немесе үй – жайды иеленуге, пайдалануға немесе оған билік етуге құқығы бар адамдар (бұдан әрі-ұйым басшысы) "азаматтық қорғау туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 16 және 18-баптарының талаптарына сәйкес қамтамасыз етеді.

4. Ұйымдардың басшылары жұмыстардың жекелеген учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өз бұйрығымен "Азаматтық қауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының және 18-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауапты адамдарды (оларға тұрақты, уақытша немесе орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) күшімен міндет жүктелген) тағайындай алады қорғау".

5. Ұйымның басшысы әрбір объектіге (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) қатысты олардың өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді қамтитын өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықты бекітеді.

6. Ұйым басшысы өрт сөндіру және өрт дабылы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерінің, түтіннен қорғау мен өртке қарсы сумен жабдықтаудың, өртке қарсы жабдық пен өрт техникасының, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы тосқауылдардағы ойықтарды толтырудың, ғимараттар мен құрылыстардың үй-жайларының болуын, олардың дұрыс жұмыс күйінде болуын, сәйкес келуін және тұрақты болуын қамтамасыз етеді, тыныс алу және көру органдарын жеке қорғау құралдары, адамдарды құтқарудың жеке және ұжымдық құралдары, сондай-ақ ғимараттарды, құрылыстарды және сыртқы технологиялық қондырғыларды найзағайдан қорғау құрылғылары.

7. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2023 жылғы 29 мамырдағы № 281 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32631 болып тіркелген) міндетті түрде мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдар мен объектілердің тізбесіне сәйкес объектілерде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің жұмысы ұйымдастырылады. Объектілерде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді ұйымдастыру тәртібі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 782 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9931 болып тіркелген) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларына сәйкес айқындалады.

8. Ұйымдардың қызметкерлері өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқытудан және нұсқамадан өткеннен кейін жұмысқа жіберіледі, ал жұмыс ерекшелігі өзгерген кезде ықтимал өрттердің алдын алу және сөндіру бойынша қосымша оқытудан өтеді. Ұйымдар қызметкерлерін және халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту тәртібі және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығымен бекітілген ұйымдар мен халық қызметкерлерін өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларына және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9510 болып тіркелген).

9. Ғимараттарды өрттен қорғаудың техникалық құралдары мен жүйелерінің (өрт дабылы мен өрт сөндіру, түтінге қарсы қорғау, өртке қарсы сумен жабдықтау қондырғылары, өрт кезінде адамдарды және қол өрт сөндіргіштерді, тыныс алу және көру органдарын жеке қорғау құралдарын, адамдарды құтқарудың жеке және ұжымдық құралдарын құлақтандыру және эвакуациялауды басқару) тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ұйым басшысының бұйрығымен үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ететін лауазымды адам тағайындалады өрттен қорғау жүйелерін сатып алу, жөндеу, алғашқы өрт сөндіру құралдарының сақталуы және қолданысқа дайындығы, техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын алу жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізу.

Өрт сөндіргіштерді пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

10. Ұйымдардың кезекші персоналының үй-жайларында телефондарды орналастыру орындарында, эвакуациялау жоспарларында, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарда "101" өртке қарсы қызметтің және "112" бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметтің телефон нөмірлері көрсетілген тақтайшалар ілінеді.

Кезекші персонал өзіне жүктелген функцияларға сәйкес ғимарат есіктерінің барлық құлыптарынан кілттер жиынтығымен қамтамасыз етіледі.

Кілттердің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персоналдың (күзетшінің) үй-жайында сақталады.

Әрбір кілт оның тиісті құлыпқа жататындығы туралы жазуы бар тегпен қамтамасыз етіледі.

11. Кезекші персонал автоматты өрт дабылының қабылдау-бақылау аспабы орналасқан үй-жайларда орналасады, телефоны болады және түнде ғимаратта қалған адамдарды есепке алу журналы еркін нысанда жүргізіледі.

12. Ғимараттар мен құрылыстарда (тұрғын үйлерден басқа) өрт қауіпсіздігі қағидаларына 2-қосымшада келтірілген эвакуациялау жоспарын жасау жөніндегі нысанға сәйкес эвакуациялау жоспарлары әзірленеді. Эвакуациялау жоспарлары адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды жүргізу, өртке қарсы қызметті шақыру және өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін өртті сөндіруді ұйымдастыру жөніндегі ұйым қызметкерлерінің іс-қимылдарын қамтиды. Эвакуациялау жоспарлары ғимараттың әр қабатында, дәліздің ұзындығы бойынша 20 метрден (бұдан әрі – м) аспайтын қашықтықта қабаттан эвакуациялық шығу жолдарында ілінеді.

13. Адамдардың тұруына арналған ғимараттарда, сондай-ақ өрт кезінде электр энергиясы ажыратылған жағдайда адамдар жаппай болатын ғимараттарда (құрылыстарда) кезекші персонал жұмысқа жарамды күйдегі электр шамдарымен қамтамасыз етіледі. Шамдардың санын ұйымның басшысы объектінің ерекшеліктеріне сүйене отырып айқындайды, бірақ әрбір кезекшіге кемінде 1 шам.

14. Адамдар тәулік бойы болатын ғимараттар үшін әзірленген өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықта адамдарды өз бетінше эвакуациялау бойынша тәуліктің жарық және қараңғы уақытына, ал өз бетінше эвакуациялауға қабілетсіз адамдар үшін – ұйым персоналына арналған нұсқалар бар.

Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет практикалық жаттығулар өткізуді қамтамасыз етеді, бұл журналда еркін түрде құрастырылған жаттығуларды көрсетеді.

15. Адамдар тәулік бойы болатын ұйымдардың басшылары шығу ауданында объект орналасқан өрт сөндіру бөліміне әрбір объектідегі адамдардың саны туралы мәліметтерді күнделікті беруді қамтамасыз етеді.

16. Ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық мақсатын өзгерту, күрделі жөндеу, техникалық қайта жарактандыру, реконструкциялау және қайта жоспарлау "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жобалау құжаттамасы бойынша жүзеге асырылады.

17. Өндірістік және қойма үй-жайлары, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар үшін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24045 болып тіркелген) бекітілген "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентінің 16-қосымшасына сәйкес жарылыс өрт және өрт қауіптілігі бойынша Санаттар айқындалады) (бұдан әрі – "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламенті), сондай – ақ Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (бұдан әрі-ПУЭ) талаптарына сәйкес аймақтардың сыныптары тиісті белгілермен белгіленеді. үй-жайлардың есіктерінде.

18. Ғимараттар мен құрылыстар өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жарамды бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі. Қажетті бастапқы өрт сөндіру құралдарының ең аз тізбесі өрт қауіпсіздігі қағидаларына 3-қосымшада айқындалған. Алғашқы өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасы жүйелерін орналастыру орындары стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді.

19. Ғимараттар мен құрылыстарда есіктерді өздігінен жабуға арналған құрылғыларды жарамды күйде ұстау қажет.

Өртке қарсы есіктердің, түтінге қарсы құрылғылардың (перделердің, экрандардың, перделердің) еркін жабылуына кедергі келтіретін айлабұйымдарды орнатуға жол берілмейді.

20. Өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта жұмыс жүргізуге жол берілмейді.

21. Отқа төзімділіктің қажетті шегін қамтамасыз ету және өрт қаупін азайту үшін "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген зертханада сынақтар жүргізу арқылы қол жеткізілген нәтижелерді растай отырып, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларын және оларды отқа төзімді құралдармен әрлеуді өңдеу талап етіледі. Отқа төзімділіктің барлық дәрежелі ғимараттарында (Отқа төзімділіктің V дәрежесін қоспағанда)

жанғыш материалдардан жасалған шатыр жабындарының рафтерлері мен жәшіктері отқа төзімді өңделеді.

Оттан қорғау құрамдарын салу жөніндегі жұмыстарды жүргізу оттан қорғау құралдарына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

22. Ұйым басшысы құрылыс конструкцияларының, жанғыш әрлеу және жылу оқшаулағыш материалдардың, ауа өткізгіштердің, жабдықтың металл тіректері мен эстакадалардың отқа төзімді тозанданатын құрамдарының, отқа төзімді жабындардың, сылақтың, Плиталық, табақты және басқа да отқа төзімді материалдармен қапталуының зақымдануын жоюды қамтамасыз етеді, сондай-ақ отқа төзімді өңдеудің (сіндірудің) жай-күйін тексеруді жүзеге асырады.

Отқа төзімді өңдеудің (сіндірудің) жай – күйі оны жүргізгеннен кейін мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген зертханалармен, ал кейіннен-стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес тексеріледі.

23. Өртке қарсы тосқауылдар инженерлік және технологиялық коммуникациялармен (оның ішінде электр сымдарымен және кабельдермен) қиылысатын жерлерде пайда болған тесіктер мен саңылаулар отқа төзімділіктің қажетті шегін және түтін-газға төзімділікті қамтамасыз ететін жанбайтын материалдармен тығыздалады.

24. Ғимараттар мен құрылыстарда (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) рұқсат етілмейді:

1) жертөлелерде, жертөле қабаттарында, шатырларда, техникалық қабаттарда, техникалық үй-жайларда, желдеткіш камераларда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, жарылғыш заттарды, пиротехникалық бұйымдарды, жанғыш газдары бар баллондарды, аэрозоль қаптамасындағы тауарларды, целлулоидты, жарылыс-өрт қауіпті, жанғыш заттар мен материалдарды сақтауға және сақтауға;

2) жобалау құжаттамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жертөлелерді, жертөле қабаттарын, шатырларды, техникалық қабаттар мен үй-жайларды, желдеткіш камераларды нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбауға және қолдануға;

3) лифт залдарын мақсатты емес мақсатта пайдалануға;

4) едендік дәліздерден, залдардан, фойелерден, тамбурлардан және баспалдақ торларынан эвакуациялық шығу есіктерін, сондай-ақ эвакуация жолдарында өрттің қауіпті факторларының таралуына кедергі келтіретін есіктерді жобада көзделген алып тастауға;

5) нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайлары нашарлайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына, өрт қауіпсіздігі құралдарына қолжетімділік шектелетін немесе өртке қарсы автоматты қорғау жүйелерінің (автоматты өрт дабылы, өрт сөндірудің стационарлық автоматты қондырғысы, түтін шығару жүйесі, құлақтандыру және эвакуацияны басқару жүйесі) қолданылу аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдеріне өзгерістер енгізуге;

6) есіктерді, люктерді, аралас секцияларға өткелдерді және эвакуациялық баспалдақтарға шығуларды үйіп тастауға, балконаралық баспалдақтарды бөлшектеуге, сондай-ақ пәтерлердің балкондары мен лоджияларына люктерді қайнатуға;

7) тазартылмаған майланған сұрту материалын қалдыруға;

8) ғимараттың барлық қабаттарының терезелеріне және жертөле терезелерінің жанындағы шұңқырларға (қылмыстық-атқару жүйесі объектілерінің және қоғамнан, қоймалардан, кассалардан, теледидардың бас станцияларынан, қару-жарақ бөлмелерінен, мекемелердің құпия бөліктерінен уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелердің үй-жайларын, прекурсорларды сақтау мен айналдыруды қоспағанда) торлар орнатуға;

9) түтінсіз баспалдақ торларына аппаратын балкондарды, лоджияларды және галереяларды шынылауға, сондай-ақ оларға торлар орнатуға;

10) баспалдақ торларында, алаңдарда және дәліздерде қойма (қосалқы үй-жайлар) ұйымдастыруға, сондай-ақ баспалдақ маршының астында және баспалдақ алаңдарында заттарды, жиһаздарды, жанғыш материалдарды сақтауға міндетті. Бірінші және жертөле қабаттарындағы баспалдақ маршының астында орталық жылытуды басқару тораптарына, су өлшегіш тораптарға және жанбайтын материалдардан жасалған қалқалармен қоршалған электр қалқанына арналған үй-жайларды орнатуға рұқсат етіледі;

11) жобалау құжаттамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ғимараттардың өндірістік және қойма үй-жайларында (отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттардан басқа) кіріктірілген үй-жайларды орналастыруға;

12) өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына, сондай-ақ құтқару құрылғыларын бекіту орындарына өтетін жолдарды үйіп тастауға және жабуға міндетті.

25. Газ құбырларынан, газ баллондарынан және аспаптардан газдың ағып кетуін анықтау, қатып қалған құбырларды, инженерлік коммуникацияларды жылыту үшін ашық отты қолдануға жол берілмейді. Мұздатылған құбырларды, жабдықтарды, инженерлік коммуникацияларды, газ баллондарын қыздыру ыстық сумен, бумен және қыздырылған құммен жүргізіледі.

26. Ғимараттар мен құрылыстардың шатырларындағы сыртқы өрт сатылары мен қоршаулар жарамды күйде ұсталады. 27. Бір мезгілде 50-ден астам адам болуға арналған үй-жайларда, сондай-ақ бір мезгілде 15-тен астам адам болуға арналған жертөле және жертөле қабаттарындағы үй-жайларда кемінде екі эвакуациялық шығу көзделеді. Отқа төзімділігі IV және V дәрежелі ғимараттар мен құрылыстарда бір мезгілде 50 және одан да көп адам болуға тек бірінші қабаттың үй-жайларында ғана жол беріледі.

28. Шатыр үй-жайларының есіктері мен люктері, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуын талап етпейтін техникалық қабаттар мен жертөлелер құлыпқа жабылады. Көрсетілген үй-жайлардың есіктері мен люктерінде қажет болған жағдайда тәулік бойы қол жеткізу қамтамасыз етілетін кілттердің сақтау орны туралы ақпарат ілінеді. Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылыстардың жертөле және жертөле

қабаттарының терезе ойықтарының жанындағы шұңқырлар уақтылы тазартылады. Терезелердегі іш қатулар кілтсіз ішінен ашылады.

29. Пайдаланылған сүрту материалдары жабылатын қақпағы бар жанбайтын материалдан жасалған контейнерлерге жиналады. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін аталған контейнерлердің мазмұны ғимараттардан тыс жойылады.

30. Майлармен, лактармен, бояулармен және басқа да тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен жұмыс істейтін адамдардың арнайы киімдері осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындарда орнатылған металл шкафтарда ілулі күйінде сақталады.

31. Биіктігі 1 қабаттан асатын витраждары бар ғимараттарда әр қабаттың деңгейінде витраждарда орнатылған түтін өткізбейтін жанбайтын диафрагмалардың конструкцияларын бұзуға жол берілмейді.

32. Эвакуациялық жолдар мен шығуларды пайдалану кезінде жобалық шешімдердің (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығулардың жарықтандыру, саны, мөлшері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) сақталуы қамтамасыз етіледі.

33. Эвакуация жолдарында есіктерді ашу, ашу бағыты нормаланбаған есіктерді қоспағанда, ғимараттан шығу бағыты бойынша орындалады, атап айтқанда:

- 1) Ф1.3 және Ф1.4 сыныптарының үй-жайлары;
- 2) А және Б үй-жайларынан басқа, бір мезгілде 15 адамнан аспайтын Үй-жайлар;
- 3) ауданы 200 м² аспайтын қоймалар; 4) санитарлық тораптар; 5) 3-ші типтегі сатылар алаңдарына шығу.

34. Эвакуациялық шығу есіктеріндегі іш қатулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, оларды кілтсіз ішінен еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

35. Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "шығу", "эвакуациялық (қосалқы) шығу", "эвакуациялық шығу есігі" көлемді жарық белгілері автономды қоректендірумен және электр желісінен Жарық индикациясы қосылған жарамды күйде ұсталады.

Эвакуациялық жарықтандыру жұмыс жарығының электрмен қоректенуі тоқтатылған кезде автоматты қосумен қамтамасыз етіледі.

36. Эвакуациялық жолдар мен шығуларды пайдалану кезінде жол берілмейді:

- 1) эвакуациялық жолдар мен шығулардың (оның ішінде өткелдердің, дәліздердің, тамбурлардың, галереяның, лифт залдарының, баспалдақ алаңдарының, баспалдақтардың, есіктердің, эвакуациялық люктердің шерулерінің) жобалық өлшемдерін тарылтатын кедергілерді орналастыруға, сондай-ақ эвакуациялық шығулардың есіктерін соғуға (қайнатуға);

- 2) эвакуациялау жолдарында табалдырықтарды (есік ойықтарындағы табалдырықтарды қоспағанда), жылжымалы және көтергіш-түсіргіш есіктер мен

қақпаларды оларды ішінен қолмен ашып, ашық күйде бұғаттау мүмкіндігінсіз, айналмалы есіктер мен турникеттерді, сондай-ақ эвакуациялаудың өзге (қайталайтын) жолдары болмаған кезде адамдардың еркін эвакуациялануына кедергі келтіретін басқа да құрылғыларды не көрсетілген құрылғыларды ашық күйде қолмен ашуға және бұғаттауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер. Қол тәсіліне қосымша құрылғыларды автоматты немесе қашықтықтан ашу және бұғаттау тәсілін қолдануға жол беріледі.

3) отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттарды қоспағанда, эвакуациялау жолдарында едендерді, қабырғаларды, төбелерді, баспалдақтар мен баспалдақ марштарын әрлеу, қаптау және бояу үшін өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалдарды қолдануға;

4) баспалдақ торларының, дәліздердің, залдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастауға;

5) түтінсіз баспалдақ торларының ауа аймақтарын шынылауға немесе жабуға;

6) арматураланған әйнекті есіктер мен фрамугалардың әйнектеріндегі әдеттегіге ауыстырыңыз.

37. Жабдықтарды орналастыру кезінде үй-жайлар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес баспалдақ торлары мен эвакуация жолдарына эвакуациялық өту жолдарымен қамтамасыз етіледі.

38. Адамдар көп жиналатын үй-жайлардағы кілемдер, кілемдер, еден жабындары еденге сенімді бекітіледі.

39. Тұрмыстық газ аспаптарын пайдалану кезінде жиһаз бен жанғыш материалдарды орналастыру көлденеңінен ең жақын тік бетке дейін кемінде 0,2 м және тігінен осы бұйымдардың ең жақын ілулі көлденең бетіне дейін кемінде 0,7 м қашықтықта жүзеге асырылады.

40. Ғимараттар мен құрылыстардағы қоқыс құбырлары жобада көзделген клапандармен қамтамасыз етіледі, олар жабық күйде болады, жарамды ұсталады және кіреберісте тығыздаумен қамтамасыз етіледі.

41. Ғимараттардағы және жерүсті құрылыстарындағы лифттер мен көтергіштер (өрт лифттерін қоспағанда) өрт туындаған кезде автоматты түрде негізгі қону қабатына түсіріледі, ал жерасты құрылыстарында – құрылыстан негізгі эвакуациялық шығу жолдарының қабатына көтеріледі және токтан ажыратылады.

42. Өрт туындаған кезде эскалаторлардың (траволаторлардың) жетектері автоматты түрде ажыратылады.

43. Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды тексеру жыл сайын найзағай маусымы басталғанға дейін жүргізіледі.

44. Найзағайдан қорғау құрылғыларын қарау кезінде жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі өлшенеді, ал тексеру және өлшеу нәтижелері еркін нысанда толтырылатын найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналына енгізіледі.

45. Технологиялық аппараттардың барлық металл конструкцияларында, резервуарларда, газ құбырларында, мұнай құбырларында, ғимараттардың ішінде және тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш газдар айналатын, сақталатын немесе қайта өңделетін ашық кеңістікте орналасқан құрылғыларда найзағай мен статикалық электр зарядтарының қайталама көріністерінен қорғау үшін қорғаныш жерге қосу көзделеді.

46. Персоналды электр тогының соғуынан немесе найзағайдан қорғауға арналған жерге тұйықтау құрылғыларын статикалық электр зарядтарын бұру үшін пайдалануға рұқсат етіледі.

47. Ғимараттарда, құрылыстарда орналасқан технологиялық жабдықтар мен құбыржолдар, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар мен эстакадалар ПУЭ талаптарына сәйкес қорғаныш жерге тұйықтаумен қамтамасыз етіледі. Ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық құбырларын жерге тұйықтау (нөлдеу) өткізгіштері ретінде пайдалануға жол берілмейді.

48. Металл эстакадалар және олар бойынша төселген металл құбырлар эстакаданың басында және соңында, сондай-ақ ұзындығы бойынша кемінде 300 м кейін өзара және қорғаныш жерге қосу құрылғыларымен жалғанады.

49. Ток бұрғыштарды бір-бірімен, жерге қосу құрылғыларымен және технологиялық аппараттармен қосу дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады.

50. Технологиялық процестерінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш булар мен газдар айналатын өнеркәсіптік кәсіпорындардың су бұру жүйесі гидравликалық ысырмалармен қамтамасыз етіледі. Әрбір гидравликалық қақпадағы сұйықтық қабатының биіктігі кемінде 0,25 м қабылданады. гидравликалық қақпалардың дизайны оларды мезгіл-мезгіл тазарту мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.

51. Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар қолданылатын ғимараттар мен құрылыстардың нөсер, өндірістік және біріктірілген су бұру жүйелерінің құбырлары арқылы жалынның таралуын болдырмайтын гидравликалық бекітпелер (сифондар) үнемі жарамды күйде ұсталады. Ақаулы немесе дұрыс орындалмаған гидравликалық ысырмалары бар су бұру жүйелерін пайдалануға жол берілмейді.

52. Технологиялық процестерінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш булар мен газдар айналатын кәсіпорындардың өндірістік және біріктірілген су бұру жүйелері бүкіл бойы жабық ұсталады. Су бұру жүйелерінің қарау құдықтары қақпақтармен жабылады және 0,1 м қабаты бар құммен жабылады.

53. Аумағында жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша АН, БН және ВН санаттарындағы ғимараттар, құрылыстар және (немесе) сыртқы технологиялық қондырғылар орналасқан кәсіпорындардың өндірістік және біріктірілген су бұру жүйелеріне төгу кезіндегі өндірістік сарқынды сулардың температурасы 40оС аспауға тиіс. Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды су бұру жүйелеріне (оның ішінде авариялар кезінде) ағызуға жол берілмейді.

54. Жанғыш газы бар баллондар сақталатын немесе пайдаланылатын ғимараттарға (оның ішінде жеке тұрғын үйлерге) немесе құрылыстарға кіре берісте "От қауіпті. Газ баллондары".

55. Өрт сөндіру қондырғыларын қолмен іске қосу құрылғылары, өрт сөндіргіштердің бекіту-іске қосу құрылғысы және өрт шкафтарының есіктері пломбланады.

56. Өрт сөндіру шкафтары өрт краны жабдықтарының жиынтығын және өрт сөндіргіштің өрт сөндіргіш затының заряд массасы кемінде 5 килограмм (бұдан әрі – кг), сондай-ақ адамдарды жеке қорғау және құтқару құралдарын орналастыру мүмкіндігімен үш нұсқаның (аспалы, приставные және кіріктірілген) кез келгенінде орнатылады.

57. Ұйым басшысы темекі шегуге жол берілмейтін жағдайларды (жарылыс-өрт қауіпті объектілер) қоспағанда, темекі шегуге арналған арнайы бөлінген орындарды айқындайды. Темекі шегуге арналған арнайы бөлінген орындар бастапқы өрт сөндіру құралдарымен, жанбайтын материалдардан жасалған урналармен немесе күл салғыштармен және "темекі шегуге арналған орын" деген жазумен қамтамасыз етіледі. Бөлінбеген жерлерде темекі шегуге жол берілмейді.

58. Елді мекендердің, ұйымдардың аумақтары, Қызмет түріне және меншік нысанына қарамастан, өртке қарсы алшақтықтар шегінде жанғыш қалдықтардан, қоқыстардан, ыдыстардан, құрғақ шөптерден, мамықтан, жанғыш материалдардан уақтылы тазартылады. От жағу, қалдықтар мен ыдыстарды жағу ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 50 м қашықтықта жүзеге асырылады. Осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген орындарда қалдықтар мен ыдыстарды жағу қызмет көрсетуші персоналдың бақылауымен жүргізіледі.

59. Блок-контейнерлерді пайдалану кезінде дайындаушы зауытта көзделген конструктивтік параметрлерді өзгертуге жол берілмейді. Блок-контейнерлерді ішкі әрлеу үшін жанғыш жылу оқшаулағыш материалдарды қолдануға, сондай-ақ жанғыш негізде блок-контейнерлерді орнатуға жол берілмейді. Жеке блок-контейнерлер мен тұрмыстық вагондар топта саны 10-нан аспайтын және биіктігі екі қабаттан аспайтын топтарда орналасады. Осы құрылыстардың топтары арасындағы және олардан жақын орналасқан ғимараттар мен құрылыстарға дейінгі қашықтық кемінде 18 м құрайды. Адамдардың тұруына және кеңсе үй-жайларын ұйымдастыруға арналған екі және одан да көп контейнерлер топтарға біріктірілген жағдайда, бұл контейнерлер автоматты өрт дабылымен және авариялық люктермен қамтамасыз етіледі.

60. Ғимараттар мен құрылыстарда дайындалып жатқан тағамды бақылаусыз қалдыруға жол берілмейді.

3. Ғимараттардың, үй-жайлар мен құрылыстардың өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі

1. Ғимараттар, үй-жайлар мен құрылыстар ҚР ҚН талаптарында айқындалған объектілер тізбесіне сәйкес өрт автоматикасы жүйелерімен және

қондырғыларымен қамтамасыз етіледі 2.02-02-2023 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы".

2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын монтаждау жұмыстары жобалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі.

3. Объектідегі өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын білікті пайдалану және техникалық жарамды күйде ұстау үшін басшының бұйрығымен келесі персонал тағайындалады:

1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының үздіксіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін тұлға;

2) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына қызмет көрсетуге арналған шарт болмаған кезде өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау үшін мамандар. Мамандарды оқытуды объектінің басшысы бекіткен бағдарлама бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты тұлға жүргізеді.

4. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының үздіксіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін тұлға:

1) өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптарын орындау;

2) шарт бойынша жұмыстардың кестесі мен күнтізбелік жоспарына сәйкес техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жөніндегі жұмыстарды бақылау және қабылдау;

3) дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді, жоспарлы-алдын ала жөндеуді және олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеруді жүргізудің дұрыстығы;

4) қызмет көрсетуші және кезекші персоналды оқыту, сондай-ақ қорғалатын үй-жайларда жұмыс істейтін адамдарға өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары іске қосылған кездегі іс-қимылдар бойынша нұсқама беру;

5) қажетті пайдалану құжаттамасын әзірлеу және оны жүргізу.

5. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу, алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы мен жай-күйін тексеру жөніндегі жұмыстарды есепке алу өрт қауіпсіздігі қағидаларына немесе автоматтандырылған жүйеге 4-қосымшаға сәйкес өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының пайдалану журналында көрсетіледі.

6. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 222 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10889 болып тіркелген) бекітілген тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат беру тобы бар адамдар орындайды.

7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу мыналарды қамтиды:

- 1) жоспарлы профилактикалық жұмыстарды жүргізу;
- 2) ақауларды жою және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.

8. Техникалық қызмет көрсетудің, мерзімді сынақтардың, жоспарлы-алдын ала жөндеудің кезеңділігі және жұмыс көлемі Қызмет көрсетілетін жүйелердің, өрт автоматикасы қондырғыларының техникалық құралдарына арналған пайдалану құжаттамасының, стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес белгіленеді және шартта көрсетіледі.

9. Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде ұйым басшысы мынадай құжаттаманың болуын қамтамасыз етеді:

- 1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына жобалық құжаттама;
- 2) жасырын жұмыстар актілері (олар болған кезде), сынақтар мен өлшеулер;

3) өрт қауіпсіздігі қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісі;

4) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттар;

5) өрт қауіпсіздігі қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құрастырылған аспаптар мен жабдықтардың өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының ведомостары;

6) газды өрт сөндіру қондырғыларының баллондарын (олар болған кезде) өрт сөндіру құрамдарымен зарядтауға арналған паспорттар;

7) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтары, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге арналған ұйыммен жасалған шарттың көшірмелері (ұйымдар қызмет көрсететін объектілерде);

8) техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар-кестесі мен регламенті;

9) өрт қауіпсіздігі қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының пайдалану журналы.

10. Өрт автоматикасының жүйелері мен қондырғылары кезекші (Жобалық) жұмыс режимінде тұрақты ұсталады.

11. Жүргізілуі өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының ажыратылуымен байланысты техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау кезеңінде объектінің әкімшілігі өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларымен қорғалатын объектілердің өрт қауіпсіздігін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қосымша инженерлік-техникалық және ұйымдастырушылық іс-шараларды қабылдаумен қамтамасыз етеді.

12. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралға арналған құжаттамада көрсетілген қызмет мерзімі өткеннен кейін, сондай-ақ өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жұмысы істен шыққан жағдайда, оларды мақсатына қарай одан әрі пайдалану мүмкіндігін

айқындау мақсатында осы жүйелер мен қондырғыларға техникалық куәландыру жүргізіледі.

13. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық куәландыру Тапсырыс берушінің және монтаждау-баптау (Іске қосу-баптау) ұйымының өкілдерінің қатысуымен әр бес жыл сайын жүргізіледі.

14. Куәландыру нәтижелері өрт қауіпсіздігі қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын куәландыру актісімен ресімделеді.

15. Газды өрт сөндіру қондырғыларының баллондары және қысыммен жұмыс істейтін басқа да ыдыстар монтаждау алдында Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10303 болып тіркелген) бекітілген Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарына сәйкес тексеріледі және куәландырылады. Монтаждау үшін куәландыру мерзімі өткен баллондарды қабылдауға жол берілмейді.

16. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын монтаждау бойынша орындалатын жұмыстар ҚР ҚН талаптарына сәйкес ресімделеді 1.03-00-2022 " құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру".

4. Ғимараттар мен құрылыстардың электр қондырғыларын ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі

1. Барлық ток өткізгіш бөліктер, тарату құрылғылары, аппараттар мен өлшеу аспаптары, сондай-ақ жарылғыш түрдегі сақтандыру құрылғылары, ажыратқыштар, іске қосу аппараттары мен электр қондырғыларының құрылғылары тек жанбайтын негіздерде орнатылады.

2. Сымдар мен кабельдердің өткізгіштерін қосу, ұштау және тармақтау өрт қауіпті өтпелі кедергілерді болдырмау үшін қысу, дәнекерлеу, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштардың көмегімен жүргізіледі.

3. Сымдар мен кабельдердің өзектерін жалғау және тармақтау орындары, сондай-ақ жалғау және тармақтау қысқыштары осы сымдар мен кабельдердің тұтас орындарының өзектерін оқшаулауға тең оқшауланады.

4. Оқшаулағыш тіректерге төселген сымдарды қоспағанда, сымдар мен кабельдерді жалғау және тармақтау жалғаушы және тармақтаушы қораптарда, жалғаушы және тармақтаушы қысқыштардың оқшаулағыш корпустарында, құрылыс конструкцияларының арнайы тауашаларында, электр орнату бұйымдарының, аппараттар мен машиналардың корпустарының ішінде орындалады. Оқшаулағыш тіректерге төсеу кезінде сымдардың қосылуы немесе тармақталуы тікелей оқшаулағышта, клицада немесе оларда, сондай-ақ роликте орындалады. Байланыстырушы және тармақтаушы қораптар қорғаныс қақпақтарымен қамтамасыз етіледі.

5. Ұй-жайлардағы электр қондырғылары мен электр аспаптары жұмыс уақыты (ауысым) аяқталғаннан кейін токтан ажыратылады.

Авариялық жарықтандыру, өрт сөндіру және өртке қарсы сумен жабдықтау қондырғылары, өрт және күзет-өрт дабылы кернеуде қалады. Егер бұл олардың функционалдық мақсатына байланысты және (немесе) дайындаушы зауыттарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарында көзделген болса, электр қондырғылары мен электр техникалық бұйымдарды (оның ішінде тұрғын үй-жайларда) кернеуде қалдыруға жол беріледі.

6. Жанғыш шатырлар мен шатырлардың, сондай-ақ жанғыш заттардың, материалдар мен бұйымдардың ашық қоймаларының (қатарлардың, маялардың), А, Б, В1-В4 санаттарындағы жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша сыртқы технологиялық қондырғылардың үстінен электр берудің әуе желілерін төсеуге және пайдалануға жол берілмейді.

7. Электр қозғалтқыштары, шамдар, сымдар, тарату құрылғылары жанғыш шаңнан айына кемінде екі рет, ал шаң айтарлықтай бөлінетін үй – жайларда айына кемінде төрт рет тазартылады.

8. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

1) дайындаушы зауыттың нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптарын бұза отырып, электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, өртке әкеп соғуы мүмкін ақаулары бар электр қабылдағыштарды (ұшқын, қысқа тұйықталу, кәбілдер мен сымдар оқшауламасының рұқсат етілген қызуы, автоматты басқару жүйелерінің, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғаныстың істен шығуы) пайдалануға, сондай-ақ электр энергиясын пайдалануға қорғаныш қасиеттері зақымдалған немесе жоғалған оқшаулағышы бар сымдар мен кабельдер;

2) дайындаушы зауытта көзделген конструкциясы мен қорғау жүйелері бұзылған, оның ішінде бүлінген және бекітілмеген электр орнату бұйымдары бар электр энергиясын қабылдағыштарды пайдалануға;

3) конструкцияда көзделген термореттегіштер болмаған немесе ақаулы болған кезде электр жылыту аспаптарын қолдануға;

4) егер олардың болуы дайындаушы зауыттың нұсқаулығында көзделген болса, өрттің туындау қаупін болдырмайтын арнайы тұғырларсыз (қоректендіру негіздері, қыздыру дискілері) электр үтіктерді, электр плиткаларын, электр шайнектерді және басқа да электр қыздыру аспаптарын пайдалануға;

5) стандартты емес (қолдан жасалған) электр жылыту аспаптарын қолдануға, калибрленбеген балқыту кірістірулерін, шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған аппараттарды пайдалануға;

6) электр қалқандарының, Электр қозғалтқыштарының және іске қосу аппаратурасының жанына өрт қауіпті және (немесе) жарылыс-өрт қауіпті заттар мен материалдарды орналастыруға (жинауға);

7) жарылыс қаупі бар және өрт қаупі бар аймақтарда дайындаушы зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрі белгіленбеген электр жабдығын қолдануға құқылы.

9. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10949 болып тіркелген)тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының талаптарында белгіленген мерзімдерде стационарлық жабдықтың, электр және жарық беру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдарды, кәбілдерді және жерге қосу құрылғыларын оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жүргізіледі.

10. Софиттерді орнату және пайдалану кезінде жанғыш материалдарды бекіту конструкциялары және жарық ұстайтын және шағылыстыратын экрандар ретінде пайдалануға жол берілмейді.

Прожекторлар мен софиттер жанғыш конструкциялар мен материалдардан кемінде 0,5 м, ал линзалық прожекторлар – кемінде 2 м қашықтықта орналастырылады.

Прожекторлар мен софиттерге арналған жарық сүзгілері жанбайтын материалдардан жасалады.

11. Құрылыс алаңының аумағындағы жарықтандыру прожекторлары жекелеген тіректерге орнатылады. Жанғыш материалдардан жасалған шатырларға және полимерлі жылытқыштары бар ғимараттарға прожекторлар орнатуға жол берілмейді.

12. Жабық тарату құрылғыларының үй-жайлары мен дәліздерінде сақтауға арналған үй-жайларды орналастыруға, сондай-ақ электр техникалық жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, жанғыш сұйықтықтары бар ыдыстарды және әртүрлі газдары бар баллондарды сақтауға жол берілмейді.

13. Кабельдік құрылыстардың секциялық бөлімдерінің есіктері ғимараттан эвакуациялау барысында ашылатын өздігінен жабылатын болып көзделеді және кіреберістегі тығыздағыштармен қамтамасыз етіледі. Кабельдік құрылыстарды пайдалану кезінде аталған есіктер жабық күйде болады және тіркеледі. Кабельдік үй-жайларды желдету шарттары бойынша өздігінен жабылатын есіктерді, егер оларды жабу үшін құрылыстың тиісті бөлігінде өрт сигнализациясының импульсінен өрт кезінде іске қосылатын автоматты құрылғылар пайдаланылса, ашық күйде бекітуге жол беріледі.

14. Металл қораптарға салынған кабель желілері жанбайтын материалдармен тығыздалады, ал қораптың өзі келесі орындарда отқа төзімділік шегі кемінде EI 45 болатын бөлімдермен бөлінеді:

- 1) басқа кабельдік құрылыстарға кіру кезінде;
- 2) кәбіл қораптарының көлденең учаскелерінде әрбір 30 м сайын, сондай-ақ электр кәбілдері бар басқа қораптарға тармақталған кезде;
- 3) кабельдік қораптардың тік учаскелерінде әрбір 20 м сайын. Қабаттасудан өткен кезде бірдей отқа төзімді тығыздағыштар әр қабаттасу белгісінде қосымша орындалады.

Металл қораптарға салынған кабельдік желілерді тығыздау орындары қораптардың сыртқы қабырғаларында қызыл жолақтармен белгіленеді.

Қажет болған жағдайларда қосымша түсіндірме жазбалар орындалады.

15. Кәбілдердің металл қабықтарын және олар төселетін металл беттерді қорғау үшін қолданылатын коррозияға қарсы жабындар жанбайтын болып көзделеді.

16. Май толтырылған кәбілдерге май беруді (қоректендіруді) қамтамасыз ететін құрылғылардың үй-жайларында осы қондырғыға жатпайтын жанғыш материалдар мен бұйымдарды сақтауға жол берілмейді.

17. Электр қондырғылары мен тұрмыстық электр аспаптарының ақаулары анықталған кезде токтан ажырату жүргізіледі. Оларды қайта қосуға ақаулар жойылғаннан кейін жол беріледі.

18. Уақытша электр желілерін орнатуға және пайдалануға жол берілмейді.

19. Тасымалданатын шамдар қорғаныш шыны қалпақшалармен және торлармен жабдықталады. Бұл шамдар мен портативті электр жабдықтары үшін икемді кабельдер мен мыс өткізгіштері бар сымдар қолданылады.

20. Өрттен қорғау, авариялық жарықтандыру жүйелерін қоректендіру үшін кіріспе-тарату құрылғысынан бастап электр энергиясын тұтынушыға дейінгі ПЭУ талаптарына сәйкес сенімділіктің бірінші санаты бойынша дербес электр желісі көзделеді.

21. Құрылыс алаңындағы уақытша электр сымдары оқшауланған сыммен орындалады, кабельдерге ілінеді және жұмыс орындарынан кемінде 2,5 м, өтпелерден 3 м және өтпелерден 6 м биіктікте сенімді тіректерге орнатылады.

22. Электр желілері ЭЖЕ талаптарына сәйкес қысқа тұйықталу токтарынан қорғалған.

5. Ғимараттар мен құрылыстарды жылыту жүйелерін ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі

1. Пештерді жағуды жылыту аспаптарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқау берілген адамдар жүргізеді.

2. Ғимараттар мен құрылыстарда (тұрғын үйлерді қоспағанда) пештерді жағу жұмыс аяқталғанға дейін кемінде екі сағат бұрын, ал адамдар тәулік бойы болатын объектілерде ұйықтар алдында екі сағат бұрын тоқтатылады. Балалар күндізгі болатын балалар мекемелерінде пештерді жағу балалар келгенге дейін бір сағаттан кешіктірілмей аяқталады.

3. Объектілердің меншік иелері түтін арналары өтетін шатырлардағы түтін құбырлары мен қабырғаларды әктейді.

4. Жылыту маусымы басталар алдында ұйымдардың басшылары мен жеке тұлғалар жылыту аспаптары мен жүйелеріне қызмет көрсетуді ұйымдастырады. Ақаулы пештер мен жылыту аспаптарын пайдалануға жол берілмейді.

Түтін құбырлары, түтін мұржалары, жылыту пештері мен жүйелерінің элементтері тікелей басталар алдында, сондай-ақ жылыту маусымы кезінде кемінде кемінде тазаланады:

1) үш айда бір рет-жылыту пештері үшін;

2) екі айда бір рет-үздіксіз жұмыс істейтін пештер мен ошақтар үшін; 3) айына кемінде бір рет-ас үй плиталары, үздіксіз (ұзақ мерзімді) пештер үшін. 5. Сұйық отынның ағуына немесе отын беру жүйесінен газдың ағуына жол берілмейді. 6. Жылу генераторларын орналастыру және пайдалану дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

1) отын құбырларының герметикалығы бұзылған аппаратта және ондағы бекіту клапаны ақаулы болған кезде, инжектор корпусының жылу генерациялайтын аппаратпен тығыз қосылмауы, түтін мұржалары, электр қозғалтқыштары мен қорғау аппараттары ақаулы болған кезде, сондай-ақ электр қозғалтқыштың жылу қорғанысы болмаған және басқа да ақаулар болған кезде жұмыс істеуге; 2) ашық отын бактары бар аппаратта жұмыс істеуге;

3) аппарат пен Шығыс бактарының жанында ГЗ-Г4 жанғыштық топтарының материалдарынан қоршаулар орнатуға;

4) отын желілерін ашық жалынмен жылытуға;

5) жұмыс қоспасын қарау көзі арқылы жағыңыз;

6) жылу шығаратын аппарат жұмыс істеп тұрған кезде шам электродтары арасындағы алшақтықты реттеуге;

7) жұмыс істеп тұрған жылу генерациялайтын аппараттарды қараусыз қалдыруға немесе оларды балаларға қарауды тапсыруға міндетті.

8. Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппараттар апаттық төгілу кезінде отын бағындағы отынның барлық көлемін сақтайтын металл табаға орнатылады. Көрсетілген науа құммен немесе басқа жанбайтын адсорбентпен толтырылады, ол отын сұйықтығы сіңгеннен кейін жойылады.

9. Тұрғын үй-жайларда тұтану температурасы 61°C-тан төмен сұйық отынмен жұмыс істейтін жылу генерациялайтын аппараттарды, сондай-ақ жылу жүйелерінде жылу тасымалдағыш ретінде жанғыш сұйықтықтарды пайдалануға жол берілмейді.

10. Сұйық, қатты және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жылу генерациялайтын аппараттар жарамды есіктермен және белгіленген нормалармен жанғыш конструкциялардан өртке қарсы бөлімдермен (шегіністермен) қамтамасыз етіледі. Отын құбырында жылыту қазандықтары мен жылу генераторлық қондырғылардың әрбір саптамасының жанында кемінде екі вентиль орнатылады: біреуі – оттықтың жанында, екіншісі – отыны бар ыдыстың жанында.

11. Елді мекендердегі ұйымдар мен тұрғын үйлерді жылытуға арналған орталық қазандықтарды пайдалану кезінде рұқсат етілмейді: 1) сұйық отынды осы мақсаттарға арналмаған үй-жайларда сақтауға; 2) Жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде қолдануға; 3) сұйық отынның ағуы немесе отын беру жүйелерінен газдың ағуы кезінде жылу генерациялайтын қондырғыларды пайдалануға; 4) отынды алдын ала үрлемей қондырғыларды жағуға және жанбайтын саптамалар немесе газ оттықтары кезінде отын беруге; 5) жанғыш материалдарды қазандықтарда және бу құбырларында кептіруге жол берілмейді.

12. Пешті жылыту кезінде рұқсат етілмейді:

1) жанып жатқан пештерді қараусыз қалдыруға, сондай-ақ оларды балаларға бақылауды тапсыруға;

2) жағуға дайындалған отынды, сондай-ақ басқа да жанғыш заттар мен материалдарды жағу алдындағы параққа орналастыруға;

3) Қатты отынмен пештерді жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға;

4) пештің нақты түрі үшін қолданылуы көзделмеген өзге де отын түрлерімен пешті қыздыруға;

5) үй-жайларда жиналыстар және басқа да бұқаралық іс-шаралар өткізу кезінде пештерді жағуға;

6) пештерді қыздыру;

7) саңылауларды жобалау нормаларында көзделмеген ысырмаларды (ысырмаларды) пайдалануға;

8) желдету және газ арналарын түтін мұржалары ретінде пайдалануға, тұрғын үй-жайлар арқылы транзиттік түтін мұржаларын төсеуге міндетті.

13. Құрамында қызған және жанып тұрған материалдар бар күл мен қож оттан шығарылғаннан кейін өрт шығу мүмкіндігін болдырмайтын, олар үшін арнайы бөлінген жерге шығарылады және сумен төгіледі.

14. Жанғыш заттарды, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды пештердің от жағу тесіктеріне дейін 1,25 м-ден кем және пештердің қалған қыздырылған бөліктеріне дейін 0,7 м-ден кем қашықтықта орналастыруға жол берілмейді.

15. Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандық қондырғыларының түтін құбырлары ұшқын сөндіргіштермен жабдықталады.

16. Отын (көмір) осы үшін арнайы бейімделген үй-жайларда немесе жанатын құрылыстардан 8 м жақын емес арнайы бөлінген алаңдарда сақталады.

17. Жатақханалардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың әкімшілік, қоғамдық және тұрмыстық ғимараттарының үй-жайларында, тұрғын үйлерде зауытта дайындалған пештерді орнату кезінде осы өнім түрлерін дайындаушы зауыттар нұсқаулығының талаптары, сондай-ақ жылыту жүйелеріне қойылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің талаптары орындалады.

18. Уақытша металл пештерді орнату кезінде өрт қауіпсіздігінің мынадай талаптарының сақталуы қамтамасыз етіледі:

1) металл пештер биіктігі кемінде 0,2 м аяқтармен қамтамасыз етіледі;

2) металл пештер кемінде қашықтықта орнатылады:

1 м – ағаш конструкциялардан, жиһаздардан, тауарлардан, сөрелерден, витриналардан, есептегіштерден және басқа жабдықтардан;

0,7 м – өрттен қорғалған конструкциялардан;

1,25 м – пештің тесіктерінен ағаш конструкцияларға және басқа жабдықтарға дейін.

19. Металл түтін құбырын терезе арқылы шығарған кезде оған түтін құбырының кемінде үш диаметрінің өлшемі бар шатыр темірінен жасалған кесуді алмастыратын парақ салынады.

Құбыр ғимараттың қабырғасынан кемінде 0,7 м қашықтыққа шығарылады және кемінде 0,5 м биіктікке қарай бағытталады.

Жоғарғы қабаттың терезесінен шығарылған құбыр карнизден кемінде 1 м жоғары шығып тұрады.

20. Желдету және ауаны баптау жүйелерін пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

- 1) желдету камераларының есіктерін ашық қалдыруға;
- 2) сору арналарын, тесіктер мен торларды жабыңыз;
- 3) газ жылыту аспаптарын ауа өткізгіштерге қосуға;
- 4) ауа өткізгіштерде жиналған май шөгінділерін, шаңды және басқа да жанғыш заттарды күйдіруге жол берілмейді.

21. Жарылыс қауіпті және өрт қауіпті өндірістері (қондырғылары) бар үй-жайларда гидравликалық, құрғақ сүзгілер, шаң ұстағыш және желдету (аспирация) жүйелерінің басқа да құрылғылары ақаулы және ажыратылған кезде технологиялық жабдықтың жұмыс істеуіне жол берілмейді.

22. Қатты заттардың жанғыш шаңды, талшықтарды және қатты қоспалары бар басқа қалдықтарды кетіретін желдеткіштерге түсуін болдырмау үшін олардың алдына тас ұстағыштар, ал металл заттарды алу үшін магниттік сепараторлар орнатылады.

23. Пневматикалық көліктің құбыржолдарында және жергілікті сору жүйелерінің ауа өткізгіштерінде жүйелерді мерзімді тексеру, тазалау және өрт туындаған жағдайда оны сөндіру үшін тығыз жабылатын люктер көзделеді.

24. Қарау люктері бір-бірінен 15 м артық емес, сондай-ақ тістер жанында, бұрылыстарда, құбырлар қабырғалар мен жабындар арқылы өтетін жерлерде орналасады.

25. Электрокалориферлерді желдеткіш жұмыс істемей тұрған кезде қыздыру элементтеріне электр энергиясын беруді болдырмайтын жарамды дабылмен және бұғаттаумен және электр және жылу қорғаумен көзделген шығатын ауаның температурасын бақылау және оны реттеу автоматикасымен қолдануға рұқсат етіледі.

26. Калориферлерді пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

- 1) дабылды немесе құлыпты өшіріңіз;
- 2) электрокалорифер Корпусы мен желдеткіштің арасына икемді кірістіру үшін жанғыш материалдарды қолдануға;
- 3) дайындаушы зауыт белгілеген электр калориферден шығатын ауаның шекті рұқсат етілген температурасынан асып кетуге;
- 4) желдеткіш жұмыс істемей тұрған кезде электрокалориферді қосу (қондырғы әрбір іске қосылмай тұрып бұғаттау тексеріледі);
- 5) жанғыш материалдар мен жабдықтарды электрокалориферге немесе оған жақын орналастыруға міндетті.

27. Түтін арнасының дизайны оларды мезгіл-мезгіл күйеден тазарту үшін технологиялық тесіктермен қамтамасыз етіледі.

28. Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу генерациялайтын аппараттардың от жағу есігінің астындағы жанғыш материалдардан жасалған еден пеш бойындағы от жағу тесігінің алдында орналасқан тесіктері жоқ, өлшемі кемінде 0,5х0,7 м болатын от жағу алдындағы металл табақпен қорғалады.

6. Желдету жүйелерін ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі

1. Ауа өткізгіштердегі от ұстайтын құрылғылар (жапқыштар, шиберлер, клапандар), өрт дабылы немесе өрт сөндіру автоматты қондырғылары бар желдету жүйелерін бұғаттау құрылғылары, Өрт кезінде желдетуді өшірудің Автоматты құрылғылары техникалық құжаттамада белгіленген мерзімде тексеріледі және жарамды күйде ұсталады. Ысырмалар жетегінің сезімтал элементтері (жеңіл балқитын құлыптар, тез жанатын кірістірулер, ыстыққа сезімтал элементтер) жанғыш шаңмен ластанудан тазартылады.

1-1. Желдету камералары, циклондар, сүзгілер, ауа өткізгіштер, ас үй сору жүйелері жанғыш шаңдардан, өндіріс қалдықтарынан және май шөгінділерінен тазартылады.

Ұйымның басшысы немесе өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға жауапты тұлға желдеткіш камераларды, циклондарды, сүзгілер мен ауа өткізгіштерді, ас үй сору жүйелерін жанғыш шаңдардан, өндіріс қалдықтарынан және май шөгінділерінен тазарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібі мен мерзімдерін айқындайды, тиісті актіні еркін нысанда жасай отырып, бұл ретте мұндай жұмыстар жылына кемінде 1 рет жүргізіледі.

2. Түтінге қарсы желдету жүйелерінің ауа өткізгіштері мен арналарының және әртүрлі мақсаттағы желдету жүйелерінің транзиттік арналарының (оның ішінде ауа өткізгіштердің, коллекторлардың, шахталардың) конструкциялары жобалау құжаттамасына сәйкес пайдаланылады.

3. Желдеткіш камераларда қандай да бір жабдықтар мен материалдарды сақтауға жол берілмейді. Желдеткіш камералар үнемі құлыпта жабылады.

4. Жылу генерациялайтын аппараттардан жану өнімдері ғимараттар мен құрылыстардан тысқары жерлерге осы мақсаттар үшін арнайы арналған түтін арналары арқылы шығарылады. Түтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа өткізгіштерін пайдалануға жол берілмейді.

7. Тоңазытқыш қондырғыларды ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі

1. Аммиакты Тоңазытқыш қондырғылардың машиналық және аппараттық бөлімшелерінің үй-жайларында хладагент буының кемінде екі газ талдағышы орнатылады, олар жеткізу-шығару желдеткішімен және компрессорларды өшіру құрылғыларымен бұғатталады.

2. Хладагенттері бар баллондар (аммиак) арнайы қоймаларда сақталады. Оларды машина бөлімшелерінде сақтауға жол берілмейді.

Хладагентпен коммуникацияларды эвакуациялық дәліздер мен өткелдерде, баспалдақ торларында, көтергіш шахталарда орналастыруға, сондай - ақ оларды өрт және жарылыс қаупі бар үй-жайлар арқылы транзиттік төсеуге жол берілмейді.

3. Машиналық және аппараттық бөлімшелердің желдету жүйелері басқа үй-жайлардың желдету жүйелерінен бөлінеді.

4. Аммиакты Тоңазытқыш қондырғылардың машиналық және аппараттық бөлімшелеріндегі жарылыстан қорғалған электр жабдықтары техникалық жарамды күйде ұсталады.

5. Аммиакты Тоңазытқыш қондырғылардың машиналық және аппараттық бөлімшелерінің үй-жайларын пайдалану процесінде оңай төгілетін элементтерді (панельдер, терезелер, есіктер) ауыстыруға жол берілмейді.

6. Жүйені толтыруды жеделдету үшін хладагенттері бар баллондарды жылытуға жол берілмейді. Аммиак баллондары ашық от көздерінен кемінде 10 м және жылыту аспаптарынан кемінде 5 м қашықтықта орналастырылады.

7. Майлау материалдарын компрессорлық үй-жайларда тек ауыстырылатын қажеттіліктен аспайтын мөлшерде жабылатын металл ыдыста сақтауға рұқсат етіледі.

8. Аммиакты Тоңазытқыш қондырғыларында компрессорға сұйық хладагенттің түсуіне жол берілмейді.

9. Аммиакты Тоңазытқыш қондырғылардың үй-жайларында ішкі өрт крандары бүріккіш су алуға мүмкіндік беретін бүріккіш оқпандармен жабдықталады.

10. Компрессорлық бөлімшелердің үй-жайларында компрессорлармен конструктивті немесе технологиялық байланысты емес аппараттарды немесе жабдықтарды орнатуға, сондай-ақ жұмыс орнын, кеңсе және қойма үй-жайларын ұйымдастыруға жол берілмейді.

11. Құбырларды, құлыптау құрылғылары мен жабдықтарын жылыту үшін ыстық су, бу немесе қыздырылған құм қолданылады.

12. Хладагенттері бар құбырлар олар арқылы тасымалданатын затқа байланысты стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес сәйкестендіру бояуымен және цифрлық белгілермен қамтамасыз етіледі.

13. Хладагентпен құбырларды орналастырудың қолданыстағы схемаларын өзгертуге жол берілмейді.

14. Хладагенттері бар құбырлардың механикалық зақымдануы мүмкін жерлерде қорғаныш қаптамалар, торлар, көпірлер орнатылады.

15. Құбырлардың жанбайтын жылу оқшаулауын хладагенттермен жанғышқа ауыстыруға жол берілмейді.

16. Тоңазытқыш станциясының үй-жайлары тығыз кіреберісі бар өздігінен жабылатын есіктермен жабдықталады.

8. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі

8.1. Жалпы ережелер

1. Әрбір кәсіпорында технологиялық процестерде қолданылатын заттар мен материалдардың өрт қауіптілігі көрсеткіштері туралы мәліметтердің болуы талап етіледі, ал ғимараттар мен Үй-жайлар үшін "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентіне сәйкес жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша Санаттар айқындалады.

Өрт қауіпті және жарылыс-өрт қауіпті заттармен және материалдармен жұмыс істеу кезінде орамдарда немесе ілеспе құжаттарда көрсетілген таңбалау және ескерту жазбаларының талаптары сақталады.

2. Бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тұтануды, жарылысты тудыратын немесе жанғыш және улы газдар (қоспалар) түзетін заттар мен материалдарды бірлесіп қолдануға, сақтауға және тасымалдауға жол берілмейді.

3. Жабдықты жоспарлы-алдын алу жөндеу және профилактикалық тексеру дайындаушы зауыттың нұсқаулықтарында көзделген белгіленген мерзімдерде, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі шараларын орындау кезінде жүргізіледі.

4. Сору құрылғыларының (шкафтардың, бояу, кептіру камераларының), аппараттар мен құбырлардың конструкцияларын тазалау жұмыстары кәсіпорын басшысы бекіткен кестеге сәйкес өртке қауіпсіз тәсілдермен жүргізіледі.

5. Технологиялық жабдықта, құбырларда Орнатылатын статикалық электр тогынан қорғау жүйесінің ұшқын сөндіргіштері, ұшқын ұстағыштары, отқа тосқауыл қоятын, отқа тосқауыл қоятын, шаң және металл ұстайтын және жарылысқа қарсы құрылғылары жұмыс күйінде ұсталады.

6. Жабдықтарды, бұйымдар мен бөлшектерді жуу және майсыздандыру үшін жанбайтын техникалық жуғыш заттар, сондай-ақ өртке қарсы қауіпсіз қондырғылар мен тәсілдер қолданылады.

7. Мұздатылған өнімді, мұзды, кристалды гидратты және басқа тығындарды құбырларда қыздыру ашық отты қолданбай қауіпсіз тәсілдермен (ыстық сумен, бумен) жүргізіледі.

8. Резервуарлардан (сыйымдылықтардан) тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың сынамаларын алу және деңгейін өлшеу соққылар кезінде ұшқынның пайда болуын болдырмайтын айлабұйымдармен тәуліктің жарық уақытында жүргізіледі. Сынама алу және деңгейді өлшеу жөніндегі операциялар найзағай, өнімді айдау немесе айдау кезінде жүргізілмейді.

Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды резервуарларға (сыйымдылықтарға) "құлаған ағынмен" беруге, сондай-ақ резервуарларда орнатылған тыныс алу клапандарының (желдеткіш келте құбырлардың) жалпы өткізу қабілеттілігі резервуарын толтыру және босату жылдамдығынан асып кетуге жол берілмейді.

9. Шаң жинайтын камералар мен циклондардың есіктері мен люктері оларды пайдалану кезінде жабық ұсталады, камералар мен циклондарда жиналған жанғыш қалдықтар уақтылы жойылады.

10. Өндірістік ғимараттарды, кәсіпорындардың аумақтарындағы қоймаларды тұру үшін пайдалануға, сондай-ақ өндірістік шеберханалардың қоймаларында орналастыруға жол берілмейді.

11. Жаяу жүргіншілер тоннельдері мен өткелдерінде қоймаларды орнатуға, жабдықтарды, жанғыш материалдарды сақтауға, жанғыш материалдардан жасалған стендтер мен плакаттарды іліп қоюға, сондай-ақ газдарды, қышқылдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды тасымалдайтын күштік кәбілдерді, құбырларды төсеуге жол берілмейді.

12. Цехтардағы өткелдер мен өткелдердің шекаралары белгілермен белгіленеді.

13. Транзиттік электр желілерін, сондай-ақ жанғыш газдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар мен жанғыш шаңдарды тасымалдауға арналған құбырларды қоймалар мен өндірістік үй-жайлар арқылы төсеуге жол берілмейді.

14. Жарылыс-өрт қауіпті учаскелерде, цехтар мен үй-жайларда ұшқынның пайда болуын болдырмайтын құралдар қолданылады.

15. Жанғыш шаң бөлінетін үй-жайлардың қабырғалары, төбелері, едендері, конструкциялары мен жабдықтары, жоңқалар Белгіленген технологиялық регламенттермен немесе Объектілік (цехтық) нұсқаулармен (жазбаша) кезеңділікпен жүйелі тазалауға жатады, бұл шаңның айналуын және жарылыс қаупі бар шаң-ауа қоспаларының түзілуін болдырмайды.

16. Өртке қарсы қабырғалар мен жабындардағы технологиялық ойықтар отқа төзімді құрылғылармен қорғалады.

17. Жартылай фабрикаттарды бестарсыз тасымалдауға арналған шахталық көтергіштердің тиеу құрылғылары Тиеу кезеңіне ғана ашылатын жапқыштармен жабдықталады.

18. Өртке қарсы есіктерді өздігінен жабуға арналған механизмдер жарамды күйде ұсталады. Отқа төзімді құрылғылар жұмыс күні аяқталғаннан кейін жабылады.

19. Желілер мен адсорберлердегі жарылғыш сақтандыру клапандарының қорғаныш мембраналары тұрақты жарамды күйде ұсталады.

20. От бөгейіштердің жарамдылығы үнемі тексеріліп, олардың отты сөндіретін саптамасы, сондай-ақ мембраналық клапандардың жарамдылығы тазаланады. Тексеру мерзімі бекітілген цехтық нұсқауларда көрсетіледі.

21. Активтендірілген көмірдің өздігінен жану мүмкіндігін болдырмау үшін адсорберлер тек стандартты, белгіленген маркалы активтендірілген көмірмен толтырылады.

21-1. Қышқылдарды сақтау орындары кездейсоқ төгілген қышқылдарды дереу бейтараптандыру үшін бордың, әктің немесе соданың дайын ерітінділерімен қамтамасыз етіледі.

22. Гидравликалық жүйелерде жанғыш сұйықтықты қолдана отырып, бактағы май деңгейін бақылау орнатылады және жүйедегі май қысымының паспортта көзделгеннен жоғары болуына жол берілмейді. Егер гидравликалық жүйелерден майдың ағуы анықталса, ағын дереу жойылады.

23. Ағаш аралау рамаларын, дөңгелек аралау, фрезерлеу және басқа станоктар мен агрегаттарды пайдалануға жол берілмейді:

- 1) коршау туралы араларды түрту;
- 2) тістері жеткіліксіз немесе біркелкі емес шырмауықтары (ажырасуы) және үлкен бұралуы бар араларды пайдалану;
- 3) майлау және салқындату жүйелерінің зақымдануы;

4) салқындату және майлау жүйелерінің ақаулығы және паспорттық жүйеден төмен салқындату жүйесінде қысым кезінде ағаш кесу рамасының Автоматты тоқтауын қамтамасыз ететін құрылғыларсыз;

5) аралау жақтауының қисаюы, сырғытпалардың әлсіреуі және дұрыс орнатылмауы;

6) мойынтіректерді 70⁰С жоғары қыздыру.

24. Шикізатты ұсақтау машинасына беретін конвейерлер конвейерлерді автоматты түрде өшіретін және металл заттар түскен жағдайда дыбыстық сигнал беретін металл ұстағыштармен жабдықталады.

25. Кесу машинасының тиеу шұңқырын тазалау үшін металл заттарды қолдануға жол берілмейді.

26. Өңдеуге түсетін технологиялық жоңқалар, сондай-ақ пресске кірер алдында жоңқа кілемі металл ұстағыштар арқылы өткізіледі.

27. Ағаш жоңқа тақталарына арналған тегістеу станоктарының алдында дабылмен жабдықталған және беру құрылғыларымен бұғатталған металл іздегіштер орнатылады.

28. Ұсақталған ағаш бөлшектерінің бункерлері мен қалыптастырушы машиналар ыдыста разрядты ұстап тұратын аспирация жүйесімен жабдықталады және олардың толтырылғаны туралы сигнал беретін датчиктермен жабдықталады.

29. Ыстық престеуге, тиеуге және түсіруге арналған Престің үстінде плиталарды жабу және ашу кезінде үй-жайға шаң мен газдың бөлінуіне жол бермейтін сору қолшатыры жабдықталады.

30. Барабанды кептіргіш және құрғақ жоңқалар мен шаң бункерлері автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен және жарылысқа қарсы құрылғылармен жабдықталады.

31. Жоңқа және шаң материалдарын тасымалдау жүйелері оттың таралуын болдырмайтын құрылғылармен және жануды жоюға арналған люктермен жарақтандырылады.

32. Аспирациялық және пневмокөлік жүйелерінен ағаш және басқа да жарылыс қауіпті шаңды жинауға арналған сыйымдылықтар жұмыс күйіндегі жарылысқа қарсы құрылғылармен жабдықталады.

33. Плиталарды термиялық өңдеу камералары тәулігіне кемінде бір рет Ұшпа шайыр секрецияларының қалдықтарынан және ағаш, шаң және басқа да қалдықтардың пиролиз өнімдерінен тазартылады.

Бөлшектерді термиялық өңдеу камераларынан жарылғыш газдарды кетіру үшін әр 15 минут сайын сору құбырының шиберін 2-3 минутқа ашуға арналған автоматты құрылғы болуы керек.

Сығымдалмаған пластиналарды борпылдақ жиектермен термиялық өңдеуге жол берілмейді.

34. Плиталар термиялық өңдеуден кейін аяққа салмас бұрын, өздігінен жануды болдырмау үшін ашық буферлік алаңдарда қоршаған ауа температурасына дейін салқындатылады.

35. Өңдеу камералары мен май ванналарындағы Температура автоматты түрде бақыланады.

36. Жану газдарын пайдаланатын кептіру барабандары ұшқын ұстағыштармен жабдықталады.

37. Ағаш-қабатты Пластмассаларды кесуге және оларды престеуден кейін бөліктерге кесуге технологиялық регламентте белгіленген уақыттан ерте емес рұқсат етіледі.

38. Жұмыс аяқталғаннан кейін сіндіру ванналары, сондай-ақ салқындатқыш жанғыш сұйықтығы бар ванналар қақпақтармен жабылады.

39. Жанғыш сұйықтығы бар сіндіру, қатайту және басқа да ванналар ғимараттан тыс орналасқан жерасты ыдыстарына авариялық ағызу құрылғыларымен жабдықталады.

Әрбір ванна жанғыш булардың жергілікті сорғышымен жабдықталады.

40. Мерзімді кептіру камералары мен калориферлер әрбір тиеу алдында өндірістік қоқыс пен шаңнан тазартылады.

41. Бу-ауа және газ камераларының сору және шығару арналары өрт туындаған кезде жабылатын арнайы жапқыштармен (шиберлермен) жабдықталады.

42. Газ кептіру камералары желдету тоқтаған жағдайда жану газдарының түсуін автоматты түрде тоқтататын жарамды құрылғылармен жабдықталады.

Газ кептіру камераларының алдына ұшқындардың кептіру камераларына түсуіне жол бермейтін ұшқын ұстағыштар орнатылады.

Газ кептіру қондырғылары құрылғыларының шошқаларының, ұшқын ұстағыштарының техникалық жай-күйі үнемі тексеріліп тұрады. Шошқалардың бетінде жарықтары бар және жұмыс істемейтін ұшқын ұстағыштары бар кептіру қондырғыларын пайдалануға жол берілмейді.

43. Қатты және сұйық отынмен жұмыс істейтін газ кептіру камераларының отын-газ құрылғылары айына кемінде екі рет күйеден тазартылады.

44. Жылыту-кептіру бөлімшесі кептіру агентінің температурасын бақылауға арналған жарамды аспаптармен жабдықталады.

45. Жұмсақ ағаш талшықты плиталарға арналған кептіру камералары ағаш қалдықтарынан күніне кемінде бір рет тазартылады, конвейер 10 минуттан артық тоқтаған жағдайда кептіру камерасын жылыту тоқтатылады.

Кептіру камералары камерада жану пайда болған кезде калориферлердің желдеткіштерін ажырататын және стационарлық өрт сөндіру құралдарын қосатын құрылғылармен жабдықталады. Шикізатқа, жартылай фабрикаттарға және боялған дайын бұйымдарға арналған кептіру камералары (Үй-жайлар, шкафтар) температура рұқсат етілгеннен жоғары болған кезде жылытуды өшіру автоматикасымен жабдықталады.

46. Сүректі жоғары жиілікті токтармен кептіруге арналған қатарларға төсеу кезінде онда металл заттардың болуына жол берілмейді.

47. Адамдардың болуына және арнайы киімді кептіру камераларында кептіруге жол берілмейді.

48. Мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған автоцистерналар құю эстакадасының жерге тұйықтау контурына қосылу үшін жерге тұйықтау құрылғыларымен жабдықталады; автоцистерналардың шығатын құбыры ұшқын сөндіргіштермен жабдықталады және қозғалтқыштың немесе радиатордың астына Алға шығарылады. Автоцистерналар ұзындығы 100-200 мм жерге тиетін жерге тұйықтау тізбегімен жабдықталады және екі өрт сөндіргішпен, кошмамен, құрғақ құмды құмсалғышпен және күрекпен жабдықталады.