แผ่นที่	AB-SNO-MSI2-05/09-E-5/22	แผ่นที่ทั้งหมด

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารจอดรถ

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/1 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	700			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING สำนักงานโรงจอดยานพาหนะ
3S		420		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องไฟฟ้า,ห้องครัว,ห้องน้ำ
5T			420	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์โรงจอด
7R	280			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
9S		280		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
11T			280	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
13R	140			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องปั๊ม
15S		1000		1	16						SPARE
17T			1000	1	16	6KA.					SPARE
2R	315			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน,บันได
4S		420		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์โรงจอด
6T			420	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING โถง
8R	280			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
10S		280		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
12T			280	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	1715	2400	2400								
	6515			CB : MCCB 3P 25AT/100AF			FEEDER : 4-6/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารจอดรถ

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/1 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	295			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน
3S		420		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องพักพนักงานขับ 4
5T			420	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องพักพนักงานขับ 1
7R	1350			1	20		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING โถงสูง
9S		1000		1	16						SPARE
11T			1000	1	16						SPARE
13R				1							SPACE
15S				1							SPACE
17T				1		6KA.					SPACE
2R	490			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING Locker ห้องครัว ห้องน้ำ
4S		420		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องพักพนักงานขับ 3
6T			420	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องพักพนักงานขับ 2
8R				1							SPACE
10S				1							SPACE
12T				1							SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	2135	1840	1840								
	5815			CB : MCCB 3P 25AT/100AF			FEEDER : 4x6/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารจอดรถ

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/2 Capacity: 36 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	290			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF.
3S		420		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF. WALL MOUNT TYPE
5T			350	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF.
7R	180			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF.
9S		2000		1	40		2x10/4G.	IEC01	1"	EMT	CDU2-5
11T			2000	1	40		2x10/4G.	IEC01	1"	EMT	CDU2-6
13R											
15S				3	20						SPARE
17T											
19R											
21S				3	20						SPARE
23T											
25R				1							SPARE
27S				1							SPARE
29T				1							SPARE
31R				1							SPARE
33S				1							SPARE
35T				1							SPARE
2R	700			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CF.
4S		420		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CF.
6T			420	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CF.
8R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1 FOR CDU.2-01
10S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.2 FOR CDU.2-02
12T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3 FOR CDU.1-01
14R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.4 FOR CDU.1-02
16S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.7 FOR CDU.2-04
18T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.8 FOR CDU.2-03
20R				1							SPARE
22S				1							SPARE
24T				1							SPARE
26R				1							SPARE
28S				1	-						SPARE
30T				1	-						SPARE
32R				1	-						SPARE
34S				1	-						SPARE
36T				1	-						SPARE
Total	6370	8040	7970								
	22380			CB : MCCB 3P 80AT/100AF			FEEDER : 4x35/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารจอดรถ

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/2 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	900			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องครัว Locker
3S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องพักพนักงานขับ 4
5T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องพักพนักงานขับ 1
7R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องพักพนักงานขับ 2
9S		1000		1	16						SPARE
11T			1000	1	16						SPARE
13R				1							SPACE
15S				1							SPACE
17T				1		6KA.					SPACE
2R	540			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT ทางเดิน
4S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องพักพนักงานขับ 3
6T			900	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER โถงสูง
8R				1							SPACE
10S				1							SPACE
12T				1							SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	2880	3880	3340								
	10100			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารจอดรถ

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/3 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1440			1	20		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE สำนักงานโรงจอดยานพาหนะ
3S		1200		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER สำนักงานโรงจอดยานพาหนะ
5T			1080	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องไฟฟ้า,ห้องครัว
7R	720			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE พื้นที่จอดยานพาหนะ
9S		1080		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ กชบ-ห.
11T			720	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE พื้นที่จอดยานพาหนะ
13R	900			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER พื้นที่จอดยานพาหนะ
15S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	FCP
17T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	AIR PUMP
19R				1							SPACE
21S				1							SPACE
23T				1		6KA.					SPACE
2R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE สำนักงานโรงจอดยานพาหนะ
4S		720		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT ทางเดิน,Locker
6T			900	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์โรงจอดยานพาหนะ
8R	720			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE พื้นที่จอดยานพาหนะ
10S		720		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE พื้นที่จอดยานพาหนะ
12T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER พื้นที่จอดยานพาหนะ
14R	360			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องปั๊มลม
16S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE SOUND RACK
18T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE MATV RACK
20R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE CCTV RACK
22S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE COM.TEL RACK
24T				1							SPACE
Total	6580	6720	6140								
	19440			CB : MCCB 3P 40AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบนี้ถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)

สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)

(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)

วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ รัชนโรจน์โรจ์)

(นาย กานต์เดช ปันแจริญ)

วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)

วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)

วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)

(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)

(นาย อภิศักดิ์ ร่าพึงใจ)

(นาย นนทชัย สกุลรัตน์ไพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จันโก้ว)

หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD

222 ถนนเทศบาลรังหักษ์เหนือ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภูไหม)

ตรวจสอบ (นาย ทศพร จันทร์สัน)

รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์) วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารโรงจอดยานพาหนะ (อชน.)

แบบแสดง LC.1/1 , 1/2 , 2/1

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-MSI2-05/09-E-4/20	AB-SNO-MSI2-05/09-E-5/22
เลขที่งาน 257112-05 257112-09	จำนวนแผ่น 22