

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance ระบบดับเพลิง Clean Agent

1	ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน ให้รับทราบก่อนทำการ PM
2	สำรวจความเรียบร้อยของการติดตั้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากการติดตั้งเดิมหรือไม่
3	แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบเกี่ยวกับการแสดงสัญญาณเสียงของการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
4	ในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีเสียงของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำการตัดสัญญาณจากชุดรีเลย์ของผู้ Control
5	ทำการถอดชุด สั่งฉีด Electromagnetic Release Device เพื่อป้องกันการฉีดสารดับเพลิง
6	ทดสอบ Function การทำงาน Detector Zone1
7	ทดสอบ Function การทำงาน Detector Zone2
8	ทดสอบ Function การทำงาน Detector Zone1 และ Zone 2 ในสภาวะทำงานแบบ Automatic
9	ทดสอบ Function การทำงานของ Manual / Abort
10	ทดสอบ Function การทำงาน High Pressure Switch
11	ถ้าทดสอบพบการทำงานบกพร่อง ต้องตรวจสอบหาจุดบกพร่อง และดำเนินการแก้ไข เพื่อทำการทดสอบตามข้อ 6-10 อีกครั้งหนึ่ง จนกว่า Function จะทำงานได้ปกติทั้งหมด
12	ทำการ Reset ระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน