

建设单位:深圳卓越南山房地产开发有限公司
CLIENT:



奥意建筑工程设计有限公司
A+E Design Co., Ltd.
甲级资质 A14402927
Class A Qualification, No. A14402927
建筑行业(建筑工程)甲级
Architectural Engineering Design, Class A
电子通信广电行业(电子工程)甲级
Electronic Engineering Design, Class A
网址 (URL): http://www.ae-design.cn

合作设计单位:
CODESIGN

盖章区
STAMP AREA

表:暖通图例

图例	名称
	侧出
	侧回
	底出
	底回
	空调内机
	检修口 (350*350mm)
	暖浴器

表:灯具图例

编号	图例	名称
L 02		嵌入式LED可调角度射灯
L 03		嵌入式LED可调角度射灯 (防眩)
L 04		无影灯
L 05		暗藏LED灯带
L 06		明装筒灯
L 07		嵌入式LED射灯
L 07a		轨道磁吸灯

图例	名称	高度
	全屋照明总开关	H=1300mm
	单控单控零火开关	H=1300mm
	双控单控零火开关	H=1300mm
	三控单控零火开关	H=1300mm
	单控双控零火开关	H=1300mm
	双控双控零火开关	H=1300mm
	三控双控零火开关	H=1300mm
	空调温控开关	H=1300mm
	前风面板	H=1300mm

- 注:
- 墙上开关位置标注以采用86X86插座面板为基准,插座高度以底边计,位置以插座中横计。
 - 房间开关安装位置离门边线150mm,其他空间开关安装位置离墙门边线150mm,不满足要求居中安装,高度按图例。
 - 图中所有标高都是以底边至二次装修地面完成面原则。
 - 主卧室床头开关与电源插座并排安装时,开关靠床边。
 - 因考虑智能化控制需求,黑□□□回路增加一条零线至各控制开关面板。

注:3根或2根管线不标注

1	2023.12.15	首次发行
版次	发行日期	描述
REV	ISSUE DATE	DESCRIPTION
发行记录		
工 艺	区东轩	
通信信息	赵振	
电 气	赵振	
气体动力		
暖通空调	何日荣	
给排水	李素清	
结 构	张健	
建筑总图	黄晓东	
专 业	姓 名	签 名
DISCIPLINE	FULL NAME	SIGNATURE
会 签 COORDINATION		
项目负责人	姓 名	签 名
PRIMARY CAPTAIN	FULL NAME	SIGNATURE
项目经理	姓 名	签 名
PROJECT MANAGER	FULL NAME	SIGNATURE
审 定	吴昌伟	
APPROV	赵振	
审 核	赵振	
EXAMVS	虞 媛	
专业负责人	姓 名	签 名
MAN ENGINEER	FULL NAME	SIGNATURE
校 对	连一静	
CHKD	吕文	
设 计	姓 名	签 名
DESIGN	FULL NAME	SIGNATURE
描 图	姓 名	签 名
DRAWN	FULL NAME	SIGNATURE
校 对	姓 名	签 名
CHECK	FULL NAME	SIGNATURE
设计阶段	施 工 图	专 业
JOB STAGE	DISCIPLINE	电 气
项目名称	玻璃公馆	
PROJECT		
子项名称		
ITEM		
图 名	02户型照明平面图	
DWG TITLE		
工程号	子项号	图 号
PROJECT NO	ITEM NO	DWG NO
22085		99-DE-004
比 例	1	
SCALE		