临时用电安全作业票

证书编号：8060001　　PTW编号：

申请单位		申请人	（申请人）	申请时间	年　月　日　时　分
作业时间	自　年　月　日　时　分至　年　月　日　时　分				
作业地点		作业内容			
电源接入点		工作电压			
用电设备及功率					
作业人	拆装临时用电的人（或许可人）	电工证号	拆装临时用电人员（或许可人）的电工证号		

可燃气体和富氧分析（运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所）			
分析时间		分析点	
分析结果		分析人	

序号	安全措施	是否涉及	确认人
1	安装临时线路人员持有电工作业操作证		许可人
2	在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求		许可人
3	临时用电的单相和混用线路采用五线制		许可人
4	临时用电线路在装置内架空高度不低于2.5m,道路不低于5m		许可人
5	临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上架设		许可人
6	暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m		许可人
7	现场临时用配电盘、箱有防雨措施		许可人
8	临时用电设施装有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护”		许可人
9	用电设备、线路容量、负荷符合要求		许可人
10	行灯电压不得超过36伏，在特别潮湿场所或塔/罐等金属设备内，不得超过12伏。		许可人
11	接引临时用电线路前，其涉及的开关处于受控状态（如上锁）。		许可人
12	临时用电设备：_____ _____ _____ 使用前应检查:包括移动电动设备测试合格证、外观及接地完好，手持电动工具完好并有双重绝缘标志，临时电缆没有破损、过道路的电缆有防护，插头插座完好、漏电开关跳闸功能测试正常。对于带工作状态锁定功能的移动电动工具/设备，必须确认锁定在停用状态“OFF”。		许可人
13	其他安全措施： 编制人:（许可人）		

实施交底人	（许可人）	接受交底人	（申请人）
作业单位意见： 签字：（申请人）　年　月　日　时　分		配送电单位意见： 签字：（许可人）　年　月　日　时　分	
审批部门负责人： 签字：（电气负责人）　年　月　日　时　分			
完工验收	生产车间（分厂）负责人 签字：(PTW签发人)　年　月　日　时　分	审批部门负责人 签字：（电气负责人）　年　月　日　时　分	