

Gastronomie / Küche - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen (Kopien in Norm/)

SWKI VA102-01 (RLT in Gastwirtschaftsbetrieben – massgebend!), SIA 2024 Blätter 6.01–6.04, SWKI VA104-01 Hygiene, VKF 25-15, LRV (Fortluft/Geruch).

Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF)

Grösse	Restaurant 6.01	Küche zu Rest. 6.03
Personenfläche	2 m ² /P	5 m ² /P
Aussenluft pro Person	29 m ³ /h	48 m ³ /h
Hygien. Aussenluft	14.5 m³/(m²·h)	9.7 m ³ /(m ² ·h)
Prozessluft	–	80 m³/(m²·h)
T Heizen/Kühlen	21 / 26 °C	20 / 28 °C
rF Entfeuchtung	bis 70 %	–

Küchen-Luftmenge nach SWKI VA102-01 über Kochgeräte (Anschlussleistung, Gleichzeitigkeit, Erfassungsgrad) → eigene Excel-Tools: 02_Berechnungen/Luftmengenberechnung/Küche/!

Anlagenkonzept

- **Getrennte Anlagen** Küche / Gastraum; **Küche im Unterdruck** zum Gastraum (Geruch!), Nachströmung kontrolliert aus Gastraum.
- Erfassung an der Quelle: Hauben oder Lüftungsdecke mit **flammendurchschlagsicheren Fettabscheidern**; Zuluft zugfrei, darf Erfassung nicht stören.
- WRG: fettbelastete Abluft → geeignete Systeme (z.B. KVS), Reinigbarkeit/Bypass.
- Fortluft über Dach, LRV/Geruch Nachbarschaft; kurze Fettabluftwege.

Typische Fallen

- Fettabluftkanal: nichtbrennbar, dicht, **Reinigungsöffnungen**, eigene Brandabschottung; BSK in Fettabluft = Spezialausführung.
- Hygiene SWKI VA104-01 (Inspektions-/Reinigungskonzept).
- Gastraum 14.5 m³/(m²·h) ist sehr viel → VAV nach Belegung.
- Zuluft-Temperatur Küche im Sommer (28 °C zulässig – keine Vollklimatisierung nötig).

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.