

Parking / Tiefgarage - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen (Kopien in Norm/)

SWKI VA103-01:2017 Lüftungsanlagen für Parkhäuser – massgebende Fachnorm! (Norm + Musterbeispiel + Berechnungs-Excel im Firmen-Normenordner, noch Cloud → Download-Liste im Hauptordner), **VKF 25-15** + VKF-Brandschutzrichtlinie (BSPUB-Dokument), **LRV** (Fortluft – Kernpunkte-PDF), SIA 2024 Blatt 12.09 Parkhaus; kantonale Vorgaben beachten.

Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF)

- Parkhaus 12.09: **prozessbedingte Aussenluft $2.0 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$** ; keine Temperatur-/Feuchteanforderung (unbeheizt).
- Betrieb **CO-geführt** (CO-/NO₂-Fühler zonenweise); Grenz-/Schaltwerte projekt-/kantonsspezifisch festlegen.

Anlagenkonzept

- Variante A: Kanalsystem Abluft (Absaugung tief + hoch), Nachströmung über Einfahrt/Fassadenöffnungen.
- Variante B: **Jet-/Schubventilatoren** (Impulslüftung) Richtung Abluftschacht – weniger Kanäle, Strömungssimulation/Nachweis.
- Mehrstufig oder stufenlos nach CO-Wert; Grundlüftung klein, Spitzen bei Stossverkehr.
- **Brandfall massgebend:** Entrauchung nach VKF dimensioniert oft grösser als Betriebslüftung; Brandfallsteuerung mit Feuerwehrtaste, definierte Strömungsrichtung (Rauch weg vom Angriffsweg).
- Fortluft über Dach (LRV, Abstand zu AUL/Fenstern); natürliche Lüftung als Alternative bei genügenden Öffnungsflächen.

Typische Fallen

- Betriebs- und Brandfall sauber trennen (zwei Nachweise!).
- Entrauchungs-/Brandgasventilatoren temperaturklassifiziert (z.B. F400), E/EI-Klappen statt normaler BSK.
- CO-Anlage: Wartung/Kalibrierung, Alarmierung Übergarage.
- Befahrbar Bereiche: robuste, geschützte Komponenten; Frostschutz bei offener Einfahrt.

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.